

#162651#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (корпус 1)

3705
ВКТ-7
00070239
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2025	0,679	0	40,17	39,32	0	39,3	38,81	0	0	24	0	0	69,4	52,1	17,23	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,864	0	53,9	52,93	0	52,71	52,21	0	0	24	0	0	68,9	52,5	16,41	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,875	0	57,63	56,64	0	56,43	55,92	0	0	24	0	0	69,1	53,5	15,54	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,852	0	58,15	57,21	0	56,94	56,49	0	0	24	0	0	68,9	54	14,97	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,844	0	57,59	56,49	0	56,39	55,77	0	0	24	0	0	69,2	54,3	14,97	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,822	0	56,57	55,6	0	55,37	54,87	0	0	24	0	0	69,4	54,5	14,83	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,821	0	55,15	54,3	0	53,95	53,58	0	0	24	0	0	69,1	53,9	15,24	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,795	0	55,43	54,65	0	54,25	53,93	0	0	24	0	0	68,6	53,9	14,7	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,807	0	54,94	54,22	0	53,75	53,5	0	0	24	0	0	69	54	15,01	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,814	0	56,06	55,36	0	54,86	54,64	0	0	24	0	0	69,4	54,5	14,86	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,812	0	55,45	54,89	0	54,25	54,17	0	0	24	0	0	69,3	54,3	14,97	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,813	0	55,65	55,14	0	54,45	54,42	0	0	24	0	0	68,8	53,9	14,95	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,841	0	58,11	57,5	0	56,91	56,76	0	0	24	0	0	69,1	54,4	14,78	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,861	0	61,58	60,99	0	60,21	60,07	0	0	24	0	0	69,6	55,3	14,28	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,859	0	62,69	62,18	0	61,29	61,24	0	0	24	0	0	69,6	55,6	14,02	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,86	0	62,94	62,44	0	61,52	61,49	0	0	24	0	0	69,5	55,6	13,95	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,861	0	60,78	60,31	0	59,5	59,51	0	0	24	0	0	68,9	54,4	14,45	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,864	0	60,98	60,5	0	59,66	59,65	0	0	24	0	0	69,2	54,6	14,51	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,896	0	61,46	60,96	0	60,12	60,12	0	0	24	0	0	70,2	55,3	14,92	0,7	0,7	-
Итого:	15,84	0	1085,23	1071,63	0	1061,86	1057,15	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,84																	

Общее время работы системы, ч456

Период нормальной работы системы, ч456

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0
20.10.2025	15,84	1085,23	1071,63	0	1061,86	1057,15	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 8:23:22