

#166035#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (корпус 1)

3705
ВКТ-7
00070239
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,875	0	58,83	58,41	0	57,57	57,63	0	0	24	0	0	69,6	54,4	15,2	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,861	0	59,22	58,78	0	57,96	57,99	0	0	24	0	0	69,4	54,6	14,85	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,882	0	62,48	62	0	61,07	61,07	0	0	24	0	0	70,5	56	14,49	0,7	0,7	-
24.10.2025	0,883	0	63,02	62,48	0	61,58	61,52	0	0	24	0	0	71	56,6	14,33	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,877	0	62,13	61,59	0	60,69	60,63	0	0	24	0	0	70,8	56,4	14,49	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,885	0	61,86	61,31	0	60,44	60,37	0	0	24	0	0	71	56,3	14,68	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,893	0	60,25	59,7	0	58,83	58,78	0	0	24	0	0	70,9	55,8	15,16	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,9	0	61,39	60,84	0	59,95	59,88	0	0	24	0	0	71,2	56,2	14,99	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,898	0	62,05	61,48	0	60,61	60,52	0	0	24	0	0	71,2	56,4	14,82	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,888	0	62,2	61,64	0	60,79	60,71	0	0	24	0	0	70,9	56,3	14,61	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,899	0	61,02	60,45	0	59,61	59,53	0	0	24	0	0	71	55,8	15,13	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,917	0	61,52	60,94	0	60,08	60	0	0	24	0	0	71,5	56,2	15,25	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,892	0	63,14	62,54	0	61,7	61,58	0	0	24	0	0	70,8	56,4	14,42	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,891	0	63,49	62,87	0	62,05	61,91	0	0	24	0	0	70,9	56,6	14,29	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,891	0	62,35	61,74	0	60,93	60,8	0	0	24	0	0	71,2	56,5	14,66	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,891	0	63,65	63,03	0	62,21	62,07	0	0	24	0	0	71,2	56,8	14,37	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,899	0	63,58	62,95	0	62,14	61,99	0	0	24	0	0	71,2	56,8	14,44	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,902	0	62,47	61,84	0	61,04	60,9	0	0	24	0	0	71	56,2	14,78	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,906	0	60,7	60,08	0	59,3	59,19	0	0	24	0	0	70,9	55,7	15,28	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,907	0	59,52	58,89	0	58,22	58,08	0	0	24	0	0	70,8	55,2	15,59	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,912	0	60,89	60,26	0	59,47	59,38	0	0	24	0	0	70,9	55,6	15,35	0,7	0,7	-
11.11.2025	0,919	0	60,76	60,13	0	59,34	59,25	0	0	24	0	0	71,2	55,7	15,5	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,917	0	61,46	60,92	0	60,1	60,07	0	0	24	0	0	70,9	55,6	15,26	0,7	0,7	-
13.11.2025	0,92	0	62,24	61,65	0	60,8	60,71	0	0	24	0	0	71,4	56,2	15,14	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,906	0	61,94	61,31	0	60,55	60,42	0	0	24	0	0	70,8	55,8	15	0,7	0,7	-
15.11.2025	0,937	0	59,66	59,06	0	58,28	58,18	0	0	24	0	0	71,8	55,7	16,11	0,7	0,7	-
16.11.2025	1,038	0	58,76	58,06	0	57,3	57,12	0	0	24	0	0	76,2	58	18,16	0,7	0,7	-
17.11.2025	0,976	0	58,8	58,15	0	57,31	57,29	0	0	24	0	0	74	57	17,04	0,7	0,7	-
18.11.2025	0,965	0	55,52	54,89	0	54,21	54,17	0	0	24	0	0	72,9	55,2	17,78	0,7	0,7	-
19.11.2025	1,006	0	58,59	57,94	0	57,15	57,12	0	0	24	0	0	73,5	56	17,58	0,7	0,7	-
20.11.2025	1,036	0	56,85	56,18	0	55,41	55,38	0	0	24	0	0	75,1	56,4	18,7	0,7	0,7	-
Итого:	28,369	0	1890,34	1872,11	0	1846,69	1844,24	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,369																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2025	15,84	1085,23	1071,63	0	1061,86	1057,15	0
20.11.2025	44,209	2975,57	2943,74	0	2908,55	2901,39	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:15:24