

#108560#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (корпус 1)
3705
ВКТ-7
00070239
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2024 | 0,794 | 0 | 28,78 | 27,9 | 0 | 28,06 | 27,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 47,3 | 28,31 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
| 22.11.2024 | 0,796 | 0 | 29,08 | 28,18 | 0 | 28,36 | 27,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 47,6 | 28,11 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
| 23.11.2024 | 0,779 | 0 | 28,94 | 28,05 | 0 | 28,22 | 27,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 47,1 | 27,64 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
| 24.11.2024 | 0,768 | 0 | 29,02 | 28,14 | 0 | 28,3 | 27,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74 | 46,8 | 27,21 | 0,7 | 0,7 | 1,2 |
| 25.11.2024 | 0,692 | 0 | 29,16 | 28,34 | 0 | 28,48 | 28,1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 45,1 | 24,32 | 0,7 | 0,7 | 5,9 |
| 26.11.2024 | 0,684 | 0 | 29,01 | 28,19 | 0 | 28,4 | 27,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 45 | 24,07 | 0,7 | 0,7 | 7,3 |
| 27.11.2024 | 0,654 | 0 | 27,67 | 26,89 | 0 | 27,13 | 26,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 44,2 | 24,26 | 0,7 | 0,7 | 4,7 |
| 28.11.2024 | 0,67 | 0 | 27,93 | 27,14 | 0 | 27,33 | 26,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 44,5 | 24,55 | 0,7 | 0,7 | 4,4 |
| 29.11.2024 | 0,676 | 0 | 28,01 | 27,19 | 0 | 27,44 | 26,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 44,3 | 24,62 | 0,7 | 0,7 | 4,2 |
| 30.11.2024 | 0,667 | 0 | 27,21 | 26,41 | 0 | 26,63 | 26,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 44 | 25,16 | 0,7 | 0,7 | 4,1 |
| 01.12.2024 | 0,708 | 0 | 27,53 | 26,71 | 0 | 26,81 | 26,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 45 | 26,39 | 0,7 | 0,7 | 2,2 |
| 02.12.2024 | 0,719 | 0 | 27,33 | 26,49 | 0 | 26,68 | 26,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72 | 45 | 26,95 | 0,7 | 0,7 | 2,9 |
| 03.12.2024 | 0,678 | 0 | 27,19 | 26,37 | 0 | 26,62 | 26,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 44,4 | 25,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.12.2024 | 0,735 | 0 | 27,21 | 26,36 | 0 | 26,52 | 26,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73 | 45,3 | 27,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.12.2024 | 0,721 | 0 | 27,41 | 26,56 | 0 | 26,73 | 26,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 45,6 | 26,95 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.12.2024 | 0,735 | 0 | 26,74 | 25,88 | 0 | 26,02 | 25,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 45,2 | 28,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.12.2024 | 0,77 | 0 | 27,48 | 26,58 | 0 | 26,76 | 26,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 46,6 | 28,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.12.2024 | 0,739 | 0 | 26,92 | 26,06 | 0 | 26,2 | 25,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74 | 45,8 | 28,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.12.2024 | 0,733 | 0 | 26,51 | 25,66 | 0 | 25,79 | 25,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 45,1 | 28,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.12.2024 | 0,771 | 0 | 26,02 | 25,13 | 0 | 25,3 | 24,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,1 | 45,6 | 30,52 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.12.2024 | 0,74 | 0 | 26,83 | 25,95 | 0 | 26,13 | 25,71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 45,5 | 28,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.12.2024 | 0,739 | 0 | 26,22 | 25,34 | 0 | 25,52 | 25,1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 44,9 | 28,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.12.2024 | 0,789 | 0 | 26,05 | 25,14 | 0 | 25,33 | 24,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 46,2 | 31,2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.12.2024 | 0,778 | 0 | 25,91 | 25 | 0 | 25,19 | 24,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,1 | 46,2 | 30,9 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.12.2024 | 0,709 | 0 | 25,86 | 25,01 | 0 | 25,25 | 24,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 44,5 | 28,03 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.12.2024 | 0,672 | 0 | 26,42 | 25,59 | 0 | 25,81 | 25,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70 | 44 | 25,98 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.12.2024 | 0,641 | 0 | 25,39 | 24,61 | 0 | 24,91 | 24,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 43 | 25,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.12.2024 | 0,645 | 0 | 25,26 | 24,48 | 0 | 24,78 | 24,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 43,1 | 26,07 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.12.2024 | 0,653 | 0 | 26,97 | 26,15 | 0 | 26,48 | 25,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 44,3 | 24,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 20,855 | 0 | 790,06 | 765,5 | 0 | 771,18 | 758,54 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 20,855 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 20.11.2024 | 153,212 | 6869,97 | 6672,85 | 0 | 6706,75 | 6591,85 | 0 |
| 19.12.2024 | 174,067 | 7660,03 | 7438,35 | 0 | 7477,93 | 7350,39 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.12.2024 7:27:13