

#190123#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (корпус 1)

3705
ВКТ-7
00070239
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	1,03	0	57,95	57,28	0	56,51	56,44	0	0	24	0	0	74,9	56,6	18,25	0,7	0,7	2,2
22.11.2025	1,025	0	56,37	55,7	0	54,94	54,89	0	0	24	0	0	74,9	56,3	18,65	0,7	0,7	1,3
23.11.2025	1,129	0	55,71	54,95	0	54,23	54,02	0	0	24	0	0	79,2	58,4	20,79	0,7	0,7	-3,3
24.11.2025	1,129	0	55,06	54,28	0	53,54	53,37	0	0	24	0	0	79,9	58,7	21,16	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	1,099	0	55,76	55,01	0	54,3	54,2	0	0	24	0	0	78,2	58	20,24	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	1,064	0	53,5	52,79	0	52,05	52	0	0	24	0	0	77,6	57,1	20,5	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	1,043	0	51,81	51,14	0	50,47	50,42	0	0	24	0	0	76,9	56,2	20,65	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	1,04	0	52,43	51,76	0	51,01	51,04	0	0	24	0	0	76,4	56	20,34	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	1,036	0	51,81	51,16	0	50,44	50,44	0	0	24	0	0	76,2	55,7	20,54	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	1,045	0	51,79	51,13	0	50,45	50,41	0	0	24	0	0	76,7	56	20,71	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	1,02	0	52,88	52,24	0	51,55	51,52	0	0	24	0	0	75,5	55,8	19,79	0,7	0,7	-
02.12.2025	1,053	0	53,31	52,64	0	51,91	51,86	0	0	24	0	0	77	56,7	20,26	0,7	0,7	-
03.12.2025	0,973	0	55,66	55,06	0	54,28	54,34	0	0	24	0	0	73,4	55,4	17,97	0,7	0,7	-
04.12.2025	0,936	0	55,24	54,68	0	53,99	53,95	0	0	24	0	0	71,7	54,4	17,32	0,7	0,7	-
05.12.2025	0,927	0	57,18	56,64	0	55,94	55,92	0	0	24	0	0	71,1	54,5	16,57	0,7	0,7	-
06.12.2025	0,919	0	58,68	58,14	0	57,36	57,36	0	0	24	0	0	71	55	16,02	0,7	0,7	-
07.12.2025	0,907	0	55,61	55,07	0	54,41	54,35	0	0	24	0	0	70,9	54,3	16,66	0,7	0,7	-
08.12.2025	0,936	0	57,88	57,3	0	56,55	56,56	0	0	24	0	0	71,4	54,9	16,56	0,7	0,7	-
09.12.2025	0,92	0	60,96	60,41	0	59,56	59,49	0	0	24	0	0	70,9	55,4	15,46	0,7	0,7	-
10.12.2025	0,921	0	61,4	60,88	0	59,97	59,95	0	0	24	0	0	71	55,7	15,37	0,7	0,7	-
11.12.2025	0,91	0	60,11	59,61	0	58,79	58,78	0	0	24	0	0	71	55,6	15,47	0,7	0,7	-
12.12.2025	0,917	0	59,13	58,65	0	57,82	57,85	0	0	24	0	0	71,2	55,4	15,85	0,7	0,7	-
13.12.2025	0,902	0	56,84	56,37	0	55,59	55,65	0	0	24	0	0	70,9	54,7	16,24	0,7	0,7	-
14.12.2025	0,914	0	58,34	57,87	0	57,05	57,07	0	0	24	0	0	71,2	55,2	16,01	0,7	0,7	-
15.12.2025	0,908	0	55,62	55,14	0	54,37	54,42	0	0	24	0	0	71,1	54,4	16,69	0,7	0,7	-
16.12.2025	0,961	0	56,37	55,88	0	55,02	55,13	0	0	24	0	0	73	55,6	17,46	0,7	0,7	-
17.12.2025	1,039	0	56,66	56,09	0	55,22	55,21	0	0	24	0	0	76	57,2	18,75	0,7	0,7	-
18.12.2025	1,006	0	56,16	55,62	0	54,73	54,82	0	0	24	0	0	74,8	56,4	18,36	0,7	0,7	-
19.12.2025	0,942	0	57,17	56,68	0	55,9	55,91	0	0	24	0	0	71,9	55	16,9	0,7	0,7	-
Итого:	28,651	0	1627,39	1610,17	0	1587,95	1587,37	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,651																	

Общее время работы системы, ч696

Период нормальной работы системы, ч696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2025	44,209	2975,57	2943,74	0	2908,55	2901,39	0
19.12.2025	72,86	4602,96	4553,91	0	4496,5	4488,76	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 15:14:23