

#193691#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (корпус 1)

3705
ВКТ-7
00070239
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2025	0,927	0	58,59	58,13	0	57,29	57,35	0	0	24	0	0	70,9	54,7	16,14	0,7	0,7	5,6
21.12.2025	0,929	0	58,59	58,13	0	57,23	57,39	0	0	24	0	0	71,2	54,9	16,29	0,7	0,7	5,6
22.12.2025	0,939	0	58,56	58,16	0	57,26	57,37	0	0	24	0	0	71,6	55,2	16,41	0,7	0,7	3,7
23.12.2025	1,073	0	57,27	56,72	0	55,78	55,81	0	0	24	0	0	77,5	58,2	19,26	0,7	0,7	0
24.12.2025	1,205	0	55,16	54,42	0	53,49	53,46	0	0	24	0	0	83,9	61,3	22,53	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	1,122	0	53,83	53,14	0	52,31	52,29	0	0	24	0	0	80,7	59,2	21,47	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	0,962	0	57,34	56,77	0	56,06	55,99	0	0	24	0	0	72,7	55,5	17,16	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	0,93	0	56,61	56,08	0	55,36	55,36	0	0	24	0	0	71,2	54,3	16,81	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	0,929	0	54,52	54	0	53,29	53,28	0	0	24	0	0	71,2	53,8	17,42	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	0,997	0	56,1	55,51	0	54,7	54,75	0	0	24	0	0	74,2	56	18,22	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	1,094	0	56,35	55,67	0	54,81	54,71	0	0	24	0	0	79	59	20	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	1,145	0	54,76	54,03	0	53,18	53,11	0	0	24	0	0	81,9	60,4	21,53	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	1,108	0	54,14	53,44	0	52,6	52,52	0	0	24	0	0	80,3	59,3	21,06	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	1,067	0	57	56,33	0	55,54	55,37	0	0	24	0	0	77,8	58,6	19,2	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	1,085	0	54,96	54,28	0	53,48	53,43	0	0	24	0	0	78,7	58,4	20,28	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	1,133	0	54,51	53,77	0	52,98	52,83	0	0	24	0	0	80,8	59,4	21,39	0,7	0,7	-4
05.01.2026	1,153	0	55,49	54,74	0	53,92	53,8	0	0	24	0	0	81,1	59,8	21,37	0,7	0,7	-3
06.01.2026	1,21	0	55,67	54,86	0	53,98	53,9	0	0	24	0	0	83,9	61,5	22,4	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	1,229	0	53,67	52,84	0	51,97	51,92	0	0	24	0	0	85,4	61,8	23,63	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	1,247	0	51,14	50,3	0	49,46	49,36	0	0	24	0	0	86,9	61,7	25,13	0,7	0,7	-11
09.01.2026	1,246	0	51,98	51,13	0	50,3	50,18	0	0	24	0	0	86,2	61,5	24,78	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	1,205	0	54,69	53,88	0	53,01	52,92	0	0	24	0	0	83,5	60,8	22,75	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	1,183	0	54,93	54,14	0	53,26	53,18	0	0	24	0	0	82,7	60,5	22,2	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	1,214	0	53,61	52,8	0	51,93	51,84	0	0	24	0	0	84,4	60,9	23,41	0,7	0,7	-
13.01.2026	1,216	0	50,6	49,78	0	49,01	48,95	0	0	24	0	0	85,4	60,6	24,77	0,7	0,7	-
14.01.2026	1,203	0	51,56	50,75	0	49,91	49,85	0	0	24	0	0	84,7	60,5	24,15	0,7	0,7	-
15.01.2026	1,108	0	53,83	53,09	0	52,37	52,27	0	0	24	0	0	79,6	58,4	21,17	0,7	0,7	-
16.01.2026	1,176	0	52,56	51,78	0	51	50,94	0	0	24	0	0	82,6	59,5	23,05	0,7	0,7	-
17.01.2026	1,248	0	53,02	52,16	0	51,34	51,25	0	0	24	0	0	85,6	61,3	24,3	0,7	0,7	-
18.01.2026	1,269	0	51,42	50,53	0	49,74	49,62	0	0	24	0	0	87	61,5	25,48	0,7	0,7	-
19.01.2026	1,271	0	50,69	49,79	0	49,03	48,88	0	0	24	0	0	87,5	61,6	25,9	0,7	0,7	-
20.01.2026	1,265	0	51,58	50,69	0	49,89	49,77	0	0	24	0	0	87	61,6	25,38	0,7	0,7	-
Итого:	36,088	0	1744,73	1721,84	0	1695,48	1693,65	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,088																	

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.12.2025	72,86	4602,96	4553,91	0	4496,5	4488,76	0
20.01.2026	108,948	6347,69	6275,75	0	6191,98	6182,41	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.01.2026 7:35:38