

#207239#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)

9338
ТЭМ-104
4407954
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	2,178	85,428	80,369	82,635	78,983	24	24	0	0	87,4	61,1	3,8	2,6	-12,2
22.01.2026	2,22	82,292	77,361	79,577	76,072	24	24	0	0	87,8	60	3,8	2,6	-11,6
23.01.2026	2,244	86,949	81,761	84,131	80,384	24	24	0	0	86,9	60,3	3,7	2,7	-8,3
24.01.2026	2,137	81,064	76,434	78,438	75,17	24	24	0	0	86,9	59,7	3,8	2,7	-9,4
25.01.2026	2,121	85,474	80,614	82,772	79,264	24	24	0	0	85,7	60,1	3,8	2,7	-7,3
26.01.2026	2,066	89,854	84,721	87,171	83,337	24	24	0	0	83	59,3	3,9	2,6	-4,4
27.01.2026	2,087	93,227	87,811	90,456	86,359	24	24	0	0	82,7	59,7	3,9	2,6	-3,8
28.01.2026	2,109	89,411	84,164	86,688	82,777	24	24	0	0	83,9	59,6	4	2,6	-6
29.01.2026	2,206	83,591	78,585	80,88	77,284	24	24	0	0	87	59,7	3,9	2,6	-9,7
30.01.2026	2,208	80,405	75,616	77,707	74,342	24	24	0	0	88,7	60,3	3,7	2,6	-12,4
31.01.2026	2,173	76,401	71,898	73,835	70,724	24	24	0	0	88,7	59,4	3,7	2,6	-13,8
01.02.2026	2,189	71,324	67,042	68,872	65,986	24	24	0	0	89,9	58,2	3,6	2,7	-18,9
02.02.2026	2,3	73,855	69,399	71,271	68,291	24	24	0	0	90,8	58,6	3,5	2,7	-20,1
03.02.2026	2,406	79,562	74,714	76,741	73,457	24	24	0	0	91,6	60,3	3,5	2,7	-18
04.02.2026	2,415	82,094	77,146	79,22	75,841	24	24	0	0	90,9	60,4	3,7	2,6	-12,3
05.02.2026	2,354	87,843	82,642	84,89	81,215	24	24	0	0	88,8	61,1	3,7	2,6	-7,6
06.02.2026	2,209	92,386	87,072	89,497	85,595	24	24	0	0	85,2	60,5	3,9	2,6	-3,2
07.02.2026	2,083	89,776	84,752	87,072	83,36	24	24	0	0	83,4	59,5	4	2,6	-3,3
08.02.2026	2,095	85,999	81,237	83,344	79,904	24	24	0	0	84,5	59,5	4	2,6	-4,9
09.02.2026	2,245	82,19	77,425	79,468	76,14	24	24	0	0	88	59,8	3,9	2,6	-12,1
10.02.2026	2,194	82,721	77,945	80,057	76,676	24	24	0	0	86,6	59,3	3,7	2,6	-12,4
11.02.2026	2,099	93,338	88,093	90,557	86,637	24	24	0	0	82,8	59,7	3,7	2,6	-3,8
12.02.2026	1,979	95,708	90,38	93,051	88,949	24	24	0	0	79,6	58,4	4	2,6	-0,7
13.02.2026	2,006	92,977	87,871	90,324	86,466	24	24	0	0	80,8	58,7	4	2,6	-1,2
14.02.2026	2,104	86,405	81,604	83,726	80,257	24	24	0	0	84,7	59,7	4	2,6	-6,7
15.02.2026	2,267	85,085	80,165	82,206	78,76	24	24	0	0	89,1	61,6	3,9	2,6	-11,2
16.02.2026	2,344	83,273	78,3	80,332	76,9	24	24	0	0	91,4	62,2	3,8	2,6	-17,4
17.02.2026	2,294	83,347	78,443	80,484	77,075	24	24	0	0	89,9	61,4	3,8	2,6	-11,6
18.02.2026	2,164	89,688	84,482	86,889	83,063	24	24	0	0	85	60,2	3,8	2,6	-
19.02.2026	2,057	92,199	86,96	89,515	85,562	24	24	0	0	81,8	58,8	3,9	2,6	-
20.02.2026	2,043	94,49	89,145	91,76	87,694	24	24	0	0	81,4	59,2	3,9	2,6	-
Итого:	67,596	2658,356	2504,151	2573,566	2462,524	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,596													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	183,885	11781,854	11146,33	11496,9	10974,359	3514,87	0
20.02.2026	251,482	14440,212	13650,481	14070,465	13436,885	4258,87	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2026 15:43:36