

# #282713#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области  
Адрес потребителя Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)  
Номер абонента  
Порядковый номер 9338  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 4407954  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	1,962	91,827	86,736	89,221	85,351	24	24	0	0	80,6	58,6	4	2,6	-
22.02.2026	1,791	96,625	91,444	94,101	90,016	24	24	0	0	76,9	57,9	3,9	2,6	-
23.02.2026	1,742	96,122	90,927	93,661	89,53	24	24	0	0	76	57,5	4	2,6	-
24.02.2026	1,758	96,28	90,999	93,849	89,632	24	24	0	0	75,4	56,8	4	2,6	-
25.02.2026	1,882	99,304	93,709	96,675	92,239	24	24	0	0	77,5	58,1	3,8	2,6	-
26.02.2026	1,766	97,379	92,069	94,914	90,679	24	24	0	0	75,5	56,9	3,9	2,6	-
27.02.2026	1,678	107,079	101,192	104,531	99,663	24	24	0	0	73	57	3,9	2,6	-
28.02.2026	1,593	106,723	101,052	104,186	99,484	24	24	0	0	73	57,7	4	2,5	-
01.03.2026	1,539	99,076	93,893	96,743	92,486	24	24	0	0	72,5	56,7	4,1	2,5	-
02.03.2026	1,622	102,757	97,18	100,32	95,725	24	24	0	0	72,8	56,7	3,9	2,5	-
03.03.2026	1,625	106,574	100,843	104,044	99,301	24	24	0	0	72,9	57,3	3,9	2,5	-
04.03.2026	1,626	101,29	95,851	98,901	94,438	24	24	0	0	72,6	56,2	4	2,5	-
05.03.2026	1,649	103,701	98,122	101,243	96,658	24	24	0	0	72,8	56,6	3,9	2,6	-
06.03.2026	1,64	104,725	99,133	102,221	97,623	24	24	0	0	73,2	57,2	4	2,6	-
07.03.2026	1,597	106,094	100,431	103,578	98,887	24	24	0	0	72,8	57,4	4	2,6	-
08.03.2026	1,552	109,028	103,252	106,46	101,633	24	24	0	0	72,6	58	4	2,5	-
09.03.2026	1,533	109,178	103,327	106,605	101,698	24	24	0	0	72,6	58,2	4,1	2,5	-
10.03.2026	1,515	111,982	105,987	109,349	104,289	24	24	0	0	72,5	58,7	4,1	2,5	-
11.03.2026	1,441	115,651	109,496	112,93	107,679	24	24	0	0	72,5	59,8	4,1	2,4	-
12.03.2026	1,455	113,219	107,233	110,538	105,462	24	24	0	0	72,8	59,6	4,2	2,4	-
13.03.2026	1,448	115,127	109,048	112,404	107,232	24	24	0	0	72,7	59,9	4	2,4	-
14.03.2026	1,368	114,396	108,43	111,717	106,609	24	24	0	0	72,4	60,2	4,2	2,4	-
15.03.2026	1,328	106,775	101,382	104,288	99,72	24	24	0	0	72,1	59,4	4,2	2,3	-
16.03.2026	1,49	108,828	103,128	106,238	101,46	24	24	0	0	73	59	4	2,4	-
17.03.2026	1,498	112,074	106,107	109,439	104,399	24	24	0	0	72,5	58,8	4,1	2,4	-
18.03.2026	1,504	107,143	101,445	104,633	99,857	24	24	0	0	72,3	58	4,1	2,4	-
19.03.2026	0,819	55,373	53,825	54,041	52,98	24	24	0	0	73,4	58,2	4	2,4	-
20.03.2026	1,162	105,375	100,17	102,895	98,425	24	24	0	0	72,5	61,4	4,4	2,1	-
Итого:	43,583	2899,705	2746,411	2829,725	2703,155	672	672	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,583													

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	251,482	14440,212	13650,481	14070,465	13436,885	4258,87	0
20.03.2026	295,064	17339,918	16396,893	16900,189	16140,04	4930,86	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2026 15:16:23