

#133697#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Адрес потребителя Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)
Номер абонента
Порядковый номер 9338
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 4407954
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.05.2025 | 1,37 | 68,211 | 66,932 | 66,682 | 66,146 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 50,1 | 4,2 | 3,3 | - |
| 22.05.2025 | 0,524 | 29,506 | 28,719 | 28,867 | 28,367 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 51,1 | 4,2 | 3,4 | - |
| 23.05.2025 | 0,214 | 14,727 | 14,193 | 14,422 | 14,01 | 23,95 | 23,95 | 0 | 0 | 67,6 | 52,7 | 4,2 | 3,4 | - |
| 24.05.2025 | 0,191 | 13,615 | 13,158 | 13,336 | 12,986 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 52,8 | 4,2 | 3,4 | - |
| 25.05.2025 | 0,177 | 12,58 | 12,098 | 12,322 | 11,938 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 53 | 4,2 | 3,4 | - |
| 26.05.2025 | 0,183 | 13,098 | 12,525 | 12,824 | 12,359 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 53,6 | 4,2 | 3,4 | - |
| 27.05.2025 | 0,203 | 14,326 | 13,787 | 14,025 | 13,602 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 53,5 | 4,2 | 3,4 | - |
| 28.05.2025 | 0,222 | 15,35 | 14,836 | 15,031 | 14,641 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 53,2 | 4,2 | 3,3 | - |
| 29.05.2025 | 0,223 | 15,289 | 14,736 | 14,969 | 14,543 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68 | 53,1 | 4,2 | 3,3 | - |
| 30.05.2025 | 0,199 | 13,613 | 13,062 | 13,328 | 12,891 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 52,9 | 4,1 | 3,3 | - |
| 31.05.2025 | 0,173 | 12,479 | 12,023 | 12,225 | 11,867 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67 | 52,9 | 4,1 | 3,4 | - |
| 01.06.2025 | 0,175 | 12,512 | 12,223 | 12,258 | 12,062 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 52,9 | 4,2 | 3,4 | - |
| 02.06.2025 | 0,227 | 15,166 | 15,051 | 14,85 | 14,855 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 52,5 | 4,1 | 3,4 | - |
| 03.06.2025 | 0,213 | 14,605 | 14,621 | 14,299 | 14,43 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68 | 53 | 4,2 | 3,4 | - |
| 04.06.2025 | 0,204 | 14,094 | 14,176 | 13,801 | 13,988 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 53 | 4,2 | 3,4 | - |
| 05.06.2025 | 0,216 | 14,965 | 15,074 | 14,652 | 14,877 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 53 | 4,2 | 3,4 | - |
| 06.06.2025 | 0,21 | 14,553 | 14,645 | 14,25 | 14,451 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 53 | 4,2 | 3,4 | - |
| 07.06.2025 | 0,181 | 13,08 | 13,219 | 12,812 | 13,045 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 53,2 | 4,2 | 3,4 | - |
| 08.06.2025 | 0,185 | 13,58 | 13,721 | 13,303 | 13,537 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67 | 53,1 | 4,2 | 3,4 | - |
| 09.06.2025 | 0,199 | 14,27 | 14,439 | 13,977 | 14,25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 53,2 | 4,2 | 3,4 | - |
| 10.06.2025 | 0,215 | 15,217 | 15,408 | 14,902 | 15,205 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 53 | 4,2 | 3,4 | - |
| 11.06.2025 | 0,189 | 13,52 | 13,688 | 13,238 | 13,504 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 53,5 | 4,2 | 3,4 | - |
| 12.06.2025 | 0,166 | 12,443 | 12,652 | 12,189 | 12,484 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67 | 53,4 | 4,2 | 3,4 | - |
| 13.06.2025 | 0,164 | 12,387 | 12,562 | 12,135 | 12,395 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67 | 53,5 | 4,2 | 3,4 | - |
| 14.06.2025 | 0,176 | 13,281 | 13,471 | 13,012 | 13,291 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 53,3 | 4,2 | 3,4 | - |
| 15.06.2025 | 0,148 | 11,621 | 11,801 | 11,385 | 11,641 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 53,9 | 4,2 | 3,4 | - |
| 16.06.2025 | 0,189 | 13,182 | 13,014 | 12,91 | 12,842 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 52,9 | 4,2 | 3,4 | - |
| 17.06.2025 | 0,137 | 11,662 | 11,285 | 11,42 | 11,123 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 55,4 | 4 | 3,3 | - |
| 18.06.2025 | 0,089 | 5,488 | 4,75 | 5,393 | 4,691 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 51 | 4,2 | 3,4 | - |
| 19.06.2025 | 0,123 | 11,037 | 9,582 | 10,846 | 9,471 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 49,9 | 6,4 | 2,2 | - |
| 20.06.2025 | 0,174 | 12,814 | 12,514 | 12,551 | 12,348 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67 | 53,1 | 3,9 | 3,4 | - |
| Итого: | 7,259 | 482,271 | 473,965 | 472,214 | 467,84 | 743,95 | 743,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 7,259 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,95

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 20.05.2025 | 438,85 | 25153,529 | 25134,025 | 24560,963 | 24781,029 | 5913,98 | 0 |
| 20.06.2025 | 446,109 | 25635,799 | 25607,99 | 25033,176 | 25248,869 | 6657,93 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.06.2025 10:18:18