

#142141#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)

9338
ТЭМ-104
4407954
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,165	12,285	11,961	12,033	11,799	24	24	0	0	67,4	53,8	4,1	3,4	-
22.06.2025	0,131	10,559	10,26	10,344	10,121	24	24	0	0	66,7	54,1	4,1	3,3	-
23.06.2025	0,16	12,223	11,943	11,969	11,777	24	24	0	0	67,9	54,5	4,1	3,3	-
24.06.2025	0,174	13,35	13,084	13,074	12,904	24	24	0	0	67,4	54,1	4,1	3,3	-
25.06.2025	0,037	3,633	3,578	3,578	3,539	24	24	0	0	57,2	49,2	4,1	3,3	-
26.06.2025	0	0	0,014	0	0,012	24	24	0	0	23,7	24,5	2,4	2	-
27.06.2025	0	0	0,008	0	0,008	24	24	0	0	22,9	23,5	0,4	0,2	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,3	22,8	0,4	0,2	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,9	22,4	0,4	0,2	-
30.06.2025	0,003	0,658	0,678	0,656	0,676	24	24	0	0	30,8	29,9	0,4	0,2	-
01.07.2025	0	0,068	0,107	0,066	0,107	24	24	0	0	21,2	20,9	0,7	0,4	-
02.07.2025	0	0,104	0,133	0,104	0,133	24	24	0	0	21,8	21	3,9	3,5	-
03.07.2025	0,031	9,355	9,502	9,268	9,428	24	24	0	0	43,2	39,9	3,5	3,2	-
04.07.2025	0,182	16,643	16,438	16,299	16,193	24	24	0	0	67,6	56,5	3,5	2,9	-
05.07.2025	0,139	12,24	11,945	11,99	11,773	24	24	0	0	67	55,5	4,3	3,1	-
06.07.2025	0,136	12,143	11,822	11,895	11,652	24	24	0	0	66,9	55,5	4,3	3,1	-
07.07.2025	0,179	14,512	14,195	14,205	13,992	24	24	0	0	68,2	55,6	4,3	3,1	-
08.07.2025	0,173	13,92	13,607	13,629	13,41	24	24	0	0	68,1	55,4	4,3	3,1	-
09.07.2025	0,159	12,734	12,426	12,469	12,25	24	24	0	0	68	55,3	4,2	3,1	-
10.07.2025	0,164	12,941	12,684	12,668	12,5	24	24	0	0	68,3	55,4	4,1	3,2	-
11.07.2025	0,169	13,334	12,775	13,053	12,596	24	24	0	0	68,2	55,3	4,2	3,2	-
12.07.2025	0,16	13,023	12,41	12,754	12,234	24	24	0	0	67,6	55	4,2	3,2	-
13.07.2025	0,142	12,098	11,594	11,85	11,43	24	24	0	0	67,1	55,2	4,1	3,2	-
14.07.2025	0,159	13,104	12,734	12,83	12,549	24	24	0	0	68	55,7	4,1	3,2	-
15.07.2025	0,163	13,189	12,898	12,91	12,713	24	24	0	0	68,3	55,7	4,2	3,2	-
16.07.2025	0,177	14,186	13,943	13,885	13,742	24	24	0	0	68,3	55,5	4,2	3,2	-
17.07.2025	0,166	13,383	13,23	13,104	13,043	24	24	0	0	67,9	55,3	4,2	3,2	-
18.07.2025	0,165	13,74	13,615	13,457	13,42	24	24	0	0	67,5	55,3	4,1	3,2	-
19.07.2025	0,17	14,479	14,338	14,188	14,141	24	24	0	0	66,6	54,6	4,1	3,2	-
20.07.2025	0,161	13,383	13,285	13,105	13,094	24	24	0	0	67,6	55,3	4,1	3,2	-
Итого:	3,465	291,287	285,207	285,383	281,236	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,465													

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	446,109	25635,799	25607,99	25033,176	25248,869	6657,93	0
20.07.2025	449,574	25927,084	25893,199	25318,557	25530,105	7377,93	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 14:15:20