

#143587#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 28.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)

Заводской номер счётчика 4407954	Показания прибора, Гкал 28.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	450,893	449,574	1.319

Подпись исполнителя _____



окт 29.07.2025 год.



#143586#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 28.07.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

9338

Тип теплосчётчика

ТЭМ-104

Заводской номер

4407954

Номер системы

1

Отчёт сформирован

22.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TНар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,175	14,451	14,441	14,148	14,234	24	24	0	0	67,9	55,6	4,1	3,2
22.07.2025	-	0,195	15,508	15,586	15,182	15,363	24	24	0	0	68,3	55,4	4,2	3,2
23.07.2025	-	0,172	13,461	13,713	13,174	13,514	24	24	0	0	68,4	55,4	4,2	3,2
24.07.2025	-	0,172	13,338	13,648	13,055	13,453	24	24	0	0	68,8	55,6	4,1	3,2
25.07.2025	-	0,169	13,191	13,469	12,906	13,273	24	24	0	0	68,9	55,9	4,1	3,2
26.07.2025	-	0,142	11,133	11,459	10,893	11,291	24	24	0	0	69,1	56,1	4,2	3,2
27.07.2025	-	0,135	10,814	11,123	10,584	10,961	24	24	0	0	68,7	55,9	4,3	3,3
28.07.2025	-	0,158	12,506	12,816	12,238	12,629	24	24	0	0	68,9	56	4,3	3,3
Итого:	-	1,318	104,402	106,255	102,18	104,718	192	192	-	-	68,62	55,74	4,19	3,22

Общее время работы системы

192 час.

Период нормальной работы системы

192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TНар, ч
20.07.2025	449,574	25927,084	25893,199	25318,557	25530,105	7377,93
28.07.2025	450,893	26031,486	25999,455	25420,736	25634,824	7569,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
