

#145914#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 27.08.2025 по 07.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)

Заводской номер счётчика 4407954	Показания прибора, Гкал 07.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 27.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1,35	0,056	1.294

Подпись исполнителя



#145913#

Отчёт за период с 27.08.2025 по 07.09.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

9338

Тип теплосчётика

ТЭМ-104

Заводской номер

4407954

Номер системы

1

Отчёт сформирован

16.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	thap, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
28.08.2025	-	0,121	10,798	10,894	10,573	10,733	24	24	0	0	67,8	56,4	3,9	3,3
29.08.2025	-	0,13	11,276	11,347	11,039	11,179	24	24	0	0	68	56,2	3,6	3,3
30.08.2025	-	0,122	10,741	10,84	10,515	10,678	24	24	0	0	68,2	56,6	3,6	3,3
31.08.2025	-	0,111	9,974	10,139	9,765	9,988	24	24	0	0	67,9	56,5	3,6	3,3
01.09.2025	-	0,119	10,762	10,807	10,537	10,645	24	24	0	0	68	56,7	3,6	3,3
02.09.2025	-	0,114	12,068	12,031	11,82	11,846	24	24	0	0	67,2	57,6	3,6	3,3
03.09.2025	-	0,125	14,868	14,76	14,563	14,525	24	24	0	0	67,2	58,6	3,6	3,3
04.09.2025	-	0,123	15,977	15,846	15,644	15,583	24	24	0	0	67,7	59,9	3,6	3,3
05.09.2025	-	0,119	16,274	16,12	15,937	15,85	24	24	0	0	67,6	60,1	3,7	3,3
06.09.2025	-	0,1	15,537	15,402	15,22	15,142	24	24	0	0	67	60,4	3,7	3,3
07.09.2025	-	0,11	16,133	15,971	15,802	15,704	24	24	0	0	67,1	60,2	3,7	3,3
Итого:	-	1,294	144,408	144,157	141,415	141,873	264	264	-	-	67,61	58,11	3,65	3,3

Общее время работы системы

264 час.

Период нормальной работы системы

264 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
27.08.2025	0,056	4,826	4,894	4,727	4,824	10,03	0
07.09.2025	1,35	149,234	149,051	146,143	146,697	274,03	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
