

#146512#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 27.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)

Заводской номер счётчика 4407954	Показания прибора, Гкал 20.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 27.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2,77	0,056	2.714

Подпись исполнителя



#146511#

Отчёт за период с 27.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента
Порядковый номер 9338
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 4407954
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
28.08.2025	-	0,121	10,798	10,894	10,573	10,733	24	24	0	0	67,8	56,4	3,9	3,3
29.08.2025	-	0,13	11,276	11,347	11,039	11,179	24	24	0	0	68	56,2	3,6	3,3
30.08.2025	-	0,122	10,741	10,84	10,515	10,678	24	24	0	0	68,2	56,6	3,6	3,3
31.08.2025	-	0,111	9,974	10,139	9,765	9,988	24	24	0	0	67,9	56,5	3,6	3,3
01.09.2025	-	0,119	10,762	10,807	10,537	10,645	24	24	0	0	68	56,7	3,6	3,3
02.09.2025	-	0,114	12,068	12,031	11,82	11,846	24	24	0	0	67,2	57,6	3,6	3,3
03.09.2025	-	0,125	14,868	14,76	14,563	14,525	24	24	0	0	67,2	58,6	3,6	3,3
04.09.2025	-	0,123	15,977	15,846	15,644	15,583	24	24	0	0	67,7	59,9	3,6	3,3
05.09.2025	-	0,119	16,274	16,12	15,937	15,85	24	24	0	0	67,6	60,1	3,7	3,3
06.09.2025	-	0,1	15,537	15,402	15,22	15,142	24	24	0	0	67	60,4	3,7	3,3
07.09.2025	-	0,11	16,133	15,971	15,802	15,704	24	24	0	0	67,1	60,2	3,7	3,3
08.09.2025	-	0,112	16,588	16,391	16,241	16,109	24	24	0	0	68	61,1	3,7	3,3
09.09.2025	-	0,114	16,537	16,343	16,196	16,068	24	24	0	0	67,4	60,4	3,7	3,3
10.09.2025	-	0,117	16,916	16,73	16,57	16,452	24	24	0	0	67	60	3,7	3,2
11.09.2025	-	0,104	15,626	15,463	15,306	15,202	24	24	0	0	67,2	60,4	3,7	3,2
12.09.2025	-	0,114	16,138	15,932	15,805	15,665	24	24	0	0	67,4	60,2	3,6	3,2
13.09.2025	-	0,094	14,751	14,582	14,45	14,335	24	24	0	0	67	60,6	3,6	3,2
14.09.2025	-	0,092	14,528	14,348	14,237	14,109	24	24	0	0	66,4	59,9	3,7	3,2
15.09.2025	-	0,119	16,968	16,723	16,618	16,442	24	24	0	0	67,4	60,3	3,6	3,2
16.09.2025	-	0,1	15,348	15,145	15,033	14,888	24	24	0	0	67,2	60,6	3,7	3,3
17.09.2025	-	0,112	16,086	15,859	15,757	15,594	24	24	0	0	67,2	60,1	3,7	3,3
18.09.2025	-	0,118	16,782	16,547	16,438	16,271	24	24	0	0	67,2	60,1	3,7	3,3
19.09.2025	-	0,117	16,077	15,853	15,741	15,585	24	24	0	0	67,8	60,4	3,7	3,3
20.09.2025	-	0,109	14,495	14,337	14,202	14,106	24	24	0	0	66,6	59	3,7	3,3
Итого:	-	2,716	351,248	348,41	344,009	342,699	576	576	-	-	67,4	59,26	3,67	3,28

Общее время работы системы 576 час.

Период нормальной работы системы 576 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
27.08.2025	0,056	4,826	4,894	4,727	4,824	10,03	0
20.09.2025	2,77	356,075	353,306	348,734	347,523	586,03	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения