

#166034#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)

9338
ТЭМ-104
4407954
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	1,417	109,479	103,153	107,108	101,639	24	24	0	0	69,3	56,1	4	2,3	-
22.10.2025	1,399	108,707	102,552	106,359	101,049	24	24	0	0	69,2	56	4	2,5	-
23.10.2025	1,389	111,747	105,447	109,271	103,825	24	24	0	0	70,2	57,5	4,1	2,5	-
24.10.2025	1,396	113,405	106,894	110,864	105,218	24	24	0	0	70,6	58	4,2	2,5	-
25.10.2025	1,358	108,674	102,572	106,245	100,979	24	24	0	0	70,5	57,8	4,2	2,4	-
26.10.2025	1,4	110,959	104,834	108,468	103,204	25	25	0	0	70,6	57,8	4,1	2,4	-
27.10.2025	1,436	109,325	103,209	106,87	101,633	24	24	0	0	70,7	57,3	4,1	2,4	-
28.10.2025	1,458	110,952	104,727	108,448	103,117	24	24	0	0	70,9	57,5	4,1	2,5	-
29.10.2025	1,456	112,356	105,985	109,817	104,343	24	24	0	0	70,9	57,7	4,1	2,4	-
30.10.2025	1,458	112,567	106,279	110,043	104,648	24	24	0	0	70,6	57,4	4,1	2,4	-
31.10.2025	1,455	109,953	103,801	107,481	102,217	24	24	0	0	70,7	57,2	4,2	2,5	-
01.11.2025	1,478	110,296	104,057	107,784	102,452	24	24	0	0	71,2	57,6	4,1	2,5	-
02.11.2025	1,383	110,262	104,27	107,8	102,655	24	24	0	0	70,5	57,7	4,1	2,4	-
03.11.2025	1,369	109,665	103,719	107,209	102,104	24	24	0	0	70,6	57,8	4,2	2,4	-
04.11.2025	1,379	107,198	101,35	104,781	99,777	24	24	0	0	70,8	57,7	4,2	2,4	-
05.11.2025	1,419	112,969	106,657	110,42	104,984	24	24	0	0	70,9	58,1	4,1	2,4	-
06.11.2025	1,399	113,349	106,98	110,792	105,291	24	24	0	0	70,8	58,3	4,2	2,4	-
07.11.2025	1,423	113,358	106,949	110,806	105,276	24	24	0	0	70,8	58	4,2	2,4	-
08.11.2025	1,367	104,668	98,999	102,316	97,481	24	24	0	0	70,7	57,4	4,1	2,4	-
09.11.2025	1,37	104,127	98,431	101,796	96,935	24	24	0	0	70,5	57,1	4,1	2,4	-
10.11.2025	1,467	110,285	104,002	107,812	102,425	24	24	0	0	70,6	57	4	2,4	-
11.11.2025	1,473	110,251	104,206	107,759	102,611	24	24	0	0	70,9	57,3	4,1	2,4	-
12.11.2025	1,448	110,853	104,688	108,365	103,085	24	24	0	0	70,6	57,3	4,1	2,4	-
13.11.2025	1,431	110,741	104,499	108,229	102,869	24	24	0	0	71,1	57,9	4,1	2,4	-
14.11.2025	1,42	111,915	105,507	109,412	103,879	24	24	0	0	70,5	57,6	4,2	2,5	-
15.11.2025	1,415	101,764	96,155	99,417	94,674	24	24	0	0	71,7	57,5	4,2	2,5	-
16.11.2025	1,593	98,158	92,689	95,638	91,165	24	24	0	0	76,1	59,5	4,1	2,5	-
17.11.2025	1,562	101,931	96,161	99,464	94,656	24	24	0	0	73,7	58	4	2,5	-
18.11.2025	1,577	98,149	92,585	95,824	91,213	24	24	0	0	72,8	56,4	4	2,5	-
19.11.2025	1,63	101,637	95,817	99,193	94,366	24	24	0	0	73,4	57	3,9	2,5	-
20.11.2025	1,714	99,788	93,96	97,291	92,515	24	24	0	0	75,1	57,5	4	2,5	-
Итого:	44,939	3359,488	3171,134	3283,082	3122,285	745	745	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,939													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч745

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	29,285	2533,609	2426,581	2479,781	2390,131	1306,01	0
20.11.2025	74,226	5893,101	5597,715	5762,865	5512,415	2051,01	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 13:36:52