

#63607#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Адрес потребителя Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)
Номер абонента
Порядковый номер 9338
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 4407954
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2023	2,941	221,305	221,734	215,133	217,062	24	24	0	80	68	0,45	0,25	-1,1
22.11.2023	3,009	226,93	227,344	220,602	222,531	24	24	0	80	68	0,44	0,25	-2,3
23.11.2023	2,75	226,375	227,047	220,664	222,68	24	24	0	75	65	0,45	0,25	3,3
24.11.2023	2,743	226,984	227,672	221,344	223,375	24	24	0	75	64	0,45	0,25	3,5
25.11.2023	2,848	226,648	227,312	220,578	222,656	24	24	0	78	67	0,45	0,25	-0,2
26.11.2023	2,928	226,367	226,906	220,008	222,031	24	24	0	80	69	0,45	0,25	-2,4
27.11.2023	3,157	222,391	222,594	215,812	217,656	24	24	0	83	70	0,45	0,25	-7,5
28.11.2023	3,327	217,133	217,031	210,516	212,172	24	24	0	84	70	0,44	0,25	-7,3
29.11.2023	3,261	220,375	220,391	213,672	215,406	24	24	0	84	71	0,43	0,24	-6,5
30.11.2023	3,241	227,828	228	221,008	222,875	24	24	0	83	71	0,44	0,25	-5,4
01.12.2023	3,166	225,75	225,945	219,312	221,133	24	24	0	81	68	0,46	0,25	-
02.12.2023	3,029	228,758	229,094	222,406	224,281	24	24	0	80	68	0,45	0,25	-
03.12.2023	3,105	227,883	227,891	221,586	223,18	24	24	0	79	67	0,46	0,25	-
04.12.2023	3,09	224,977	224,961	218,828	220,367	24	24	0	79	67	0,45	0,25	-
05.12.2023	3,191	226,82	227,016	220,32	222,156	24	24	0	81	69	0,45	0,25	-
06.12.2023	3,142	220,648	220,688	213,914	215,617	24	24	0	84	71	0,45	0,25	-
07.12.2023	3,238	228,422	228,602	221,781	223,633	24	24	0	82	69	0,44	0,25	-
08.12.2023	3,384	226,891	226,992	219,984	221,859	24	24	0	84	71	0,45	0,25	-
09.12.2023	3,223	227,609	227,875	220,766	222,719	24	24	0	83	71	0,45	0,25	-
10.12.2023	3,022	226,5	226,938	220,086	222,062	24	24	0	81	69	0,45	0,25	-
11.12.2023	2,96	224,469	224,906	218,484	220,406	24	24	0	78	66	0,45	0,25	-
12.12.2023	2,841	226,297	226,82	220,531	222,445	24	24	0	76	65	0,44	0,25	-
13.12.2023	2,849	225,398	225,867	219,602	221,469	24	24	0	76	65	0,45	0,25	-
14.12.2023	3,049	224,531	224,758	218,367	220,133	24	24	0	79	67	0,45	0,25	-
15.12.2023	2,905	225,898	226,289	219,969	221,812	24	24	0	77	66	0,45	0,25	-
16.12.2023	2,504	221,516	222,125	216,422	218,211	24	24	0	72	62	0,45	0,25	-
17.12.2023	2,446	223,125	223,945	218,188	220,141	24	24	0	70	61	0,44	0,25	-
18.12.2023	2,45	220,539	221,211	215,734	217,539	24	24	0	69	60	0,44	0,25	-
19.12.2023	2,476	223,508	224,281	218,562	220,484	24	24	0	70	60	0,44	0,25	-
20.12.2023	2,455	220,336	221,141	215,383	217,336	24	24	0	71	61	0,44	0,25	-
Итого:	88,73	6742,211	6753,376	6559,562	6615,427	720	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,307												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2023	1228,714	103891,484	103728,133	101386,812	101829,578	19386,18	1,84
20.12.2023	1317,444	110633,695	110481,508	107946,375	108445,008	20106,18	1,84

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2023 7:39:51