

#190122#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Адрес потребителя Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)
Номер абонента
Порядковый номер 9338
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 4407954
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	1,747	103,262	97,117	100,693	95,622	24	24	0	0	74,8	57,5	4	2,5	2,2
22.11.2025	1,652	96,476	90,936	94,071	89,542	24	24	0	0	74,9	57,4	4	2,5	1,3
23.11.2025	1,831	92,884	87,466	90,32	86,047	24	24	0	0	79,3	59,1	3,9	2,5	-3,3
24.11.2025	1,91	93,439	87,937	90,827	86,52	24	24	0	0	79,9	58,9	3,9	2,5	-3,9
25.11.2025	1,845	95,406	89,828	92,842	88,407	24	24	0	0	78,1	58,3	3,9	2,6	-0,9
26.11.2025	1,808	91,92	86,564	89,483	85,237	24	24	0	0	77,5	57,4	3,9	2,5	-0,4
27.11.2025	1,773	91,243	85,932	88,863	84,636	24	24	0	0	76,8	56,9	3,9	2,6	-1,3
28.11.2025	1,776	92,166	86,81	89,79	85,514	24	24	0	0	76,3	56,6	3,9	2,7	-0,4
29.11.2025	1,737	89,315	84,245	87,014	82,997	24	24	0	0	76,3	56,4	3,9	2,7	-0,3
30.11.2025	1,717	87,22	82,347	84,954	81,122	24	24	0	0	76,7	56,5	3,9	2,7	-0,5
01.12.2025	1,731	93,418	88,031	91,061	86,724	24	24	0	0	75,4	56,4	3,9	2,7	-
02.12.2025	1,819	94,946	89,41	92,461	88,042	24	24	0	0	77	57,3	3,9	2,7	-
03.12.2025	1,705	102,379	96,417	99,921	94,991	24	24	0	0	73,3	56,3	3,9	2,6	-
04.12.2025	1,595	101,339	95,603	99,012	94,229	24	24	0	0	71,5	55,5	4	2,6	-
05.12.2025	1,582	106,457	100,404	104,052	98,948	24	24	0	0	70,9	55,7	4	2,6	-
06.12.2025	1,529	104,427	98,62	102,071	97,182	24	24	0	0	70,8	55,9	4,1	2,6	-
07.12.2025	1,529	101,507	95,849	99,22	94,475	24	24	0	0	70,8	55,4	4,1	2,6	-
08.12.2025	1,57	106,354	100,284	103,931	98,807	24	24	0	0	71,2	56,2	4	2,6	-
09.12.2025	1,515	111,804	105,428	109,294	103,841	24	24	0	0	70,7	56,8	4,1	2,6	-
10.12.2025	1,494	112,363	105,984	109,831	104,366	23,88	23,88	0	0	70,8	57,2	4,2	2,5	-
11.12.2025	1,47	109,219	102,97	106,763	101,41	24	24	0	0	70,7	57	4,2	2,5	-
12.12.2025	1,499	109,709	103,39	107,227	101,823	24	24	0	0	71	57	4,1	2,5	-
13.12.2025	1,425	100,962	95,398	98,691	93,986	24	24	0	0	70,7	56,3	4,1	2,5	-
14.12.2025	1,431	102,975	97,24	100,644	95,778	24	24	0	0	71	56,8	4	2,6	-
15.12.2025	1,509	100,499	94,809	98,228	93,441	24	24	0	0	70,9	55,6	4,1	2,6	-
16.12.2025	1,594	100,153	94,441	97,771	93,027	24	24	0	0	72,9	56,7	4	2,6	-
17.12.2025	1,724	99,071	93,314	96,542	91,85	24	24	0	0	75,9	58,1	4	2,6	-
18.12.2025	1,711	101,23	95,263	98,725	93,806	24	24	0	0	74,6	57,3	4,1	2,6	-
19.12.2025	1,569	104,353	98,319	101,956	96,871	24	24	0	0	71,6	56,2	4	2,6	-
20.12.2025	1,459	102,99	97,156	100,68	95,726	24	24	0	0	70,6	56,2	4,1	2,6	-
Итого:	49,256	2999,486	2827,512	2926,938	2784,967	719,88	719,88	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,256													

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,88

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2025	74,226	5893,101	5597,715	5762,865	5512,415	2051,01	0
20.12.2025	123,481	8892,589	8425,226	8689,804	8297,382	2770,88	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2025 12:46:08