

#193690#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)

9338
ТЭМ-104
4407954
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	1,464	102,328	96,557	100,005	95,12	24	24	0	0	71,1	56,5	4,1	2,6	5,6
22.12.2025	1,554	107,653	101,604	105,189	100,083	24	24	0	0	71,4	56,7	4,1	2,6	3,7
23.12.2025	1,815	100,062	93,919	97,401	92,397	24	24	0	0	77,6	59,1	4,1	2,6	0
24.12.2025	2,06	93,431	87,698	90,579	86,175	24	24	0	0	84	61,3	4	2,6	-6,3
25.12.2025	1,935	93,727	88,108	91,07	86,67	24	24	0	0	80,5	59,3	3,9	2,6	-5,6
26.12.2025	1,641	104,703	98,721	102,249	97,259	24	24	0	0	72,4	56,4	3,9	2,6	4,4
27.12.2025	1,557	102,276	96,571	99,961	95,185	24	24	0	0	71	55,4	4,1	2,6	5,4
28.12.2025	1,55	97,756	92,267	95,534	90,966	24	24	0	0	71,1	54,9	4	2,6	3,8
29.12.2025	1,712	101,325	95,494	98,837	94,05	24	24	0	0	74,3	57	4	2,6	2,5
30.12.2025	1,954	99,965	94,092	97,224	92,571	24	24	0	0	79	59	4	2,6	-1,1
31.12.2025	1,973	91,261	86,019	88,583	84,588	24	24	0	0	82,1	59,9	4,1	2,6	-4,2
01.01.2026	1,89	91,36	86,144	88,798	84,761	24	24	0	0	80	58,8	3,9	2,6	-5,2
02.01.2026	1,816	96,407	90,885	93,839	89,441	24	24	0	0	77,8	58,5	3,9	2,6	1,2
03.01.2026	1,832	93,108	87,769	90,57	86,368	24	24	0	0	78,8	58,6	4,1	2,6	-0,6
04.01.2026	1,921	91,996	86,6	89,368	85,181	24	24	0	0	80,9	59,4	4	2,6	-4
05.01.2026	1,946	92,219	86,931	89,564	85,501	24	24	0	0	81,2	59,5	4	2,6	-3
06.01.2026	2,056	92,671	87,347	89,843	85,836	24	24	0	0	84	61,2	4	2,6	-5,5
07.01.2026	2,107	88,991	83,788	86,185	82,338	24	24	0	0	85,6	61,2	4	2,6	-7,8
08.01.2026	2,147	84,415	79,487	81,674	78,129	24	24	0	0	87	60,8	3,9	2,6	-11
09.01.2026	2,132	85,312	80,33	82,576	78,963	24	24	0	0	86,4	60,6	3,8	2,6	-9,6
10.01.2026	2,082	92,146	86,736	89,357	85,274	24	24	0	0	83,6	60,3	3,8	2,6	-5,2
11.01.2026	2,015	92,535	87,207	89,783	85,735	24	24	0	0	82,8	60,4	4	2,6	-5,2
12.01.2026	2,136	92,904	87,359	90,037	85,862	24	24	0	0	84,5	60,9	4	2,6	-
13.01.2026	2,144	86,079	80,959	83,366	79,613	24	24	0	0	85,5	59,9	3,9	2,6	-
14.01.2026	2,181	89,836	84,442	87,05	83,045	24	24	0	0	84,7	59,8	3,8	2,7	-
15.01.2026	1,976	94,671	89,176	92,045	87,775	24	24	0	0	79,5	58,1	3,8	2,6	-
16.01.2026	2,097	91,219	85,838	88,501	84,441	24	24	0	0	82,8	59,2	3,9	2,6	-
17.01.2026	2,153	87,213	82,106	84,446	80,718	24	24	0	0	85,8	60,4	3,8	2,6	-
18.01.2026	2,158	83,099	78,314	80,385	76,986	24	24	0	0	87,3	60,5	3,9	2,6	-
19.01.2026	2,213	84,058	79,036	81,287	77,693	24	24	0	0	87,8	60,6	3,8	2,6	-
20.01.2026	2,183	84,54	79,601	81,789	78,252	24	24	0	0	87,1	60,5	3,8	2,6	-
Итого:	60,4	2889,266	2721,105	2807,095	2676,976	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,4													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	123,481	8892,589	8425,226	8689,804	8297,382	2770,88	0
20.01.2026	183,885	11781,854	11146,33	11496,9	10974,359	3514,87	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 15:41:33