

#207238#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель БалтДомСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Пугачева 5-7а, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 9094
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20107913
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	9,78	0	74,468	0	0	72,059	0	0	24	0	86,8	54,4	0,28	0,26	-8,3
25.01.2026	9,823	0	78,316	0	0	75,831	0	0	24	0	85,9	55	0,29	0,27	-9,4
26.01.2026	9,38	0	79,968	0	0	77,57	0	0	24	0	83,2	54,3	0,3	0,27	-7,3
27.01.2026	9,275	0	80,787	0	0	78,382	0	0	24	0	82,7	54,5	0,3	0,27	-4,4
28.01.2026	9,293	0	78,044	0	0	75,676	0	0	24	0	83,7	54,4	0,29	0,27	-3,8
29.01.2026	9,707	0	74,481	0	0	72,074	0	0	24	0	86,8	54,6	0,28	0,26	-6
30.01.2026	9,94	0	71,866	0	0	69,472	0	0	24	0	88,3	54,2	0,28	0,26	-9,7
31.01.2026	9,97	0	70,058	0	0	67,715	0	0	24	0	88,5	53,3	0,27	0,26	-12,4
01.02.2026	10,067	0	67,095	0	0	64,808	0	0	24	0	89,4	52,4	0,27	0,26	-13,8
02.02.2026	10,275	0	66,382	0	0	64,079	0	0	24	0	90,4	52,2	0,27	0,26	-18,9
03.02.2026	10,649	0	70,6	0	0	68,109	0	0	24	0	91,3	54	0,27	0,26	-20,1
04.02.2026	10,587	0	72,489	0	0	69,967	0	0	24	0	90,5	54,5	0,28	0,26	-18
05.02.2026	10,554	0	79,252	0	0	76,576	0	0	24	0	89	56,1	0,29	0,26	-12,3
06.02.2026	9,947	0	82,41	0	0	79,823	0	0	24	0	85,4	55,7	0,3	0,27	-7,6
07.02.2026	9,506	0	82,02	0	0	79,546	0	0	24	0	83,4	54,9	0,3	0,27	-3,2
08.02.2026	9,529	0	79,686	0	0	77,238	0	0	24	0	84,3	54,9	0,29	0,26	-3,3
09.02.2026	9,892	0	73,852	0	0	71,422	0	0	24	0	87,7	54,7	0,28	0,26	-4,9
10.02.2026	9,758	0	73,504	0	0	71,126	0	0	24	0	86,8	54,1	0,28	0,26	-12,1
11.02.2026	9,445	0	81,808	0	0	79,351	0	0	24	0	83,2	54,8	0,3	0,27	-12,4
12.02.2026	8,764	0	82,114	0	0	79,827	0	0	24	0	79,7	53,5	0,3	0,27	-3,8
13.02.2026	8,86	0	81,292	0	0	78,977	0	0	24	0	80,7	54	0,3	0,27	-0,7
14.02.2026	9,444	0	79,172	0	0	76,735	0	0	24	0	84,4	55	0,29	0,26	-1,2
15.02.2026	10,186	0	78,082	0	0	75,454	0	0	24	0	88,8	56,6	0,29	0,26	-6,7
16.02.2026	10,476	0	75,412	0	0	72,764	0	0	24	0	91	56,7	0,28	0,26	-11,2
17.02.2026	10,318	0	75,265	0	0	72,674	0	0	24	0	90	56,1	0,28	0,26	-
Итого:	245,425	0	1908,423	0	0	1847,255	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,619														

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	1890,555	22020,607	0	0	21487,798	0	0	9942	1083
17.02.2026	2135,979	23929,03	0	0	23335,053	0	0	10542	1083

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.02.2026 8:04:15