

#282712#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель БалтДомСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Пугачева 5-7а, Калининград  
Номер абонента 5670  
Порядковый номер 9094  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20107913  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	9,744	0	79,711	0	0	77,204	0	0	24	0	85,4	55,3	0,29	0,26	-11,6
19.02.2026	9,038	0	78,443	0	0	76,156	0	0	24	0	81,8	53,5	0,29	0,27	-
20.02.2026	9,002	0	80,527	0	0	78,196	0	0	24	0	81,5	54	0,3	0,27	-
21.02.2026	8,81	0	78,813	0	0	76,568	0	0	24	0	80,8	53,4	0,3	0,27	-
22.02.2026	8,256	0	82,877	0	0	80,693	0	0	24	0	77,2	52,8	0,3	0,27	-
23.02.2026	7,984	0	81,393	0	0	79,295	0	0	24	0	76,3	52,3	0,3	0,27	-
24.02.2026	7,778	0	79,3	0	0	77,296	0	0	24	0	75,4	51,4	0,29	0,26	-
25.02.2026	8,18	0	79,782	0	0	77,665	0	0	24	0	77,5	52,4	0,29	0,26	-
26.02.2026	7,901	0	79,336	0	0	77,299	0	0	24	0	76,1	51,7	0,29	0,26	-
27.02.2026	7,558	0	84,054	0	0	82,034	0	0	24	0	73,3	51,4	0,3	0,27	-
28.02.2026	7,547	0	87,287	0	0	85,196	0	0	24	0	73,3	52,1	0,31	0,27	-
01.03.2026	7,342	0	83,342	0	0	81,363	0	0	24	0	72,9	51,4	0,3	0,26	-
02.03.2026	7,398	0	82,486	0	0	80,515	0	0	24	0	73,1	51,2	0,3	0,26	-
03.03.2026	7,489	0	85,733	0	0	83,679	0	0	24	0	73,2	51,9	0,3	0,26	-
04.03.2026	7,326	0	81,932	0	0	79,99	0	0	24	0	72,9	51	0,3	0,26	-
05.03.2026	7,469	0	84,197	0	0	82,185	0	0	24	0	73,1	51,4	0,3	0,27	-
06.03.2026	7,62	0	85,817	0	0	83,74	0	0	24	0	73,7	51,9	0,31	0,27	-
07.03.2026	7,52	0	86,657	0	0	84,592	0	0	24	0	73,1	51,9	0,3	0,26	-
08.03.2026	7,468	0	90,285	0	0	88,131	0	0	24	0	73	52,8	0,31	0,26	-
09.03.2026	7,399	0	91,076	0	0	88,908	0	0	24	0	73	53,1	0,31	0,26	-
10.03.2026	7,284	0	90,756	0	0	88,601	0	0	24	0	72,8	53,2	0,31	0,26	-
11.03.2026	7,314	0	93,052	0	0	90,841	0	0	24	0	72,9	53,7	0,31	0,26	-
12.03.2026	7,321	0	92,571	0	0	90,358	0	0	24	0	73,1	53,8	0,31	0,26	-
13.03.2026	7,445	0	95,988	0	0	93,694	0	0	24	0	73,2	54,2	0,32	0,26	-
14.03.2026	7,261	0	97,079	0	0	94,778	0	0	24	0	72,8	54,6	0,32	0,26	-
15.03.2026	7,161	0	92,966	0	0	90,78	0	0	24	0	72,5	53,7	0,31	0,26	-
16.03.2026	7,425	0	92,14	0	0	89,928	0	0	24	0	73,3	53,6	0,31	0,26	-
17.03.2026	7,444	0	93,807	0	0	91,585	0	0	24	0	72,9	53,5	0,32	0,26	-
18.03.2026	7,429	0	91,465	0	0	89,301	0	0	24	0	72,7	52,9	0,31	0,26	-
Итого:	224,913	0	2502,872	0	0	2440,571	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,72														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	2135,979	23929,03	0	0	23335,053	0	0	10542	1083
18.03.2026	2360,894	26431,902	0	0	25775,624	0	0	11238	1083

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
19.03.2026 7:54:33