

#162649#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2025 по 23.10.2025

Потребитель БалтДомСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Пугачева 5-7а, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 9094
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20107913
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2025	2,781	0	45,867	0	0	44,867	0	0	24	0	69,4	54,7	0,17	0,14	-
03.10.2025	5,844	0	115,284	0	0	112,791	0	0	24	0	69,3	56,9	0,31	0,23	-
04.10.2025	6,044	0	111,623	0	0	109,196	0	0	24	0	69,3	56,1	0,32	0,24	-
05.10.2025	5,514	0	111,427	0	0	109,016	0	0	24	0	69,2	57,1	0,32	0,25	-
06.10.2025	5,391	0	105,02	0	0	102,734	0	0	24	0	69,4	56,9	0,31	0,25	-
07.10.2025	5,463	0	96,744	0	0	94,628	0	0	24	0	69,6	55,8	0,29	0,24	-
08.10.2025	5,341	0	94,748	0	0	92,691	0	0	24	0	69,3	55,5	0,28	0,24	-
09.10.2025	5,822	0	96,411	0	0	94,349	0	0	24	0	68,8	54,1	0,28	0,24	-
10.10.2025	6,507	0	96,115	0	0	94,037	0	0	24	0	69,1	52,6	0,28	0,23	-
11.10.2025	6,621	0	98,479	0	0	96,328	0	0	24	0	69,5	53,1	0,28	0,23	-
12.10.2025	6,52	0	97,87	0	0	95,74	0	0	24	0	69,4	53,2	0,28	0,23	-
13.10.2025	6,542	0	98,011	0	0	95,899	0	0	24	0	69	52,8	0,28	0,24	-
14.10.2025	6,769	0	101,399	0	0	99,205	0	0	24	0	69,2	53	0,3	0,25	-
15.10.2025	6,96	0	105,827	0	0	103,501	0	0	24	0	69,8	53,7	0,31	0,25	-
16.10.2025	6,992	0	107,676	0	0	105,313	0	0	24	0	69,7	53,9	0,32	0,26	-
17.10.2025	6,962	0	107,448	0	0	105,09	0	0	24	0	69,7	53,9	0,32	0,26	-
18.10.2025	6,932	0	103,771	0	0	101,541	0	0	24	0	69	52,7	0,31	0,26	-
19.10.2025	7,041	0	104,115	0	0	101,856	0	0	24	0	69,3	52,8	0,31	0,26	-
20.10.2025	7,105	0	98,031	0	0	95,841	0	0	24	0	70,4	52,7	0,29	0,25	-
21.10.2025	7,084	0	99,28	0	0	97,1	0	0	24	0	69,8	52,4	0,31	0,26	-
22.10.2025	7,072	0	102,69	0	0	100,44	0	0	24	0	69,7	52,9	0,31	0,26	-
23.10.2025	7,135	0	105,3	0	0	102,938	0	0	24	0	70,6	54,1	0,32	0,26	-
Итого:	138,442	0	2203,136	0	0	2155,101	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,066														

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.10.2025	1001,866	11419,305	0	0	11148,766	0	0	7209	1080
23.10.2025	1140,308	13622,441	0	0	13303,866	0	0	7737	1080

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
31.10.2025 9:14:48