

#207237#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель БалтДомСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Пугачева 9, Калининград  
Номер абонента 5670  
Порядковый номер 9014  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20109195  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2026 | 8,144   | 0         | 61,481   | 0       | 0       | 59,452   | 0      | 0      | 24       | 0       | 87,9   | 55,2   | 0,26    | 0,26    | -8,3        |
| 25.01.2026 | 8,233   | 0         | 64,566   | 0       | 0       | 62,472   | 0      | 0      | 24       | 0       | 86,9   | 55,5   | 0,27    | 0,27    | -9,4        |
| 26.01.2026 | 7,854   | 0         | 65,885   | 0       | 0       | 63,868   | 0      | 0      | 24       | 0       | 84,1   | 54,8   | 0,27    | 0,27    | -7,3        |
| 27.01.2026 | 7,783   | 0         | 66,569   | 0       | 0       | 64,551   | 0      | 0      | 24       | 0       | 83,7   | 54,9   | 0,28    | 0,27    | -4,4        |
| 28.01.2026 | 7,824   | 0         | 64,353   | 0       | 0       | 62,359   | 0      | 0      | 24       | 0       | 84,7   | 54,8   | 0,27    | 0,27    | -3,8        |
| 29.01.2026 | 8,104   | 0         | 61,481   | 0       | 0       | 59,452   | 0      | 0      | 24       | 0       | 87,9   | 55,3   | 0,26    | 0,26    | -6          |
| 30.01.2026 | 8,293   | 0         | 59,388   | 0       | 0       | 57,36    | 0      | 0      | 24       | 0       | 89,5   | 55     | 0,25    | 0,26    | -9,7        |
| 31.01.2026 | 8,373   | 0         | 57,92    | 0       | 0       | 55,938   | 0      | 0      | 24       | 0       | 89,7   | 54     | 0,25    | 0,26    | -12,4       |
| 01.02.2026 | 8,456   | 0         | 55,544   | 0       | 0       | 53,603   | 0      | 0      | 24       | 0       | 90,8   | 53,1   | 0,25    | 0,26    | -13,8       |
| 02.02.2026 | 8,633   | 0         | 55,147   | 0       | 0       | 53,183   | 0      | 0      | 24       | 0       | 91,8   | 53     | 0,24    | 0,26    | -18,9       |
| 03.02.2026 | 8,954   | 0         | 58,787   | 0       | 0       | 56,662   | 0      | 0      | 24       | 0       | 92,5   | 54,8   | 0,25    | 0,26    | -20,1       |
| 04.02.2026 | 8,9     | 0         | 60,25    | 0       | 0       | 58,105   | 0      | 0      | 24       | 0       | 91,7   | 55,2   | 0,26    | 0,26    | -18         |
| 05.02.2026 | 8,913   | 0         | 65,575   | 0       | 0       | 63,311   | 0      | 0      | 24       | 0       | 90,1   | 56,5   | 0,27    | 0,27    | -12,3       |
| 06.02.2026 | 8,356   | 0         | 68,083   | 0       | 0       | 65,899   | 0      | 0      | 24       | 0       | 86,3   | 56,1   | 0,28    | 0,27    | -7,6        |
| 07.02.2026 | 7,983   | 0         | 67,735   | 0       | 0       | 65,65    | 0      | 0      | 24       | 0       | 84,4   | 55,3   | 0,28    | 0,27    | -3,2        |
| 08.02.2026 | 7,98    | 0         | 65,867   | 0       | 0       | 63,802   | 0      | 0      | 24       | 0       | 85,3   | 55,4   | 0,27    | 0,27    | -3,3        |
| 09.02.2026 | 8,265   | 0         | 61,092   | 0       | 0       | 59,037   | 0      | 0      | 24       | 0       | 88,8   | 55,4   | 0,26    | 0,26    | -4,9        |
| 10.02.2026 | 8,136   | 0         | 60,787   | 0       | 0       | 58,774   | 0      | 0      | 24       | 0       | 87,9   | 54,9   | 0,26    | 0,26    | -12,1       |
| 11.02.2026 | 7,93    | 0         | 67,536   | 0       | 0       | 65,464   | 0      | 0      | 24       | 0       | 84,2   | 55,3   | 0,28    | 0,27    | -12,4       |
| 12.02.2026 | 7,367   | 0         | 67,77    | 0       | 0       | 65,843   | 0      | 0      | 24       | 0       | 80,6   | 53,9   | 0,28    | 0,27    | -3,8        |
| 13.02.2026 | 7,507   | 0         | 67,127   | 0       | 0       | 65,176   | 0      | 0      | 24       | 0       | 81,6   | 54,1   | 0,28    | 0,27    | -0,7        |
| 14.02.2026 | 7,908   | 0         | 65,42    | 0       | 0       | 63,367   | 0      | 0      | 24       | 0       | 85,4   | 55,6   | 0,27    | 0,27    | -1,2        |
| 15.02.2026 | 8,476   | 0         | 64,666   | 0       | 0       | 62,445   | 0      | 0      | 24       | 0       | 89,9   | 57,5   | 0,27    | 0,26    | -6,7        |
| 16.02.2026 | 8,784   | 0         | 62,507   | 0       | 0       | 60,261   | 0      | 0      | 24       | 0       | 92,2   | 57,5   | 0,26    | 0,26    | -11,2       |
| 17.02.2026 | 8,693   | 0         | 62,365   | 0       | 0       | 60,168   | 0      | 0      | 24       | 0       | 91,1   | 56,7   | 0,26    | 0,26    | -           |
| Итого:     | 205,849 | 0         | 1577,901 | 0       | 0       | 1526,202 | 0      | 0      | 600      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 49,166  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 600  
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.01.2026 | 1570,58 | 17938,834 | 0      | 0      | 17497,182 | 0     | 0     | 9945    | 1081   |
| 17.02.2026 | 1776,43 | 19516,736 | 0      | 0      | 19023,385 | 0     | 0     | 10545   | 1081   |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
18.02.2026 8:03:31