

#134359#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.06.2025 по 11.07.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области  
Космическая 27, Калининград

Заводской номер счётчика 1442414	Показания прибора, Гкал 11.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	560,889	560,362	0.527

Подпись исполнителя



оу 12.07.25 год.



#134358#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 11.07.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

3312

Тип теплосчёта

ТЭМ-104

Заводской номер

1442414

Номер системы

1

Отчёт сформирован

14.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TНар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,027	4,676	0	4,629	0	23,99	23,99	0	0	52	46,4	9	5,1
22.06.2025	-	0,026	4,914	0	4,863	0	23,99	23,99	0	0	52,6	47,2	9	5,1
23.06.2025	-	0,041	5,613	0	5,551	0	23,98	23,98	0	0	54,6	47,4	9	5,1
24.06.2025	-	0,05	5,805	0	5,75	0	23,98	23,98	0	0	54,6	46	9	5,1
25.06.2025	-	0,005	0,949	0	0,941	0	23,98	23,98	0	0	48,1	42,4	9	5,1
26.06.2025	-	0	0	0	0	0	23,98	23,98	0	0	23,5	22,7	9	5,1
27.06.2025	-	0	0	0	0	0	23,98	23,98	0	0	22,2	21,5	9	5,1
28.06.2025	-	0	0	0	0	0	23,99	23,99	0	0	21,5	20,9	9	5,1
29.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,3	20,8	9	5,1
30.06.2025	-	0	0,133	0	0,133	0	23,99	23,99	0	0	22,1	19,6	9	5,1
01.07.2025	-	0	0	0	0	0	23,99	23,99	0	0	20,6	19,9	9	5,1
02.07.2025	-	0	0	0	0	0	23,98	23,98	0	0	20,6	20	9	5,1
03.07.2025	-	0,02	3,445	0	3,422	0	23,98	23,98	0	0	44,5	38,8	9	5,1
04.07.2025	-	0,054	8,461	0	8,359	0	23,98	23,98	0	0	56,6	50,2	9	5,1
05.07.2025	-	0,036	8,43	0	8,324	0	23,99	23,99	0	0	56,4	52,1	9	5,1
06.07.2025	-	0,034	8,066	0	7,961	0	23,82	23,82	0	0	56,5	52,3	9	5,1
07.07.2025	-	0,047	8,121	0	8,02	0	23,99	23,99	0	0	57,5	51,8	9	5,1
08.07.2025	-	0,048	7,543	0	7,453	0	23,99	23,99	0	0	57	50,6	9	5,1
09.07.2025	-	0,048	6,941	0	6,863	0	23,97	23,97	0	0	56,5	49,7	9	5,1
10.07.2025	-	0,046	6,957	0	6,875	0	23,97	23,97	0	0	56,7	50	9	5,1
11.07.2025	-	0,044	6,93	0	6,848	0	23,99	23,99	0	0	56,8	50,5	9	5,1
Итого:	-	0,526	86,984	0	85,992	0	503,51	503,51	-	-	43,44	39,09	9	5,1

Общее время работы системы

504 час.

Период нормальной работы системы

503,51 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TНар, ч	Ttn, ч
20.06.2025	560,362	36226,328	0	35735,855	0	34343,97	0,01
11.07.2025	560,889	36313,312	0	35821,848	0	34847,47	0,01

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---