

#143533#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Абонентский номер

ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области
Космическая 27, Калининград

Заводской номер счётчика 1442414	Показания прибора, Гкал 20.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0,786	0,013	0.773

Подпись исполнителя



#143532#

Отчёт за период с 30.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

3312

Тип теплосчёта

ТЭМ-104

Заводской номер

1442414

Номер системы

1

Отчёт сформирован

21.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
31.07.2025	-	0,042	5,788	0	0	5,721	0	0	23,79	23,79	0	0	57,1	49,9	0	9	5,1	0
01.08.2025	-	0,04	6,486	0	0	6,404	0	0	23,8	23,8	0	0	58,2	51,9	0	9	5,1	0
02.08.2025	-	0,03	6,729	0	0	6,639	0	0	23,95	23,95	0	0	58,2	53,8	0	9	5,1	0
03.08.2025	-	0,029	6,576	0	0	6,489	0	0	23,91	23,91	0	0	57,9	53,6	0	9	5,1	0
04.08.2025	-	0,042	6,87	0	0	6,78	0	0	23,98	23,98	0	0	58,9	52,8	0	9	5,1	0
05.08.2025	-	0,044	6,514	0	0	6,434	0	0	23,99	23,99	0	0	57,9	51,2	0	9	5,1	0
06.08.2025	-	0,04	6,481	0	0	6,402	0	0	23,98	23,98	0	0	57,6	51,4	0	9	5,1	0
07.08.2025	-	0,042	6,203	0	0	6,128	0	0	23,99	23,99	0	0	57,6	50,8	0	9	5,1	0
08.08.2025	-	0,044	5,863	0	0	5,795	0	0	23,99	23,99	0	0	57,2	49,7	0	9	5,1	0
09.08.2025	-	0,026	5,588	0	0	5,517	0	0	22,99	22,99	0	0	56,8	52	0	9	5,1	0
10.08.2025	-	0,028	5,792	0	0	5,719	0	0	23,98	23,98	0	0	56,7	52	0	9	5,1	0
11.08.2025	-	0,042	5,71	0	0	5,646	0	0	24	24	0	0	56,4	49	0	9	5,1	0
12.08.2025	-	0,044	5,789	0	0	5,725	0	0	23,98	23,98	0	0	56,3	48,6	0	9	5,1	0
13.08.2025	-	0,044	5,797	0,551	0	5,731	1241928	0	23,98	23,98	0	0	56,8	49,3	0	9	5,1	0
14.08.2025	-	0,038	5,006	0,038	0	4,953	86372	0	23,99	23,99	0	0	55,1	47,6	0	9	5,1	0,1
15.08.2025	-	0,034	4,856	-0,589	0	4,804	-1328300	0	23,99	23,99	0	0	55	47,9	0	9	5,1	0,1
16.08.2025	-	0,024	4,865	0	0	4,808	0	0	23,97	23,97	0	0	55,2	50,2	0	9	5,1	0
17.08.2025	-	0,024	4,802	0	0	4,746	0	0	23,95	23,95	0	0	54,8	49,9	0	9	5,1	0
18.08.2025	-	0,037	5,112	0	0	5,057	0	0	23,98	23,98	0	0	55,2	48	0	9	5,1	0
19.08.2025	-	0,039	4,813	0	0	4,765	0	0	23,99	23,99	0	0	54,7	46,6	0	9	5,1	0
20.08.2025	-	0,039	4,582	0	0	4,536	0	0	23,99	23,99	0	0	54,4	46	0	9	5,1	0
Итого:	-	0,772	120,222	0	0	118,799	0	0	502,17	502,17	-	-	56,57	50,1	0	9	5,1	0,01

Общее время работы системы

504 час.

Период нормальной работы системы

502,17 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.07.2025	0,013	2,48	0	0	2,45	0	0	10,67	0
20.08.2025	0,786	122,702	0	0	121,25	0	0	512,83	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
