

#162647#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области
Космическая 27, Калининград
3312
ТЭМ-104
1442414
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,023	4,944	0	0	4,893	0	0	23,99	23,99	0	0	51,9	47,2	0	9	5,1	0,1	-
22.09.2025	0,034	4,776	0	0	4,732	0	0	23,98	23,98	0	0	51,9	44,9	0	9	5,1	0,1	-
23.09.2025	0,034	4,697	0	0	4,654	0	0	23,99	23,99	0	0	51,9	44,8	0	9	5,1	0,1	-
24.09.2025	0,035	4,549	0	0	4,509	0	0	23,98	23,98	0	0	51,4	43,6	0	9	5,1	0,1	-
25.09.2025	0,038	4,37	0	0	4,335	0	0	23,99	23,99	0	0	50,7	42	0	9	5,1	0,1	-
26.09.2025	0,038	4,226	0	0	4,193	0	0	23,98	23,98	0	0	50,3	41,4	0	9	5,1	0,1	-
27.09.2025	0,025	4,313	0	0	4,273	0	0	23,99	23,99	0	0	50,6	44,9	0	9	5,1	0,1	-
28.09.2025	0,023	4,123	0	0	4,086	0	0	23,99	23,99	0	0	49,8	44,3	0	9	5,1	0,1	-
29.09.2025	0,033	3,721	0	0	3,694	0	0	23,99	23,99	0	0	48,8	39,9	0	9	5,1	0,1	-
30.09.2025	0,031	3,281	0	0	3,26	0	0	24	24	0	0	48	38,8	0	9	5,1	0,1	-
01.10.2025	0,04	6,498	0	0	6,425	0	0	23,98	23,98	0	0	54,5	48,5	0	9	5	0	-
02.10.2025	0,068	11,637	0	0	11,47	0	0	23,98	23,98	0	0	61,3	55,4	0	9	5,1	0,1	-
03.10.2025	0,063	10,857	0	0	10,695	0	0	24	24	0	0	62,6	56,9	0	9	5,1	0,1	-
04.10.2025	0,056	11,607	0	0	11,423	0	0	23,93	23,93	0	0	63,4	58,6	0	9	5,1	0,1	-
05.10.2025	0,055	11,774	0	0	11,588	0	0	23,98	23,98	0	0	63,3	58,6	0	9	5,1	0	-
06.10.2025	0,484	27,335	0	0	27,029	0	0	23,98	23,98	0	0	66,8	48,9	0	9	5,1	0	-
07.10.2025	0,666	29,225	0	0	28,964	0	0	24	24	0	0	66,8	43,9	0	9	5,1	0	-
08.10.2025	0,609	23,124	0	0	22,96	0	0	23,99	23,99	0	0	66	39,5	0	9	5,1	0	-
09.10.2025	0,577	23,23	0	0	23,058	0	0	24	24	0	0	65,4	40,5	0	9	5,1	0	-
10.10.2025	0,565	22,929	0	0	22,754	0	0	24	24	0	0	65,8	41	0	9	5,1	0	-
11.10.2025	0,555	23,385	0	0	23,193	0	0	24	24	0	0	66,2	42,3	0	9	5,1	0	-
12.10.2025	0,539	22,983	0	0	22,793	0	0	23,95	23,95	0	0	66,1	42,5	0	9	5,1	0	-
13.10.2025	0,534	23,088	0	0	22,899	0	0	23,99	23,99	0	0	65,6	42,4	0	9	5,1	0	-
14.10.2025	0,547	24,08	0	0	23,872	0	0	24	24	0	0	66,1	43,3	0	9	5,1	0	-
15.10.2025	0,562	25,571	0	0	25,337	0	0	23,99	23,99	0	0	66,6	44,5	0	9	5,1	0	-
16.10.2025	0,548	26,018	0	0	25,768	0	0	23,99	23,99	0	0	66,7	45,5	0	9	5,1	0	-
17.10.2025	0,528	26,001	0	0	25,745	0	0	23,97	23,97	0	0	66,6	46,1	0	9	5,1	0	-
18.10.2025	0,507	25,115	0	0	24,873	0	0	24	24	0	0	66	45,7	0	9	5,1	0	-
19.10.2025	0,515	25,226	0	0	24,982	0	0	23,99	23,99	0	0	66,3	45,8	0	9	5,1	0	-
20.10.2025	0,553	25,335	0	0	25,095	0	0	23,99	23,99	0	0	67,2	45,2	0	9	5,1	0	-
Итого:	8,885	468,018	0	0	463,552	0	0	719,59	719,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,885																	

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,59

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	1,815	282,54	0	0	279,427	0	0	1251,22	0,01
20.10.2025	10,7	750,559	0	0	742,979	0	0	1970,79	0,01

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.10.2025 7:29:02