

#163461#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.10.2025 по 16.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области  
Космическая 27, Калининград

Заводской номер счётчика 1442414	Показания прибора, Гкал 16.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	22,917	10,7	12.217

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*с 12.11.25 откл. в  
связи с аварией  
(убежище)*



#163460#

Отчёт за период с 20.10.2025 по 16.11.2025.

Номер абонента  
 Порядковый номер 3312  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 1442414  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 17.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.10.2025	-	0,544	24,296	0	0	24,079	0	0	24	24	0	0	66,5	44	0	9	5,1	0
22.10.2025	-	0,54	24,355	0	0	24,136	0	0	23,98	23,98	0	0	66,4	44,2	0	9	5,1	0
23.10.2025	-	0,559	25,703	0	0	25,455	0	0	24	24	0	0	67,6	45,7	0	9	5,1	0
24.10.2025	-	0,555	25,819	0	0	25,563	0	0	24	24	0	0	67,9	46,2	0	9	5,1	0
25.10.2025	-	0,555	26,513	0	0	26,245	0	0	25	25	0	0	67,8	46,7	0	9	5,1	0
26.10.2025	-	0,534	25,301	0	0	25,046	0	0	24	24	0	0	67,9	46,7	0	9	5,1	0
27.10.2025	-	0,546	24,613	0	0	24,377	0	0	24	24	0	0	67,9	45,5	0	9	5,1	0
28.10.2025	-	0,557	25,028	0	0	24,787	0	0	24	24	0	0	68	45,6	0	9	5,1	0
29.10.2025	-	0,568	25,325	0	0	25,082	0	0	24	24	0	0	68,1	45,5	0	9	5,1	0
30.10.2025	-	0,556	25,288	0	0	25,045	0	0	24	24	0	0	67,8	45,6	0	9	5,1	0
31.10.2025	-	0,555	24,765	0	0	24,531	0	0	24	24	0	0	67,8	45,2	0	9	5,1	0
01.11.2025	-	0,57	25,126	0	0	24,885	0	0	24	24	0	0	68,3	45,5	0	9	5,1	0
02.11.2025	-	0,545	25,718	0	0	25,461	0	0	24	24	0	0	67,7	46,4	0	9	5,1	0
03.11.2025	-	0,539	25,763	0	0	25,502	0	0	24	24	0	0	67,8	46,7	0	9	5,1	0
04.11.2025	-	0,538	25,3	0	0	25,045	0	0	24	24	0	0	68	46,6	0	9	5,1	0
05.11.2025	-	0,557	25,634	0	0	25,38	0	0	23,96	23,96	0	0	68,1	46,2	0	9	5,1	0
06.11.2025	-	0,551	25,622	0	0	25,366	0	0	24	24	0	0	68	46,4	0	9	5,1	0
07.11.2025	-	0,555	25,241	0	0	24,996	0	0	24	24	0	0	68	45,8	0	9	5,1	0
08.11.2025	-	0,534	24,392	0	0	24,156	0	0	23,98	23,98	0	0	67,8	45,8	0	9	5,1	0
09.11.2025	-	0,531	23,912	0	0	23,686	0	0	23,98	23,98	0	0	67,6	45,2	0	9	5,1	0
10.11.2025	-	0,562	24,46	0	0	24,236	0	0	23,98	23,98	0	0	67,7	44,6	0	9	5,1	0
11.11.2025	-	0,537	22,484	0	0	22,291	0	0	23,99	23,99	0	0	67,2	43,2	0	9	5,1	0
12.11.2025	-	0,128	5,169	0	0	5,127	0	0	23,98	23,98	0	0	67,1	42,2	0	9	5,1	0
13.11.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	23,98	23,98	0	0	27,4	28,8	0	9	5,1	0
14.11.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	23,99	23,99	0	0	24,2	25,2	0	9	5,1	0
15.11.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	23,99	23,99	0	0	22,3	23,3	0	9	5,1	0
16.11.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	23,99	23,99	0	0	20,1	20,9	0	9	5,1	0
Итого:	-	12,216	555,827	0	0	550,477	0	0	648,8	648,8	-	-	61,15	42,36	0	9	5,1	0

Общее время работы системы 648 час.  
 Период нормальной работы системы 648,8 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.10.2025	10,7	750,559	0	0	742,979	0	0	1970,79	0,01
16.11.2025	22,917	1306,385	0	0	1293,459	0	0	2619,61	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения