

#143529#

Отчет о суточных параметрах
(31.07.2025 0:00:00 - 21.08.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 50 (Фрунзе 50 (Центр Эпидем))
Прибор: SKM-1 Заводской номер: 33560
Точка измерения: УУ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: SKM-1-03

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	% т	Qtv Гкал	ВНР ч	NS
31.07.2025	56,62	41,81	14,81	1,52	1,58	-3,87	0,035	24,0	
01.08.2025	56,42	41,49	14,93	1,64	1,72	-4,76	0,038	24,0	
02.08.2025	46,50	40,95	5,55	0,51	0,53	-3,85	0,007	24,0	
03.08.2025	43,62	41,18	2,44	0,48	0,49	-2,06	0,006	24,0	
04.08.2025	57,99	41,82	16,17	1,56	1,63	-4,39	0,039	24,0	
05.08.2025	57,87	42,22	15,65	1,68	1,75	-4,08	0,038	24,0	
06.08.2025	55,80	41,49	14,31	1,81	1,89	-4,32	0,041	24,0	
07.08.2025	56,20	41,75	14,45	1,72	1,79	-3,99	0,041	24,0	
08.08.2025	56,88	41,90	14,98	1,90	1,98	-4,12	0,043	24,0	
09.08.2025	44,80	41,24	3,56	0,43	0,45	-4,55	0,006	24,0	
10.08.2025	46,09	41,20	4,89	0,52	0,52	0,00	0,007	24,0	
11.08.2025	56,21	41,58	14,63	1,53	1,59	-3,85	0,033	24,0	
12.08.2025	56,08	41,67	14,41	1,75	1,83	-4,47	0,039	24,0	
13.08.2025	56,54	41,50	15,04	1,95	2,03	-4,02	0,047	24,0	
14.08.2025	57,58	41,59	15,99	2,33	2,41	-3,38	0,059	24,0	
15.08.2025	56,83	41,51	15,32	2,01	2,09	-3,90	0,048	24,0	
16.08.2025	46,55	41,08	5,47	0,47	0,48	-2,11	0,006	24,0	
17.08.2025	47,14	41,06	6,08	0,54	0,56	-3,64	0,007	24,0	
18.08.2025	56,55	41,63	14,92	1,61	1,68	-4,26	0,037	24,0	
19.08.2025	56,01	41,87	14,14	1,59	1,66	-4,31	0,034	24,0	
20.08.2025	56,99	41,89	15,10	1,56	1,61	-3,15	0,034	24,0	
21.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	53,58	41,54	12,04	---	---	-3,67	---	---	
Итого:	---	---	---	29,11	30,27	---	0,645	504,0	

Дата	M1 т	M2 т	Qtv Гкал	ВНР ч
30.07.2025	265190,49	266093,43	4671,461	133561,4
20.08.2025	265219,60	266123,70	4672,106	134065,4
Итого:	29,11	30,27	0,645	504,0



Представитель энергоснабжающей организации

