

#135138#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа спортивных единоборств
Красная 109, г.Калининград
5120

Заводской номер счётчика 16039828	Показания прибора, ГДж 20.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	144,735	142,962	1.773	0.423

Подпись исполнителя



#134861#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 5120
Порядковый номер 0
Тип теплосчёта TB7 (ASCII)
Заводской номер 16039828
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,057	0	7,351	0	0	7,244	0	0	24	0	56,1	54,2	0,37	0,29
22.06.2025	-	0,052	0	7,252	0	0	7,146	0	0	24	0	56,1	54,3	0,37	0,29
23.06.2025	-	0,08	0	7,601	0	0	7,489	0	0	24	0	56,5	53,9	0,37	0,29
24.06.2025	-	0,057	0	7,382	0	0	7,274	0	0	24	0	56,2	54,3	0,37	0,29
25.06.2025	-	0,079	0	7,749	0	0	7,635	0	0	24	0	56,4	54	0,36	0,29
26.06.2025	-	0,059	0	7,502	0	0	7,392	0	0	24	0	56,2	54,3	0,36	0,29
27.06.2025	-	0,077	0	7,538	0	0	7,428	0	0	24	0	56,4	53,9	0,36	0,29
28.06.2025	-	0,052	0	7,302	0	0	7,197	0	0	24	0	56	54,3	0,36	0,29
29.06.2025	-	0,051	0	7,4	0	0	7,293	0	0	24	0	56	54,4	0,36	0,29
30.06.2025	-	0,079	0	7,566	0	0	7,454	0	0	24	0	56,4	53,9	0,36	0,29
01.07.2025	-	0,055	0	7,548	0	0	7,437	0	0	24	0	56,1	54,4	0,36	0,29
02.07.2025	-	0,067	0	7,233	0	0	7,125	0	0	24	0	56,4	54,2	0,36	0,29
03.07.2025	-	0,053	0	7,041	0	0	6,938	0	0	24	0	56,2	54,4	0,36	0,29
04.07.2025	-	0,066	0	7,05	0	0	6,946	0	0	24	0	56,3	54	0,36	0,29
05.07.2025	-	0,047	0	6,997	0	0	6,895	0	0	24	0	55,9	54,3	0,36	0,28
06.07.2025	-	0,047	0	6,988	0	0	6,886	0	0	24	0	56,1	54,5	0,36	0,29
07.07.2025	-	0,064	0	6,999	0	0	6,897	0	0	24	0	56,3	54,1	0,36	0,29
08.07.2025	-	0,049	0	6,846	0	0	6,746	0	0	24	0	56	54,3	0,36	0,28
09.07.2025	-	0,071	0	7,091	0	0	6,986	0	0	24	0	56,4	54	0,36	0,29
10.07.2025	-	0,048	0	7,046	0	0	6,943	0	0	24	0	56	54,4	0,36	0,28
11.07.2025	-	0,068	0	7,169	0	0	7,064	0	0	24	0	56,3	54	0,35	0,28
12.07.2025	-	0,049	0	7,031	0	0	6,929	0	0	24	0	56,1	54,4	0,35	0,28
13.07.2025	-	0,049	0	6,975	0	0	6,873	0	0	24	0	56,1	54,4	0,35	0,28
14.07.2025	-	0,068	0	6,977	0	0	6,874	0	0	24	0	56,2	53,8	0,35	0,28
15.07.2025	-	0,047	0	6,953	0	0	6,853	0	0	24	0	56	54,4	0,35	0,27
16.07.2025	-	0,066	0	7,082	0	0	6,978	0	0	24	0	56,3	54	0,34	0,28
17.07.2025	-	0,048	0	6,946	0	0	6,845	0	0	24	0	55,9	54,3	0,36	0,29
18.07.2025	-	0,07	0	7,285	0	0	7,178	0	0	24	0	56,4	54	0,36	0,29
19.07.2025	-	0,053	0	7,204	0	0	7,099	0	0	24	0	56,2	54,5	0,35	0,29
20.07.2025	-	0,046	0	6,782	0	0	6,684	0	0	24	0	55,9	54,3	0,36	0,29
Итого:	-	1,774	0	215,886	0	0	212,728	0	0	720	0	56,18	54,21	0,36	0,29

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	142,962	2870,101	0	0	2815,484	0	0	7482	261
20.07.2025	144,735	3085,988	0	0	3028,212	0	0	8202	261

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения