

#146414#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Школа спортивных единоборств  
Красная 109, г.Калининград  
5120

Заводской номер счётчика 16039828	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	148,485	146,469	2.016	0.482

Подпись исполнителя



#146413#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 5120  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчёта TB7 (ASCII)  
 Заводской номер 16039828  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 22.09.2025  
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0,047	0	6,978	0	0	6,877	0	0	24	0	56	54,4	0,35	0,28
22.08.2025	-	0,084	0	7,377	0	0	7,268	0	0	24	0	56,5	53,7	0,35	0,28
23.08.2025	-	0,05	0	7,179	0	0	7,074	0	0	24	0	56	54,4	0,34	0,28
24.08.2025	-	0,054	0	7,514	0	0	7,404	0	0	24	0	56,2	54,5	0,34	0,28
25.08.2025	-	0,086	0	8,146	0	0	8,026	0	0	24	0	56,4	53,8	0,34	0,28
26.08.2025	-	0,062	0	8,066	0	0	7,946	0	0	24	0	56,5	54,6	0,36	0,27
27.08.2025	-	0,089	0	7,991	0	0	7,872	0	0	24	0	56,9	54,2	0,37	0,27
28.08.2025	-	0,053	0	7,521	0	0	7,411	0	0	24	0	56,2	54,5	0,38	0,27
29.08.2025	-	0,086	0	7,727	0	0	7,612	0	0	24	0	56,7	54,1	0,38	0,27
30.08.2025	-	0,053	0	7,364	0	0	7,255	0	0	24	0	56,3	54,6	0,37	0,27
31.08.2025	-	0,048	0	7,227	0	0	7,122	0	0	24	0	56,1	54,5	0,37	0,27
01.09.2025	-	0,074	0	7,569	0	0	7,457	0	0	24	0	56,5	54,2	0,37	0,27
02.09.2025	-	0,057	0	7,276	0	0	7,17	0	0	24	0	56,3	54,4	0,38	0,27
03.09.2025	-	0,079	0	7,433	0	0	7,323	0	0	24	0	56,6	54,1	0,38	0,27
04.09.2025	-	0,055	0	7,199	0	0	7,093	0	0	24	0	56,3	54,4	0,37	0,27
05.09.2025	-	0,07	0	7,321	0	0	7,213	0	0	24	0	56,4	54,1	0,36	0,27
06.09.2025	-	0,051	0	6,98	0	0	6,878	0	0	24	0	56	54,3	0,37	0,27
07.09.2025	-	0,046	0	7,183	0	0	7,078	0	0	24	0	56,2	54,6	0,37	0,27
08.09.2025	-	0,069	0	7,971	0	0	7,854	0	0	24	0	56,3	54,2	0,36	0,27
09.09.2025	-	0,06	0	7,299	0	0	7,191	0	0	24	0	56,3	54,3	0,37	0,27
10.09.2025	-	0,068	0	7,388	0	0	7,279	0	0	24	0	56,5	54,3	0,37	0,27
11.09.2025	-	0,057	0	7,305	0	0	7,198	0	0	24	0	56,3	54,4	0,37	0,27
12.09.2025	-	0,073	0	7,536	0	0	7,424	0	0	24	0	56,6	54,3	0,37	0,27
13.09.2025	-	0,055	0	7,335	0	0	7,228	0	0	24	0	56,1	54,3	0,37	0,27
14.09.2025	-	0,05	0	7,342	0	0	7,234	0	0	24	0	56,2	54,5	0,37	0,27
15.09.2025	-	0,083	0	7,722	0	0	7,608	0	0	24	0	56,6	54	0,37	0,29
16.09.2025	-	0,068	0	7,716	0	0	7,603	0	0	24	0	56,3	54,1	0,38	0,31
17.09.2025	-	0,082	0	8,19	0	0	8,069	0	0	24	0	56,4	54	0,37	0,3
18.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
19.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:	-	1,809	0	209,855	0	0	206,767	0	0	696	0	50,89	49,03	0,33	0,25

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	146,469	3304,36	0	0	3243,398	0	0	8946	261
20.09.2025	148,485	3537,43	0	0	3473,036	0	0	9690	261

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения