

#118846#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/02/25г.-20/03/25г.

Абонент: Детская обл. больница

Адрес: Донского,27 к.А

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00294557

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x656С ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
20.02.2025	82,81	70,34	12,47	454	440,51	443,83	433,93	0	0	0	5,42	3,49	5,524	0	24	0	
21.02.2025	81,05	69,14	11,91	476,96	463,32	466,57	456,48	0	0	0	5,48	3,47	5,538	0	24	0	
22.02.2025	77,94	65,16	12,78	352,23	342,81	344,27	337,59	0	0	0	5,63	3,37	4,403	0	24	0	
23.02.2025	75,61	61,51	14,1	303,33	295,66	296,12	290,97	0	0	0	5,52	3,37	4,183	0	24	0	
24.02.2025	74,23	60,29	13,94	317,56	309,79	310	304,78	0,01	0,01	0,01	5,5	3,44	4,329	0	24	0	
25.02.2025	71,94	58,19	13,75	305,89	298,83	298,59	293,92	0	0	0	5,38	3,47	4,116	0	24	0	
26.02.2025	71,95	58,73	13,22	307,12	300,03	299,82	295,02	0	0	0	5,56	3,44	3,982	0	24	0	
27.02.2025	70,2	58,34	11,86	334,09	326,74	326,55	321,39	0	0	0	5,58	3,43	3,889	0	24	0	
28.02.2025	71,27	62,87	8,4	473,63	462,85	464,23	455,81	0,02	0,02	0,02	5,41	3,48	3,911	0	24	0	
01.03.2025	73,43	66,49	6,94	745,88	727,99	732,72	717,99	0	0	0	5,44	3,51	5,091	0	24	0	
02.03.2025	73,17	66,67	6,5	780,06	761,46	766,94	751,42	0	0	0	5,56	3,44	4,989	0	24	0	
03.03.2025	71,2	65,04	6,16	745,77	728,86	733,65	719,5	0	0	0	5,44	3,5	4,519	0	24	0	
04.03.2025	70,85	64,95	5,9	734,29	717,79	722,36	708,43	0	0	0	5,4	3,53	4,264	0	24	0	
05.03.2025	70,27	64,38	5,89	741,19	724,76	728,96	715,13	0	0	0	5,45	3,53	4,299	0	24	0	
06.03.2025	70,4	64,06	6,34	594,75	581,53	584,53	573,55	0	0	0	5,54	3,48	3,711	0	24	0	
07.03.2025	69,97	63,46	6,51	496,7	485,77	487,52	478,52	0,01	0,01	0,01	5,57	3,39	3,185	0	24	0	
08.03.2025	70,08	64,88	5,2	780,22	763	767,18	752,42	0	0	0	5,55	3,41	4,001	0	24	0	
09.03.2025	69,87	64,98	4,89	777,03	760	764,35	749,6	0	0	0	5,53	3,4	3,746	0	24	0	
10.03.2025	70,15	64,83	5,32	599,97	586,74	589,58	578,25	0,02	0,02	0,02	5,63	3,41	3,148	0	24	0	
11.03.2025	70,1	62,82	7,28	409,86	400,82	402,05	394,76	0,01	0,01	0,01	5,53	3,4	2,935	0	24	0	
12.03.2025	71,52	64,07	7,45	444,41	434,25	435,83	427,63	0,01	0,01	0,01	5,63	3,42	3,259	0	24	0	
13.03.2025	73	66,84	6,16	613,76	599,2	602,45	590,2	0,01	0,01	0,01	5,44	3,46	3,718	0	24	0	
14.03.2025	75,01	68,3	6,71	614,14	598,83	602,4	589,67	0,01	0,01	0,01	5,47	3,45	4,045	0	24	0	
15.03.2025	75,32	66,69	8,63	470,66	458,84	461,03	451,68	0	0	0	5,54	3,38	3,984	0	24	0	
16.03.2025	75,27	63,05	12,22	334,74	326,34	326,84	320,88	0	0	0	5,61	3,34	4,004	0	24	0	
17.03.2025	75,91	62,24	13,67	318,35	310,25	310,45	304,93	0	0	0	5,44	3,41	4,256	0	24	0	
18.03.2025	74,07	61,78	12,29	321,66	313,82	313,94	308,43	0,01	0,01	0,01	5,51	3,41	3,873	0	24	0	
19.03.2025	71,83	61,21	10,62	281,79	275,29	275,31	270,54	0,01	0,01	0,01	5,49	3,41	2,933	0	24	0	
20.03.2025	70,53	63,23	7,3	474,88	464,29	465,73	457,19	0,01	0,01	0,01	5,48	3,45	3,405	0	24	0	
Итого:				14604	14260,3	14323	14050,6	0,13	0,13	0,13			117,24	0	696	0	
Средние:	73,06	63,94	9,11								5,5	3,43					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
19/02/2524:00	37194,57	36290,97	36316,08	35707,74	0,4	0,4	0,4	502,877	0,008	3033	120
20/03/2524:00	51799,49	50551,34	50639,88	49758,35	0,53	0,53	0,53	620,117	0,008	3729	120
Итого:	14604,92	14260,37	14323,8	14050,61	0,13	0,13	0,13	117,24	0	696	0

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3882ч

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабж.организации _____

