

#134974#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/25г.-20/07/25г.

Абонент: Детская обл. больница

Адрес: Донского, 27 к.А

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00294557

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0х656С

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.06.2025	67,56	64,91	2,65	189,47	185,54	187,01	183,44	0	0	0	5,76	5,52	0,491	0	24	0	
21.06.2025	69,12	66,67	2,45	200,16	195,86	197,65	193,65	0	0	0	5,78	5,51	0,482	0	24	0	
22.06.2025	68,99	66,59	2,4	197,15	192,92	194,68	190,78	0	0	0	5,77	5,51	0,462	0	24	0	
23.06.2025	68,82	66,34	2,48	195,39	191,24	192,91	189,06	0,23	0,23	0,23	5,77	5,51	0,492	0,006	24	0	
24.06.2025	68,2	65,61	2,59	195,44	191,31	192,97	189,22	0	0	0	5,77	5,51	0,497	0	24	0	
25.06.2025	68,63	66,12	2,51	198,8	194,59	196,29	192,39	0	0	0	5,77	5,51	0,489	0	24	0	
26.06.2025	68,84	66,27	2,57	197,99	193,76	195,43	191,54	0	0	0	5,77	5,51	0,497	0	24	0	
27.06.2025	69,08	66,61	2,47	201,48	197,12	198,91	194,91	0	0	0	5,78	5,5	0,488	0	24	0	
28.06.2025	68,7	66,21	2,49	202,3	198	199,71	195,77	0	0	0	5,78	5,5	0,491	0	24	0	
29.06.2025	69,08	66,7	2,38	202,9	198,52	200,3	196,28	0	0	0	5,78	5,5	0,476	0	24	0	
30.06.2025	68,63	66,18	2,45	200,6	196,33	198,02	194,11	0	0	0	5,77	5,5	0,485	0	24	0	
01.07.2025	68,73	66,34	2,39	205,72	201,32	202,99	198,93	0	0	0	5,76	5,47	0,481	0	24	0	
02.07.2025	67,97	65,56	2,41	199,98	195,79	197,37	193,52	0	0	0	5,74	5,47	0,473	0	24	0	
03.07.2025	68,08	65,59	2,49	197,43	193,31	194,82	191,03	0	0	0	5,71	5,45	0,482	0	24	0	
04.07.2025	67,58	65,13	2,45	192,04	188,08	189,5	185,85	0	0	0	5,71	5,46	0,462	0	24	0	
05.07.2025	67,93	65,67	2,26	196,66	192,58	194,09	190,29	0	0	0	5,72	5,46	0,436	0	24	0	
06.07.2025	68	65,69	2,31	196,62	192,47	194,09	190,27	0	0	0	5,72	5,46	0,446	0	24	0	
07.07.2025	68,26	66,01	2,25	202,37	198,12	199,81	195,87	0	0	0	5,73	5,46	0,449	0	24	0	
08.07.2025	68	65,57	2,43	200,93	196,74	198,38	194,49	0	0	0	5,73	5,46	0,48	0	24	0	
09.07.2025	67,92	65,64	2,28	197,62	193,5	195,13	191,31	0	0	0	5,73	5,47	0,443	0	24	0	
10.07.2025	67,79	65,47	2,32	198,9	194,77	196,39	192,56	0	0	0	5,73	5,46	0,45	0	24	0	
11.07.2025	67,76	65,44	2,32	201,78	197,59	199,22	195,35	0	0	0	5,73	5,45	0,458	0	24	0	
12.07.2025	67,8	65,65	2,15	210,3	205,94	207,7	203,65	0	0	0	5,74	5,44	0,446	0	24	0	
13.07.2025	68,05	65,9	2,15	210,23	205,85	207,63	203,51	0	0	0	5,75	5,44	0,444	0	24	0	
14.07.2025	68,02	65,73	2,29	206,56	202,25	203,94	199,93	0	0	0	5,74	5,45	0,467	0	24	0	
15.07.2025	68,29	66,06	2,23	208,28	203,92	205,66	201,56	0,06	0,06	0,06	5,74	5,45	0,459	0,001	24	0	
16.07.2025	68,3	66,09	2,21	211,17	206,73	208,51	204,36	0	0	0	5,74	5,44	0,457	0	24	0	
17.07.2025	67,77	65,6	2,17	205,47	201,22	202,89	198,92	0	0	0	5,73	5,45	0,439	0	24	0	
18.07.2025	67,7	65,39	2,31	196,89	192,86	194,35	190,59	0	0	0	5,72	5,46	0,446	0	24	0	
19.07.2025	68,09	65,86	2,23	202,09	197,87	199,48	195,57	0	0	0	5,73	5,45	0,446	0	24	0	
20.07.2025	68,03	65,82	2,21	203,44	199,2	200,8	196,83	0	0	0	5,73	5,46	0,441	0	24	0	
Итого:				6226,1	6095,3	6146,6	6025,54	0,29	0,29	0,29			14,455	0,007	744	0	
Средние:	68,24	65,88	2,36								5,74	5,47					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/2524:00	77087,7	75297,7	75513,09	74188,43	0,94	0,94	0,94	788,649	0,01	5913	120
20/07/2524:00	83313,86	81393	81659,72	80213,97	1,23	1,23	1,23	803,104	0,017	6657	120
Итого:	6226,16	6095,3	6146,63	6025,54	0,29	0,29	0,29	14,455	0,007	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета теплоснабжения 0ч

Время работы прибора после поверки 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

