

#144582#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/07/25г.-21/08/25г.

Абонент: Детская обл. больница

Адрес: Донского, 27 к. А

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв = 5.00°C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00294557

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0x656C

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.2025	68,03	65,82	2,21	203,44	199,2	200,8	196,83	0	0	0	5,73	5,46	0,441	0	24	0	
21.07.2025	68,18	65,99	2,19	199,91	195,74	197,31	193,4	0	0	0	5,72	5,46	0,429	0	24	0	
22.07.2025	67,98	65,82	2,16	203,51	199,26	200,87	196,91	0	0	0	5,73	5,45	0,43	0	24	0	
23.07.2025	67,89	65,73	2,16	215,34	210,84	212,6	208,43	0	0	0	5,74	5,43	0,458	0	24	0	
24.07.2025	67,75	65,53	2,22	214,27	209,81	211,53	207,38	0	0	0	5,73	5,42	0,466	0	24	0	
25.07.2025	69	67,07	1,93	229,33	224,43	226,45	221,84	0	0	0	5,74	5,38	0,434	0	24	0	*
26.07.2025	67,67	65,72	1,95	220,03	215,47	217,27	213,02	0	0	0	5,73	5,39	0,422	0	24	0	*
27.07.2025	68,1	66,16	1,94	221,37	216,75	218,58	214,22	0	0	0	5,72	5,39	0,424	0	24	0	*
28.07.2025	67,47	64,95	2,52	182,96	179,19	180,4	176,96	0	0	0	5,65	5,42	0,453	0	24	0	
29.07.2025	68,32	66,04	2,28	198,07	193,91	195,36	191,48	0	0	0	5,65	5,38	0,444	0	24	0	
30.07.2025	68,03	66,24	1,79	241,69	236,63	238,54	233,77	0	0	0	5,84	5,41	0,426	0	24	0	*
31.07.2025	67,93	66,44	1,49	282,4	276,5	278,94	273,36	0	0	0	5,93	5,35	0,421	0	24	0	*
01.08.2025	67,76	66,29	1,47	280,59	274,78	277,21	271,71	0	0	0	5,92	5,35	0,406	0	24	0	*
02.08.2025	67,64	66,23	1,41	275,12	269,46	271,8	266,43	0	0	0	5,91	5,36	0,383	0	24	0	*
03.08.2025	67,21	65,8	1,41	274,83	269,23	271,5	266,16	0	0	0	5,91	5,37	0,384	0	24	0	*
04.08.2025	67,34	65,87	1,47	275,19	269,55	271,76	266,42	0	0	0	5,91	5,36	0,398	0	24	0	*
05.08.2025	67,81	66,25	1,56	273,04	267,37	269,57	264,2	0	0	0	5,9	5,36	0,419	0	24	0	*
06.08.2025	67,23	65,8	1,43	273,62	268,03	270,2	264,87	0	0	0	5,9	5,37	0,384	0	24	0	*
07.08.2025	67,37	65,96	1,41	277,16	271,46	273,71	268,3	0	0	0	5,91	5,36	0,387	0	24	0	*
08.08.2025	67,62	66,19	1,43	282,47	276,65	279,02	273,48	0	0	0	5,93	5,35	0,4	0	24	0	*
09.08.2025	67,99	66,53	1,46	283,91	277,96	280,47	274,85	0	0	0	5,93	5,35	0,406	0	24	0	*
10.08.2025	67,48	66,19	1,29	282,12	276,3	278,67	273,1	0	0	0	5,93	5,36	0,359	0	24	0	*
11.08.2025	67,61	66,21	1,4	281,49	275,68	277,94	272,38	0	0	0	5,93	5,36	0,391	0	24	0	*
12.08.2025	67,43	65,61	1,82	225,69	221,04	222,59	218,23	0	0	0	5,78	5,41	0,404	0	24	0	*
13.08.2025	65,82	63,28	2,54	48,78	47,83	47,91	47,04	0	0	0	3,19	3,19	0,122	0	24	0	
14.08.2025	29,41	28,6	0,81	0,02	0,02	0,03	0,03	0	0	0	3,54	3,6	0	0	24	0	*
15.08.2025	31,71	28,25	3,46	0,34	0,34	0,2	0,2	0	0	0	4,96	5,02	0,001	0	24	0	
16.08.2025	25,61	26,01	-0,4	0	0	0,01	0,01	0	0	0	4,96	5,02	0	0	24	0	*
17.08.2025	24,91	24,95	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	4,98	5,04	0	0	24	0	*
18.08.2025	24,38	24,32	0,06	0	0	0	0	0	0	0	4,99	5,05	0	0	24	0	*
19.08.2025	24,58	23,59	0,99	0,47	0,47	0,35	0,35	0,06	0,06	0,06	4,85	4,91	0,001	0,001	24	0	*
20.08.2025	23,84	23,82	0,02	0,1	0,1	0,07	0,07	0	0	0	4,8	4,86	0	0	24	0	*
21.08.2025	23,31	22,88	0,43	3,58	3,58	3,02	3,02	0	0	0	4,89	4,94	0,001	0	24	0	*
Итого:				5950,8	5827,58	5874,6	5758,45	0,06	0,06	0,06			10,094	0,001	792	0	
Средние:	57,58	56,06	1,52								5,48	5,17					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/07/2524:00	83110,42	81193,8	81458,92	80017,14	1,23	1,23	1,23	802,663	0,017	6633	120
21/08/2524:00	89061,26	87021,38	87333,6	85775,59	1,29	1,29	1,29	812,757	0,018	7425	120
Итого:	5950,84	5827,58	5874,68	5758,45	0,06	0,06	0,06	10,094	0,001	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 7677ч

Представитель абонента

Представитель ограниченной ответственной организации

