

#146539#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/25г.-21/09/25г.

Абонент: Дет. Обл. больница

Адрес: Донского, 27 к. А

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

Тхв = 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м³/ч G под min = 1.00 м³/ч

G обр max = 120.00 м³/ч G обр min = 0.00 м³/ч

G3 max = 12.00 м³/ч G3 min = 0.00 м³/ч

Заводской номер 00294557

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0х656С

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м³	M1 т	V2 м³	M2 т	V3 м³	M3 т	Mr т	P1 кг/см²	P2 кг/см²	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.08.2025	23,84	23,82	0,02	0,1	0,1	0,07	0,07	0	0	0	4,8	4,86	0	0	24	0	*
21.08.2025	23,31	22,88	0,43	3,58	3,58	3,02	3,02	0	0	0	4,89	4,94	0,001	0	24	0	*
22.08.2025	22,8	22,75	0,05	0,94	0,94	0,7	0,7	0	0	0	4,91	4,97	0	0	24	0	*
23.08.2025	22,23	22,52	-0,29	4,58	4,58	4,36	4,36	0	0	0	4,88	4,94	0	0	24	0	*
24.08.2025	18,78	20,81	-2,03	7,36	7,36	6,76	6,76	0	0	0	4,88	4,93	-0,003	0	24	0	*
25.08.2025	21,81	21,19	0,62	2,77	2,77	1,71	1,71	0	0	0	4,86	4,92	0	0	24	0	*
26.08.2025	29,11	28,29	0,82	58,38	58,14	57,38	57,16	0	0	0	5,12	5,12	0,052	0	24	0	*
27.08.2025	60,45	57,47	2,98	173,3	170,32	170,79	168,11	0	0	0	5,64	5,44	0,506	0	24	0	
28.08.2025	68,43	65,46	2,97	206,09	201,74	202,88	198,93	0	0	0	5,73	5,45	0,601	0	24	0	
29.08.2025	68,89	66,23	2,66	220,49	215,8	216,88	212,57	0	0	0	5,75	5,41	0,573	0	24	0	
30.08.2025	68,01	65,61	2,4	221,37	216,75	217,82	213,56	0	0	0	5,74	5,41	0,523	0	24	0	
31.08.2025	68,16	65,73	2,43	220,5	215,86	216,99	212,75	0	0	0	5,75	5,41	0,528	0	24	0	
01.09.2025	68,3	65,7	2,6	215,38	210,85	211,9	207,74	0	0	0	5,73	5,42	0,552	0	24	0	
02.09.2025	68,28	65,68	2,6	215,61	211,07	212,15	208,01	0	0	0	5,73	5,42	0,553	0	24	0	
03.09.2025	67,78	65,23	2,55	212,57	208,14	209,14	205,09	0	0	0	5,73	5,42	0,531	0	24	0	
04.09.2025	67,87	65,03	2,84	195,53	191,47	192,25	188,58	0	0	0	5,72	5,46	0,544	0	24	0	
05.09.2025	68,63	65,96	2,67	204,03	199,71	200,68	196,7	0	0	0	5,78	5,51	0,534	0	24	0	
06.09.2025	68,58	66,02	2,56	205,33	200,96	201,97	198,02	0	0	0	5,79	5,5	0,517	0	24	0	
07.09.2025	68,26	65,9	2,36	204,34	200,04	201,02	197,08	0	0	0	5,79	5,51	0,472	0	24	0	
08.09.2025	68,69	66,89	1,8	231,88	226,96	228,3	223,68	0	0	0	5,83	5,46	0,413	0	24	0	*
09.09.2025	68,58	66,56	2,02	203,41	199,08	200,15	196,12	0	0	0	5,78	5,51	0,403	0	24	0	
10.09.2025	68,66	66,47	2,19	201,65	197,35	198,39	194,42	0	0	0	5,78	5,51	0,433	0	24	0	
11.09.2025	67,93	65,91	2,02	201,35	197,16	198,09	194,2	0	0	0	5,78	5,51	0,4	0	24	0	
12.09.2025	68,1	65,07	3,03	133,93	131,13	131,28	128,73	0	0	0	5,78	5,51	0,4	0	24	0	
13.09.2025	66,97	58,45	8,52	48,55	47,59	46,63	45,91	0	0	0	5,8	5,5	0,406	0	24	0	
14.09.2025	66,56	58,15	8,41	48,2	47,24	46,32	45,6	0	0	0	5,8	5,5	0,396	0	24	0	
15.09.2025	66,49	57,42	9,07	43,21	42,35	41,47	40,85	0	0	0	5,79	5,56	0,384	0	24	0	
16.09.2025	66,54	55,43	11,11	34,85	34,16	33,24	32,76	0	0	0	5,77	5,63	0,38	0	24	0	
17.09.2025	66,55	55,28	11,27	34,7	33,98	33,12	32,63	0	0	0	5,75	5,62	0,383	0	24	0	
18.09.2025	67,44	57,73	9,71	45,91	44,96	44,18	43,5	0	0	0	5,83	5,57	0,437	0	24	0	
19.09.2025	67,8	59,17	8,63	50,14	49,07	48,36	47,6	0	0	0	5,86	5,53	0,423	0	24	0	
20.09.2025	68,03	60,33	7,7	54,38	53,18	52,62	51,68	0	0	0	5,93	5,54	0,41	0	24	0	
21.09.2025	68,24	60,38	7,86	54,86	53,66	53,11	52,19	0	0	0	5,93	5,54	0,421	0	24	0	
Итого:				3959,2	3878,05	3883,7	3810,79	0	0	0			12,173	0	792	0	
Средние:	58,18	54,4	3,77								5,59	5,37					


Дата	V1 м³	M1 т	V2 м³	M2 т	V3 м³	M3 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/08/2524:00	89057,58	87017,7	87330,51	85772,5	1,29	1,29	1,29	812,756	0,018	7377	120
21/08/2524:00	93016,85	90895,75	91214,24	89583,29	1,29	1,29	1,29	824,929	0,018	8169	120
Итого:	3959,27	3878,05	3883,73	3810,79	0	0	0	12,173	0	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств.счета тепл.энергии

Время работы прибора после сброса

Представитель абонента



23 09

25