

#150549#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/09/25г.-20/10/25г.

Абонент: Детская обл. больница

Адрес: Донского, 27 К.А

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00294557

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0x656C

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.09.2025	68,03	60,33	7,7	54,38	53,18	52,62	51,68	0	0	0	5,93	5,54	0,41	0	24	0	
21.09.2025	68,24	60,38	7,86	54,86	53,66	53,11	52,19	0	0	0	5,93	5,54	0,421	0	24	0	
22.09.2025	68,16	60	8,16	54,03	52,83	52,35	51,49	0	0	0	5,93	5,54	0,43	0	24	0	
23.09.2025	68,16	59,46	8,7	62,09	60,77	60,43	59,46	0	0	0	5,93	5,55	0,53	0	24	0	
24.09.2025	68,19	59,5	8,69	67,65	66,21	65,97	64,89	0	0	0	5,92	5,55	0,573	0	24	0	
25.09.2025	68,19	59,44	8,75	66,66	65,22	64,97	63,92	0	0	0	5,92	5,56	0,571	0	24	0	
26.09.2025	68,42	59,35	9,07	65,45	64,02	63,7	62,68	0	0	0	5,91	5,56	0,58	0	24	0	
27.09.2025	68,12	59,39	8,73	65,96	64,52	64,16	63,14	0	0	0	5,92	5,55	0,564	0	24	0	
28.09.2025	68,17	59,48	8,69	66,46	65,02	64,63	63,59	0	0	0	5,92	5,55	0,565	0	24	0	
29.09.2025	68,8	53,43	15,37	159,18	155,8	155,91	153,84	0,37	0,37	0,37	5,88	5,58	2,407	0,009	24	0	
30.09.2025	70,04	53,77	16,27	245,34	239,95	240,76	237,5	0	0	0	5,84	5,61	3,901	0	24	0	
01.10.2025	67,1	56,35	10,75	331,21	324,41	326,03	321,18	0	0	0	4,48	3,86	3,499	0	24	0	
02.10.2025	70,18	61,76	8,42	376,11	367,79	370,76	364,24	0	0	0	4,79	3,03	3,112	0	24	0	
03.10.2025	69,56	60,79	8,77	321,15	314,16	316,11	310,71	0	0	0	5,48	3,24	2,769	0	24	0	
04.10.2025	69,56	60,19	9,37	366,38	358,41	360,19	354,14	0	0	0	5,7	3,27	3,379	0	24	0	
05.10.2025	69,39	60,35	9,04	369,48	361,48	362,81	356,71	0	0	0	5,74	3,28	3,283	0	24	0	
06.10.2025	69,66	60,97	8,69	344,66	337,16	338,42	332,58	0,01	0,01	0,01	5,57	3,33	2,948	0	24	0	
07.10.2025	69,77	61,08	8,69	292,29	285,92	286,01	281,06	0,01	0,01	0,01	5,29	3,34	2,497	0	24	0	
08.10.2025	69,49	60,68	8,81	285,24	279,04	278,03	273,29	0,01	0,01	0,01	5,19	3,32	2,469	0	24	0	
09.10.2025	68,95	60,2	8,75	290,85	284,64	283,59	278,8	0,01	0,01	0,01	5,19	3,32	2,505	0	24	0	
10.10.2025	69,26	63,31	5,95	244,95	239,65	239,3	234,87	0,01	0,01	0,01	5,17	3,3	1,437	0	24	0	
11.10.2025	69,62	62,22	7,4	268,48	262,64	262,32	257,64	0	0	0	5,21	3,27	1,955	0	24	0	
12.10.2025	69,63	60,15	9,48	314,26	307,42	306,55	301,43	0	0	0	5,16	3,27	2,927	0	24	0	
13.10.2025	69,2	60,9	8,3	286,27	280,12	279,41	274,62	0,02	0,02	0,02	5,23	3,31	2,335	0	24	0	
14.10.2025	69,45	60,97	8,48	301,53	295,01	294,19	289,13	0	0	0	5,42	3,34	2,513	0	24	0	
15.10.2025	69,93	61,9	8,03	310,26	303,43	302,72	297,41	0,01	0,01	0,01	5,64	3,35	2,454	0	24	0	
16.10.2025	69,89	61,56	8,33	322,87	315,8	315,06	309,57	0,01	0,01	0,01	5,71	3,36	2,648	0	24	0	
17.10.2025	69,85	61,72	8,13	322,73	315,64	314,88	309,35	0,01	0,01	0,01	5,72	3,35	2,582	0	24	0	
18.10.2025	69,23	60,24	8,99	341,97	334,59	333,69	328,1	0	0	0	5,64	3,36	3,02	0	24	0	
19.10.2025	69,54	60,41	9,13	342,72	335,25	334,36	328,71	0	0	0	5,65	3,37	3,076	0	24	0	
20.10.2025	70,6	61,67	8,93	300,42	293,69	292,57	287,43	0,01	0,01	0,01	5,38	3,34	2,635	0	24	0	
Итого:				7295,8	7137,43	7135,6	7015,35	0,48	0,48	0,48			64,995	0,009	744	0	
Средние:	69,1	60,06	9,04								5,56	4,12					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/09/2524:00	92907,61	90788,91	91108,51	89479,42	1,29	1,29	1,29	824,098	0,018	8121	120
20/10/2524:00	100203,5	97926,34	98244,12	96494,77	1,77	1,77	1,77	889,093	0,027	8865	120
Итого:	7295,89	7137,43	7135,61	7015,35	0,48	0,48	0,48	64,995	0,009	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 8993ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

