

#164764#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/25г.-20/11/25г.

Абонент: Детская обл. больница

Адрес: Донского, 27 кА

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тизв = 5.00 °C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00294557

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0х656С

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.10.2025	70,6	61,67	8,93	300,42	293,69	292,57	287,43	0,01	0,01	0,01	5,38	3,34	2,635	0	24	0	
21.10.2025	70	61,17	8,83	305,76	299,06	297,65	292,53	0,01	0,01	0,01	5,54	3,4	2,655	0	24	0	
22.10.2025	69,85	61,18	8,67	317,03	310,07	308,66	303,31	0	0	0	5,67	3,39	2,701	0	24	0	
23.10.2025	70,78	62,37	8,41	321,35	314,16	313	307,42	0,01	0,01	0,01	5,76	3,36	2,658	0	24	0	
24.10.2025	71,3	63,05	8,25	320,05	312,79	311,59	305,91	0,01	0,01	0,01	5,75	3,33	2,597	0	24	0	
25.10.2025	71,22	61,98	9,24	347,07	339,21	337,84	331,84	0	0	0	5,7	3,35	3,15	0	24	0	
26.10.2025	71,42	62,23	9,19	345,53	337,66	336,28	330,31	0	0	0	5,69	3,36	3,117	0	24	0	
27.10.2025	71,34	62,67	8,67	314,74	307,57	306,08	300,55	0,01	0,01	0,01	5,61	3,38	2,679	0	24	0	
28.10.2025	71,61	62,66	8,95	321,21	313,85	312,13	306,49	0	0	0	5,65	3,37	2,823	0	24	0	
29.10.2025	71,66	62,93	8,73	319,51	312,16	310,42	304,75	0,01	0,01	0,01	5,68	3,36	2,738	0	24	0	
30.10.2025	71,27	62,86	8,41	318,4	311,16	309,44	303,82	0,02	0,02	0,02	5,7	3,35	2,633	0	24	0	
31.10.2025	71,36	62,62	8,74	319,65	312,38	310,3	304,72	0,02	0,02	0,02	5,66	3,34	2,747	0	24	0	
01.11.2025	71,95	63,06	8,89	318,77	311,39	309,45	303,79	0,03	0,03	0,03	5,66	3,34	2,785	0	24	0	
02.11.2025	71,22	61,93	9,29	351,01	343,04	340,91	334,87	0	0	0	5,75	3,34	3,204	0	24	0	
03.11.2025	71,32	62,18	9,14	352,85	344,82	342,76	336,67	0	0	0	5,75	3,33	3,168	0	24	0	
04.11.2025	71,59	62,25	9,34	349,85	341,85	339,55	333,5	0	0	0	5,7	3,31	3,212	0	24	0	
05.11.2025	71,63	63,11	8,52	325,11	317,68	315,5	309,72	0,04	0,04	0,04	5,71	3,34	2,727	0	24	0	
06.11.2025	71,66	63,39	8,27	321,2	313,82	311,74	305,99	0,02	0,02	0,02	5,68	3,34	2,612	0	24	0	
07.11.2025	71,4	62,9	8,5	322,46	315,12	312,88	307,19	0,04	0,04	0,04	5,65	3,35	2,693	0	24	0	
08.11.2025	71,42	62,02	9,4	343,41	335,57	332,76	326,85	0	0	0	5,61	3,34	3,168	0	24	0	
09.11.2025	71,31	61,77	9,54	340,42	332,69	329,96	324,16	0,05	0,05	0,05	5,57	3,34	3,195	0	24	0	
10.11.2025	71,43	62,7	8,73	319,32	312,03	309,62	304,02	0,06	0,06	0,06	5,61	3,35	2,738	0	24	0	
11.11.2025	71,64	62,92	8,72	318,92	311,59	309,3	303,69	0,07	0,07	0,07	5,63	3,34	2,737	0	24	0	
12.11.2025	71,29	62,44	8,85	321,03	313,73	311,11	305,51	0,05	0,05	0,05	5,61	3,34	2,791	0	24	0	
13.11.2025	71,83	63,06	8,77	323,7	316,22	313,64	307,92	0,05	0,05	0,05	5,72	3,35	2,796	0	24	0	
14.11.2025	71,25	63,1	8,15	310,04	302,98	300,7	295,19	0,06	0,06	0,06	5,71	3,34	2,489	0	24	0	
15.11.2025	72,23	62,71	9,52	326,28	318,67	316,15	310,43	0,1	0,1	0,1	5,61	3,35	3,051	0	24	0	
16.11.2025	76,71	66,07	10,64	322,62	314,28	312,21	305,97	0,2	0,2	0,2	5,58	3,38	3,374	0	24	0	
17.11.2025	74,62	65,32	9,3	301,14	293,72	291,78	286,11	0,14	0,14	0,14	5,58	3,39	2,756	0	24	0	
18.11.2025	73,75	64,99	8,76	374,29	365,28	363,17	356,18	0,12	0,12	0,12	5,38	3,44	3,225	0	24	0	
19.11.2025	74,25	65,98	8,27	508,33	495,9	493,64	483,85	0,12	0,12	0,12	5,5	3,46	4,13	0	24	0	
20.11.2025	75,89	67,28	8,61	492,19	479,65	477,42	467,6	0,13	0,13	0,13	5,42	3,48	4,156	0	24	0	
Итого:				10793	10543,7	10480	10288,2	1,38	1,38	1,38			94,14	0	768	0	
Средние:	71,9	63,01	8,88								5,63	3,36					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/10/2524:00	99903,08	97632,65	97951,55	96207,34	1,76	1,76	1,76	886,458	0,027	8841	120
20/11/2524:00	110696,74	108176,44	108431,76	106495,63	3,14	3,14	3,14	980,598	0,027	9609	120
Итого:	10793,66	10543,79	10480,21	10288,29	1,38	1,38	1,38	94,14	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 9740ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

