

#178307#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
20/11/25г.-21/12/25г.

Абонент: Детская обл. больница

Адрес: Донского, 27 к.А

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв = 5.00°C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00294557

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0x656C

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | M3<br>т | Mг<br>т | P1<br>кг/см2 | P2<br>кг/см2 | Qo<br>Гкал | Qг<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----|
| 20.11.2025 | 75,89    | 67,28    | 8,61     | 492,19   | 479,65  | 477,42   | 467,6   | 0,13     | 0,13    | 0,13    | 5,42         | 3,48         | 4,156      | 0          | 24       | 0        |    |
| 21.11.2025 | 75,68    | 67,04    | 8,64     | 520,62   | 507,43  | 505,25   | 494,95  | 0,16     | 0,16    | 0,16    | 5,46         | 3,46         | 4,421      | 0          | 24       | 0        |    |
| 22.11.2025 | 75,76    | 67,06    | 8,7      | 579,43   | 564,71  | 562,21   | 550,73  | 0,21     | 0,21    | 0,21    | 5,41         | 3,45         | 4,952      | 0          | 24       | 0        |    |
| 23.11.2025 | 80,17    | 70,69    | 9,48     | 575,61   | 559,43  | 558,7    | 546,13  | 0,17     | 0,17    | 0,17    | 5,37         | 3,46         | 5,348      | 0          | 24       | 0        |    |
| 24.11.2025 | 80,83    | 71,26    | 9,57     | 493,66   | 479,6   | 479,1    | 468,17  | 0,15     | 0,15    | 0,15    | 5,32         | 3,51         | 4,623      | 0          | 24       | 0        |    |
| 25.11.2025 | 79,15    | 69,79    | 9,36     | 492,49   | 478,95  | 477,28   | 466,78  | 0,13     | 0,13    | 0,13    | 5,32         | 3,52         | 4,513      | 0          | 24       | 0        |    |
| 26.11.2025 | 78,49    | 69,89    | 8,6      | 424,81   | 413,3   | 413,53   | 404,44  | 0,15     | 0,15    | 0,15    | 5,37         | 3,51         | 3,585      | 0          | 24       | 0        |    |
| 27.11.2025 | 77,72    | 68,49    | 9,23     | 404,57   | 393,82  | 393,93   | 385,57  | 0,15     | 0,15    | 0,15    | 5,36         | 3,53         | 3,661      | 0          | 24       | 0        |    |
| 28.11.2025 | 77,31    | 67,91    | 9,4      | 368,42   | 358,72  | 358,64   | 351,14  | 0,13     | 0,13    | 0,13    | 5,4          | 3,49         | 3,399      | 0          | 24       | 0        |    |
| 29.11.2025 | 77,06    | 66,76    | 10,3     | 340,93   | 332,06  | 331,93   | 325,21  | 0,12     | 0,12    | 0,12    | 5,46         | 3,46         | 3,449      | 0          | 24       | 0        |    |
| 30.11.2025 | 77,51    | 66,63    | 10,88    | 343,17   | 334,1   | 334,1    | 327,33  | 0,11     | 0,11    | 0,11    | 5,48         | 3,45         | 3,664      | 0          | 24       | 0        |    |
| 01.12.2025 | 76,35    | 66,49    | 9,86     | 360,48   | 351,2   | 351,34   | 344,23  | 0,1      | 0,1     | 0,1     | 5,51         | 3,45         | 3,496      | 0          | 24       | 0        |    |
| 02.12.2025 | 77,87    | 67,85    | 10,02    | 373,04   | 363,11  | 363,25   | 355,57  | 0,12     | 0,12    | 0,12    | 5,44         | 3,47         | 3,674      | 0          | 24       | 0        |    |
| 03.12.2025 | 74,22    | 64,68    | 9,54     | 377,96   | 368,72  | 368,78   | 361,65  | 0,1      | 0,1     | 0,1     | 5,51         | 3,47         | 3,548      | 0          | 24       | 0        |    |
| 04.12.2025 | 72,47    | 63,61    | 8,86     | 377,85   | 369,02  | 368,8    | 361,92  | 0,1      | 0,1     | 0,1     | 5,51         | 3,47         | 3,297      | 0          | 24       | 0        |    |
| 05.12.2025 | 71,79    | 63,39    | 8,4      | 388,55   | 379,61  | 379,59   | 372,55  | 0,08     | 0,08    | 0,08    | 5,61         | 3,44         | 3,215      | 0          | 24       | 0        |    |
| 06.12.2025 | 71,67    | 63,05    | 8,62     | 396,43   | 387,32  | 387,31   | 380,22  | 0,07     | 0,07    | 0,07    | 5,67         | 3,4          | 3,367      | 0          | 24       | 0        |    |
| 07.12.2025 | 71,58    | 63       | 8,58     | 386,44   | 377,57  | 377,61   | 370,72  | 0,04     | 0,04    | 0,04    | 5,56         | 3,4          | 3,26       | 0          | 24       | 0        |    |
| 08.12.2025 | 72,1     | 61,24    | 10,86    | 386,58   | 377,61  | 376,96   | 370,41  | 0,07     | 0,07    | 0,07    | 5,59         | 3,44         | 4,123      | 0          | 24       | 0        |    |
| 09.12.2025 | 71,54    | 59,75    | 11,79    | 395,03   | 385,98  | 385,31   | 378,93  | 0,04     | 0,04    | 0,04    | 5,67         | 3,41         | 4,569      | 0          | 24       | 0        |    |
| 10.12.2025 | 71,61    | 60,27    | 11,34    | 348,7    | 340,73  | 339,86   | 334,16  | 0,04     | 0,04    | 0,04    | 5,71         | 3,39         | 3,879      | 0          | 24       | 0        |    |
| 11.12.2025 | 71,64    | 60,98    | 10,66    | 392,19   | 383,18  | 381,63   | 375,11  | 0,09     | 0,09    | 0,09    | 5,61         | 3,39         | 4,105      | 0          | 24       | 0        |    |
| 12.12.2025 | 71,8     | 61,41    | 10,39    | 392,73   | 383,68  | 382,38   | 375,73  | 0,1      | 0,1     | 0,1     | 5,59         | 3,37         | 4,009      | 0          | 24       | 0        |    |
| 13.12.2025 | 71,57    | 61,28    | 10,29    | 392,77   | 383,78  | 383,1    | 376,47  | 0,05     | 0,05    | 0,05    | 5,59         | 3,36         | 3,971      | 0          | 24       | 0        |    |
| 14.12.2025 | 71,78    | 61,71    | 10,07    | 399,97   | 390,76  | 390,03   | 383,16  | 0,06     | 0,06    | 0,06    | 5,68         | 3,37         | 3,954      | 0          | 24       | 0        |    |
| 15.12.2025 | 71,75    | 61,4     | 10,35    | 383,83   | 375,01  | 374,25   | 367,75  | 0,05     | 0,05    | 0,05    | 5,54         | 3,41         | 3,903      | 0          | 24       | 0        |    |
| 16.12.2025 | 73,7     | 62,58    | 11,12    | 385,6    | 376,3   | 375,46   | 368,71  | 0,07     | 0,07    | 0,07    | 5,58         | 3,44         | 4,202      | 0          | 24       | 0        |    |
| 17.12.2025 | 76,75    | 64,56    | 12,19    | 387,91   | 377,83  | 377,01   | 369,83  | 0,09     | 0,09    | 0,09    | 5,6          | 3,44         | 4,632      | 0          | 24       | 0        |    |
| 18.12.2025 | 75,6     | 63,81    | 11,79    | 383,76   | 374,06  | 373,36   | 366,39  | 0,07     | 0,07    | 0,07    | 5,55         | 3,44         | 4,428      | 0          | 24       | 0        |    |
| 19.12.2025 | 72,58    | 62,6     | 9,98     | 415,28   | 405,52  | 404,8    | 397,51  | 0,07     | 0,07    | 0,07    | 5,6          | 3,43         | 4,064      | 0          | 24       | 0        |    |
| 20.12.2025 | 71,6     | 63,12    | 8,48     | 465,01   | 454,34  | 453,36   | 445,06  | 0,09     | 0,09    | 0,09    | 5,67         | 3,42         | 3,878      | 0          | 24       | 0        |    |
| 21.12.2025 | 71,94    | 63,33    | 8,61     | 464,83   | 454,1   | 452,92   | 444,6   | 0,1      | 0,1     | 0,1     | 5,65         | 3,4          | 3,936      | 0          | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 13290    | 12961,2 | 12939    | 12688,7 | 3,21     | 3,21    | 3,21    |              |              | 127,281    | 0          | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 74,6     | 64,77    | 9,83     |          |         |          |         |          |         |         | 5,52         | 3,44         |            |            |          |          |    |

| Дата          | V1<br>м3  | M1<br>т   | V2<br>м3  | M2<br>т   | V3<br>м3 | M3<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | Qг<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|------------|------------|----------|----------|
| 19/11/2524:00 | 110204,55 | 107696,79 | 107954,34 | 106028,03 | 3,01     | 3,01    | 3,01    | 976,442    | 0,027      | 9585     | 120      |
| 21/12/2524:00 | 123495,39 | 120657,99 | 120893,54 | 118716,76 | 6,22     | 6,22    | 6,22    | 1103,723   | 0,027      | 10353    | 120      |
| Итого:        | 13290,84  | 12961,2   | 12939,2   | 12688,73  | 3,21     | 3,21    | 3,21    | 127,281    | 0          | 768      | 0        |

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 310485ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

