

#282708#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград (отопление)  
Номер абонента 4342  
Порядковый номер 9527  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20117794  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	8,478	0	188,547	0	0	184,763	0	0	24	0	66,4	55,5	0,32	0,28	-11,6
19.02.2026	7,854	0	188,17	0	0	184,634	0	0	24	0	64	53,9	0,32	0,28	-
20.02.2026	7,718	0	188,338	0	0	184,841	0	0	24	0	63,6	53,7	0,32	0,28	-
21.02.2026	7,696	0	188,503	0	0	184,98	0	0	24	0	63,8	53,9	0,32	0,28	-
22.02.2026	7,202	0	188,186	0	0	184,863	0	0	24	0	62	52,7	0,32	0,28	-
23.02.2026	7,107	0	188,191	0	0	184,891	0	0	24	0	61,7	52,5	0,32	0,28	-
24.02.2026	6,926	0	188,036	0	0	184,838	0	0	24	0	60,8	51,8	0,32	0,28	-
25.02.2026	7,044	0	187,893	0	0	184,653	0	0	24	0	61,3	52,2	0,32	0,28	-
26.02.2026	6,92	0	187,785	0	0	184,569	0	0	24	0	60,9	52	0,32	0,28	-
27.02.2026	5,719	0	186,565	0	0	183,894	0	0	24	0	55,3	47,9	0,32	0,28	-
28.02.2026	5,626	0	186,82	0	0	184,144	0	0	24	0	55,4	48,1	0,32	0,28	-
01.03.2026	6,103	0	187,442	0	0	184,547	0	0	24	0	57,7	49,8	0,32	0,28	-
02.03.2026	6,194	0	187,143	0	0	184,242	0	0	24	0	57,8	49,8	0,32	0,28	-
03.03.2026	5,569	0	186,515	0	0	183,905	0	0	24	0	54,7	47,5	0,32	0,28	-
04.03.2026	6,342	0	187,19	0	0	184,256	0	0	24	0	58,2	49,9	0,32	0,28	-
05.03.2026	6,546	0	187,48	0	0	184,454	0	0	24	0	59,1	50,6	0,32	0,28	-
06.03.2026	6,44	0	187,572	0	0	184,582	0	0	24	0	58,7	50,4	0,32	0,28	-
07.03.2026	5,955	0	187,514	0	0	184,711	0	0	24	0	56,7	49	0,32	0,28	-
08.03.2026	5,877	0	187,887	0	0	185,087	0	0	24	0	56,6	49	0,32	0,28	-
09.03.2026	5,901	0	188,105	0	0	185,228	0	0	24	0	57,4	49,8	0,32	0,28	-
10.03.2026	5,728	0	188,04	0	0	185,24	0	0	24	0	56,6	49,3	0,32	0,28	-
11.03.2026	5,145	0	187,583	0	0	185,01	0	0	24	0	54,2	47,5	0,32	0,28	-
12.03.2026	5,051	0	187,166	0	0	184,723	0	0	24	0	53	46,4	0,32	0,28	-
13.03.2026	5,147	0	187,694	0	0	185,177	0	0	24	0	53,6	46,9	0,32	0,28	-
14.03.2026	4,607	0	187,359	0	0	185,055	0	0	24	0	51,4	45,5	0,31	0,28	-
15.03.2026	4,863	0	187,715	0	0	185,356	0	0	24	0	51,9	45,6	0,32	0,28	-
16.03.2026	5,443	0	188,247	0	0	185,672	0	0	24	0	54,2	47,2	0,32	0,28	-
17.03.2026	5,276	0	187,775	0	0	185,304	0	0	24	0	53,3	46,5	0,32	0,28	-
18.03.2026	5,33	0	187,606	0	0	185,133	0	0	24	0	53,2	46,3	0,32	0,28	-
Итого:	179,807	0	5443,067	0	0	5358,752	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,946														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	4292,53	146557,359	0	0	144448,861	0	0	32553	194
18.03.2026	4472,336	152000,425	0	0	149807,613	0	0	33249	194

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
19.03.2026 7:58:28