

#162644#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 43, Калининград (отопление)
4342
9527
ТВ7 (АССII)
20117794
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0,006	0	0,315	0	0	0,315	0	0	24	0	24,2	19,6	0,26	0,26	-
02.10.2025	3,005	0	101,632	0	0	100,359	0	0	24	0	51,9	44,8	0,29	0,27	-
03.10.2025	5,495	0	207,193	0	0	204,43	0	0	24	0	53,4	47	0,32	0,27	-
04.10.2025	4,738	0	204,193	0	0	201,829	0	0	24	0	49,8	44,2	0,32	0,27	-
05.10.2025	4,122	0	198,904	0	0	196,86	0	0	24	0	47	42	0,32	0,27	-
06.10.2025	4	0	198,616	0	0	196,637	0	0	24	0	46,3	41,5	0,32	0,27	-
07.10.2025	4,385	0	196,456	0	0	194,277	0	0	24	0	48,6	43,2	0,31	0,27	-
08.10.2025	4,159	0	193,576	0	0	191,504	0	0	24	0	48	42,8	0,31	0,27	-
09.10.2025	3,224	0	167,315	0	0	165,705	0	0	24	0	45,6	41	0,32	0,27	-
10.10.2025	3,85	0	190,57	0	0	188,668	0	0	21	3	46,4	41,5	0,31	0,27	-
11.10.2025	3,745	0	190,626	0	0	188,748	0	0	24	0	46,1	41,3	0,31	0,27	-
12.10.2025	3,775	0	190,673	0	0	188,785	0	0	24	0	46,1	41,4	0,31	0,27	-
13.10.2025	4,319	0	190,966	0	0	188,868	0	0	24	0	48,6	43,1	0,31	0,27	-
14.10.2025	4,527	0	190,995	0	0	188,803	0	0	24	0	49,6	43,9	0,31	0,27	-
15.10.2025	4,165	0	190,232	0	0	188,196	0	0	24	0	47,8	42,6	0,31	0,27	-
16.10.2025	3,985	0	190,084	0	0	188,154	0	0	24	0	46,8	41,8	0,31	0,27	-
17.10.2025	4,024	0	190,148	0	0	188,187	0	0	24	0	47,1	42	0,31	0,27	-
18.10.2025	4,761	0	190,66	0	0	188,414	0	0	24	0	50,3	44,2	0,31	0,27	-
19.10.2025	4,928	0	190,557	0	0	188,226	0	0	24	0	51,1	44,9	0,31	0,27	-
20.10.2025	5,495	0	191,404	0	0	188,801	0	0	24	0	54	47	0,31	0,27	-
21.10.2025	5,23	0	190,217	0	0	187,752	0	0	24	0	52,6	46	0,31	0,27	-
22.10.2025	4,393	0	187,547	0	0	185,48	0	0	24	0	48,6	43	0,31	0,27	-
23.10.2025	3,851	0	187,128	0	0	185,269	0	0	24	0	46,2	41,2	0,31	0,27	-
Итого:	94,182	0	4130,007	0	0	4084,267	0	0	549	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,495														

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч549

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	3420,403	120485,663	0	0	118770,099	0	0	29199	188
23.10.2025	3514,582	124615,67	0	0	122854,366	0	0	29748	191

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 9:32:14