

#190115#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 43, Калининград (отопление)
4342
9527
ТВ7 (АСЦП)
20117794
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	7,481	0	189,089	0	0	185,737	0	0	24	0	62	52,4	0,31	0,27	-3,3
25.11.2025	6,633	0	188,238	0	0	185,309	0	0	24	0	58	49,5	0,31	0,27	-3,9
26.11.2025	6,575	0	187,967	0	0	185,086	0	0	24	0	57,6	49,1	0,31	0,28	-0,9
27.11.2025	6,6	0	187,876	0	0	184,971	0	0	24	0	57,8	49,3	0,31	0,27	-0,4
28.11.2025	6,508	0	187,734	0	0	184,848	0	0	24	0	57,6	49,2	0,31	0,28	-1,3
29.11.2025	6,432	0	187,771	0	0	184,92	0	0	24	0	57,2	48,9	0,31	0,28	-0,4
30.11.2025	6,5	0	187,81	0	0	184,914	0	0	24	0	57,6	49,2	0,31	0,28	-0,3
01.12.2025	6,135	0	188,216	0	0	185,491	0	0	24	0	55,8	47,9	0,31	0,28	-0,5
02.12.2025	6,791	0	188,109	0	0	185,119	0	0	24	0	58,6	49,8	0,31	0,27	-
03.12.2025	5,865	0	187,388	0	0	184,814	0	0	24	0	54,3	46,8	0,31	0,28	-
04.12.2025	5,51	0	186,576	0	0	184,144	0	0	24	0	53	45,8	0,31	0,28	-
05.12.2025	5,075	0	186,117	0	0	183,84	0	0	24	0	51,2	44,6	0,31	0,28	-
06.12.2025	4,799	0	185,971	0	0	183,806	0	0	24	0	50	43,8	0,32	0,28	-
07.12.2025	5,251	0	186,76	0	0	184,392	0	0	24	0	52,2	45,4	0,31	0,28	-
08.12.2025	5,108	0	186,82	0	0	184,509	0	0	24	0	51,6	44,9	0,31	0,28	-
09.12.2025	4,691	0	186,769	0	0	184,602	0	0	24	0	49,9	43,8	0,32	0,28	-
10.12.2025	4,434	0	186,351	0	0	184,263	0	0	24	0	49	43,3	0,32	0,28	-
11.12.2025	4,52	0	186,454	0	0	184,362	0	0	24	0	49,1	43,3	0,32	0,28	-
12.12.2025	4,638	0	186,598	0	0	184,449	0	0	24	0	49,7	43,7	0,32	0,28	-
13.12.2025	5,14	0	186,859	0	0	184,494	0	0	24	0	52,1	45,4	0,32	0,28	-
14.12.2025	4,814	0	186,673	0	0	184,454	0	0	24	0	50,5	44,3	0,31	0,28	-
15.12.2025	5,314	0	186,439	0	0	184,046	0	0	24	0	52,4	45,5	0,31	0,28	-
16.12.2025	5,655	0	186,887	0	0	184,344	0	0	24	0	54	46,7	0,31	0,28	-
17.12.2025	6,078	0	187,1	0	0	184,364	0	0	24	0	56,1	48,2	0,31	0,28	-
18.12.2025	5,956	0	186,696	0	0	184,007	0	0	24	0	55,7	47,9	0,31	0,28	-
19.12.2025	5,512	0	187,242	0	0	184,757	0	0	24	0	53,5	46,4	0,32	0,28	-
20.12.2025	4,998	0	185,971	0	0	183,691	0	0	24	0	51,3	44,8	0,32	0,28	-
21.12.2025	4,989	0	185,689	0	0	183,421	0	0	24	0	51,2	44,7	0,32	0,28	-
22.12.2025	5,145	0	185,778	0	0	183,44	0	0	24	0	52,1	45,4	0,31	0,28	-
23.12.2025	6,251	0	186,803	0	0	184,02	0	0	24	0	56,6	48,5	0,32	0,28	-
Итого:	169,398	0	5610,751	0	0	5534,614	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,46														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	3669,173	130405,959	0	0	128572,991	0	0	30489	194
23.12.2025	3838,571	136016,712	0	0	134107,605	0	0	31209	194

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 11:46:57