

#282707#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград (отопление)
Номер абонента 4342
Порядковый номер 9528
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110327
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	8,295	0	190,051	0	0	186,317	0	0	24	0	65,6	55	0,33	0,3	-11,6
19.02.2026	7,744	0	190,106	0	0	186,611	0	0	24	0	63,3	53,4	0,33	0,3	-
20.02.2026	7,61	0	190,1	0	0	186,65	0	0	24	0	62,9	53,2	0,33	0,3	-
21.02.2026	7,621	0	190,188	0	0	186,716	0	0	24	0	63,1	53,3	0,33	0,3	-
22.02.2026	7,113	0	189,773	0	0	186,49	0	0	24	0	61,3	52,2	0,33	0,3	-
23.02.2026	6,962	0	189,747	0	0	186,497	0	0	24	0	61	52,1	0,33	0,3	-
24.02.2026	6,795	0	189,734	0	0	186,579	0	0	24	0	60	51,4	0,33	0,3	-
25.02.2026	6,994	0	189,641	0	0	186,43	0	0	24	0	60,6	51,7	0,33	0,3	-
26.02.2026	6,799	0	189,486	0	0	186,314	0	0	24	0	60,1	51,4	0,33	0,3	-
27.02.2026	5,633	0	187,94	0	0	185,311	0	0	24	0	54,7	47,5	0,33	0,3	-
28.02.2026	5,566	0	188,192	0	0	185,557	0	0	24	0	54,8	47,7	0,33	0,3	-
01.03.2026	6,052	0	188,984	0	0	186,128	0	0	24	0	57,1	49,3	0,33	0,3	-
02.03.2026	6,133	0	188,74	0	0	185,872	0	0	24	0	57,2	49,3	0,33	0,3	-
03.03.2026	5,568	0	187,997	0	0	185,429	0	0	24	0	54,1	47	0,33	0,3	-
04.03.2026	6,283	0	188,918	0	0	186,019	0	0	24	0	57,5	49,5	0,33	0,3	-
05.03.2026	6,46	0	189,041	0	0	186,052	0	0	24	0	58,4	50,1	0,33	0,3	-
06.03.2026	6,427	0	189,154	0	0	186,205	0	0	24	0	58	49,8	0,33	0,3	-
07.03.2026	5,889	0	188,973	0	0	186,212	0	0	24	0	56	48,4	0,33	0,3	-
08.03.2026	5,894	0	189,589	0	0	186,827	0	0	24	0	56	48,5	0,33	0,3	-
09.03.2026	5,863	0	189,501	0	0	186,667	0	0	24	0	56,7	49,2	0,33	0,3	-
10.03.2026	5,683	0	189,406	0	0	186,645	0	0	24	0	56,1	48,8	0,33	0,3	-
11.03.2026	5,08	0	188,807	0	0	186,282	0	0	24	0	53,6	47	0,33	0,3	-
12.03.2026	4,997	0	188,714	0	0	186,294	0	0	24	0	52,5	46,1	0,33	0,3	-
13.03.2026	5,035	0	189,182	0	0	186,706	0	0	24	0	53	46,5	0,33	0,3	-
14.03.2026	4,501	0	188,831	0	0	186,562	0	0	24	0	50,9	45,1	0,33	0,3	-
15.03.2026	4,829	0	189,348	0	0	187,011	0	0	24	0	51,5	45,3	0,33	0,3	-
16.03.2026	5,331	0	189,658	0	0	187,112	0	0	24	0	53,6	46,8	0,33	0,3	-
17.03.2026	5,201	0	189,648	0	0	187,186	0	0	24	0	52,7	46,1	0,33	0,3	-
18.03.2026	5,282	0	189,365	0	0	186,91	0	0	24	0	52,7	45,9	0,33	0,3	-
Итого:	177,64	0	5488,814	0	0	5405,591	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,429														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	4131,71	137828,473	0	0	135879,297	0	0	32410	335
18.03.2026	4309,352	143317,284	0	0	141284,887	0	0	33106	335

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:58:33