

#162643#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Тихорецкая 45, Калининград (отопление)

4342

9528

ТВ7 (АССII)

20110327

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0,219	0	0	0,219	0	0	24	0	16,9	17,9	0,28	0,28	-
02.10.2025	3,13	0	107,748	0	0	106,411	0	0	24	0	51,5	44,5	0,31	0,29	-
03.10.2025	5,497	0	212,168	0	0	209,396	0	0	24	0	52,8	46,6	0,34	0,29	-
04.10.2025	4,663	0	205,977	0	0	203,654	0	0	24	0	49,3	43,8	0,33	0,29	-
05.10.2025	4,059	0	200,664	0	0	198,634	0	0	24	0	46,6	41,7	0,33	0,29	-
06.10.2025	3,947	0	200,353	0	0	198,393	0	0	24	0	46	41,3	0,33	0,29	-
07.10.2025	4,352	0	198,138	0	0	195,989	0	0	24	0	48,2	42,9	0,33	0,29	-
08.10.2025	4,167	0	195,158	0	0	193,11	0	0	24	0	47,5	42,4	0,33	0,29	-
09.10.2025	3,681	0	192,753	0	0	190,927	0	0	24	0	45,1	40,5	0,33	0,29	-
10.10.2025	3,909	0	192,083	0	0	190,188	0	0	24	0	46,1	41,2	0,33	0,29	-
11.10.2025	3,751	0	192,126	0	0	190,267	0	0	24	0	45,7	41	0,33	0,29	-
12.10.2025	3,845	0	192,29	0	0	190,418	0	0	24	0	45,8	41	0,33	0,29	-
13.10.2025	4,353	0	192,66	0	0	190,581	0	0	24	0	48,2	42,8	0,33	0,29	-
14.10.2025	4,518	0	192,667	0	0	190,489	0	0	24	0	49,2	43,5	0,33	0,29	-
15.10.2025	4,113	0	191,816	0	0	189,802	0	0	24	0	47,4	42,2	0,33	0,29	-
16.10.2025	3,927	0	191,666	0	0	189,746	0	0	24	0	46,5	41,5	0,33	0,29	-
17.10.2025	3,988	0	191,748	0	0	189,809	0	0	24	0	46,8	41,7	0,33	0,29	-
18.10.2025	4,736	0	192,324	0	0	190,099	0	0	24	0	49,9	43,9	0,33	0,29	-
19.10.2025	4,932	0	192,299	0	0	189,985	0	0	24	0	50,7	44,6	0,33	0,29	-
20.10.2025	5,461	0	193,169	0	0	190,599	0	0	24	0	53,5	46,7	0,33	0,3	-
21.10.2025	5,154	0	191,859	0	0	189,429	0	0	24	0	52,1	45,6	0,33	0,29	-
22.10.2025	4,281	0	189,104	0	0	187,067	0	0	24	0	48,2	42,7	0,33	0,29	-
23.10.2025	3,767	0	188,634	0	0	186,801	0	0	24	0	45,8	41	0,33	0,29	-
Итого:	94,231	0	4197,623	0	0	4152,013	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,507														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	3344,556	113712,94	0	0	112119,132	0	0	29335	50
23.10.2025	3438,786	117910,565	0	0	116271,146	0	0	29887	50

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 9:33:09