

#207232#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Строительно-Финансовый Центр, ООО
Докука 46 стр.1, Калининград

9710
ТВ7 (АСЦП)
20117085
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	1,69	0	16,187	0	0	15,675	0	0	24	0	85,9	60,2	0,51	0,35	-10,9
22.01.2026	1,785	0	18,738	0	0	18,138	0	0	24	0	86,5	63	0,5	0,35	-12,2
23.01.2026	1,67	0	15,731	0	0	15,242	0	0	24	0	85	58,9	0,52	0,35	-11,6
24.01.2026	1,77	0	17,33	0	0	16,794	0	0	24	0	84,7	59,6	0,51	0,35	-8,3
25.01.2026	1,681	0	15,635	0	0	15,16	0	0	24	0	83,9	57,5	0,53	0,34	-9,4
26.01.2026	1,478	0	13,531	0	0	13,147	0	0	24	0	80,9	54,1	0,52	0,34	-7,3
27.01.2026	1,449	0	13,58	0	0	13,202	0	0	24	0	79,8	53,6	0,51	0,34	-4,4
28.01.2026	1,52	0	14,696	0	0	14,271	0	0	24	0	81,6	56,2	0,5	0,34	-3,8
29.01.2026	1,676	0	16,869	0	0	16,341	0	0	24	0	85,3	60,9	0,48	0,35	-6
30.01.2026	1,804	0	19,691	0	0	19,056	0	0	24	0	86,7	64,2	0,49	0,35	-9,7
31.01.2026	1,993	0	24,384	0	0	23,586	0	0	24	0	87,5	67,4	0,49	0,35	-12,4
01.02.2026	2,158	0	30,852	0	0	29,822	0	0	24	0	88,5	71,2	0,48	0,35	-13,8
02.02.2026	2,177	0	31,514	0	0	30,423	0	0	24	0	90,4	73,4	0,49	0,36	-18,9
03.02.2026	1,99	0	19,705	0	0	19,025	0	0	24	0	90,3	65,4	0,52	0,35	-20,1
04.02.2026	1,913	0	18,382	0	0	17,757	0	0	24	0	89,5	63,9	0,51	0,35	-18
05.02.2026	1,587	0	13,258	0	0	12,834	0	0	24	0	86,4	56,9	0,53	0,34	-12,3
06.02.2026	1,343	0	11,017	0	0	10,693	0	0	24	0	82,5	52,5	0,53	0,34	-7,6
07.02.2026	1,369	0	11,835	0	0	11,498	0	0	24	0	81	52,6	0,53	0,34	-3,2
08.02.2026	1,591	0	14,64	0	0	14,214	0	0	24	0	81,9	55,3	0,52	0,34	-3,3
09.02.2026	1,688	0	17,512	0	0	16,959	0	0	24	0	85,7	62	0,5	0,35	-4,9
10.02.2026	1,573	0	14,926	0	0	14,454	0	0	24	0	85,8	59,9	0,5	0,35	-12,1
11.02.2026	1,27	0	11,21	0	0	10,891	0	0	24	0	80,9	53,1	0,53	0,34	-12,4
12.02.2026	1,158	0	10,737	0	0	10,458	0	0	24	0	76,8	50,4	0,53	0,34	-3,8
13.02.2026	1,215	0	14,016	0	0	13,671	0	0	24	0	74,5	53,3	0,52	0,34	-0,7
14.02.2026	1,465	0	13,467	0	0	13,074	0	0	24	0	82	55,3	0,53	0,34	-1,2
15.02.2026	1,734	0	15,585	0	0	15,082	0	0	24	0	86,8	59,4	0,52	0,35	-6,7
16.02.2026	1,694	0	16,941	0	0	16,369	0	0	24	0	89,2	64,6	0,51	0,35	-11,2
17.02.2026	1,574	0	15,273	0	0	14,767	0	0	24	0	88,2	62,8	0,51	0,34	-17,4
18.02.2026	1,367	0	12,073	0	0	11,711	0	0	24	0	83,4	55,5	0,52	0,34	-11,6
19.02.2026	1,228	0	10,768	0	0	10,469	0	0	24	0	79,7	51,7	0,53	0,34	-
20.02.2026	1,262	0	11,185	0	0	10,879	0	0	24	0	79,1	51,4	0,53	0,34	-
Итого:	49,872	0	501,268	0	0	485,662	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,912														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	487,637	4531,907	0	0,17	4427,567	0	0,167	24527	1309
20.02.2026	537,507	5033,177	0	0,17	4913,23	0	0,167	25271	1309

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2026 14:18:41