

#282706#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Строительно-Финансовый Центр, ООО  
Адрес потребителя Докука 46 стр.1, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 9710  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20117085  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	1,459	0	14,432	0	0	14,041	0	0	24	0	78,6	53,9	0,53	0,34	-
22.02.2026	1,225	0	10,844	0	0	10,575	0	0	24	0	74,8	47,2	0,54	0,34	-
23.02.2026	1,235	0	11,305	0	0	11,03	0	0	24	0	74	47,3	0,54	0,34	-
24.02.2026	1,132	0	11,955	0	0	11,68	0	0	24	0	71,7	48,6	0,53	0,34	-
25.02.2026	1,181	0	11,955	0	0	11,662	0	0	24	0	74,4	50,2	0,52	0,34	-
26.02.2026	1,24	0	13,279	0	0	12,951	0	0	24	0	74,5	51,7	0,52	0,34	-
27.02.2026	1,033	0	10,58	0	0	10,343	0	0	24	0	70,7	46,9	0,53	0,34	-
28.02.2026	1,026	0	10,139	0	0	9,917	0	0	24	0	70	45,4	0,53	0,34	-
01.03.2026	1,166	0	12,041	0	0	11,775	0	0	24	0	70,2	46,6	0,53	0,34	-
02.03.2026	1,125	0	12,408	0	0	12,131	0	0	24	0	70,5	48,4	0,52	0,35	-
03.03.2026	1,03	0	10,401	0	0	10,172	0	0	24	0	70,1	45,9	0,52	0,35	-
04.03.2026	1,085	0	12,217	0	0	11,946	0	0	24	0	70,4	48,7	0,52	0,35	-
05.03.2026	1,045	0	12,219	0	0	11,948	0	0	24	0	70,3	49,4	0,53	0,35	-
06.03.2026	1,087	0	12,694	0	0	12,409	0	0	24	0	70,9	50	0,53	0,35	-
07.03.2026	1,084	0	12,01	0	0	11,743	0	0	24	0	70,4	48,4	0,54	0,35	-
08.03.2026	1,019	0	10,172	0	0	9,948	0	0	24	0	70	45,6	0,53	0,35	-
09.03.2026	1,009	0	10,235	0	0	10,011	0	0	24	0	69,8	45,8	0,53	0,35	-
10.03.2026	0,936	0	9,341	0	0	9,141	0	0	24	0	69,1	44,7	0,54	0,34	-
11.03.2026	0,782	0	7,733	0	0	7,568	0	0	24	0	68,8	44,1	0,54	0,34	-
12.03.2026	0,628	0	6,267	0	0	6,136	0	0	24	0	68,1	43,7	0,53	0,34	-
13.03.2026	0,597	0	6,67	0	0	6,534	0	0	24	0	67	45,2	0,51	0,33	-
14.03.2026	0,52	0	4,922	0	0	4,824	0	0	24	0	66,2	40,5	0,54	0,34	-
15.03.2026	0,661	0	6,446	0	0	6,312	0	0	24	0	67,9	42,9	0,54	0,34	-
16.03.2026	0,712	0	7,422	0	0	7,264	0	0	24	0	68,7	45,3	0,53	0,34	-
17.03.2026	0,692	0	7,33	0	0	7,175	0	0	24	0	68,5	45,5	0,52	0,34	-
18.03.2026	0,878	0	9,773	0	0	9,559	0	0	24	0	69,9	48	0,51	0,34	-
19.03.2026	0,909	0	9,812	0	0	9,595	0	0	24	0	70,2	47,6	0,52	0,34	-
20.03.2026	0,836	0	8,332	0	0	8,151	0	0	24	0	69,5	45	0,53	0,34	-
Итого:	27,332	0	282,934	0	0	276,541	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,528														

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	537,507	5033,177	0	0,17	4913,23	0	0,167	25271	1309
20.03.2026	564,838	5316,111	0	0,17	5189,773	0	0,167	25943	1309

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2026 8:52:22