

#166028#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Строительно-Финансовый Центр, ООО
Докука 46 стр.1, Калининград

9710
ТВ7 (АСЦП)
20117085
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,976	0	9,937	0	0	9,717	0	0	24	0	70,3	46,3	0,53	0,34	-
22.10.2025	0,8	0	7,28	0	0	7,121	0	0	24	0	69,6	42,8	0,53	0,34	-
23.10.2025	0,675	0	5,73	0	0	5,609	0	0	24	0	68,2	39,5	0,54	0,34	-
24.10.2025	0,624	0	5,475	0	0	5,361	0	0	24	0	68	40,2	0,55	0,34	-
25.10.2025	0,75	0	6,655	0	0	6,514	0	0	24	0	68,8	41,4	0,55	0,34	-
26.10.2025	0,839	0	7,737	0	0	7,569	0	0	24	0	69,4	43	0,54	0,34	-
27.10.2025	0,836	0	8,144	0	0	7,968	0	0	24	0	69,3	44,3	0,53	0,34	-
28.10.2025	0,698	0	6,609	0	0	6,468	0	0	24	0	68,8	43,1	0,54	0,34	-
29.10.2025	0,705	0	6,639	0	0	6,497	0	0	24	0	69	43,1	0,54	0,34	-
30.10.2025	0,726	0	6,723	0	0	6,579	0	0	24	0	69	42,6	0,54	0,34	-
31.10.2025	0,65	0	6,481	0	0	6,346	0	0	24	0	67,8	43,4	0,53	0,34	-
01.11.2025	0,667	0	7,346	0	0	7,196	0	0	24	0	67,4	45,3	0,53	0,34	-
02.11.2025	0,594	0	5,518	0	0	5,403	0	0	24	0	67,9	41,6	0,54	0,34	-
03.11.2025	0,576	0	5,123	0	0	5,017	0	0	24	0	67,8	40,4	0,54	0,34	-
04.11.2025	0,66	0	6,24	0	0	6,108	0	0	24	0	68,5	42,7	0,54	0,34	-
05.11.2025	0,561	0	5,094	0	0	4,989	0	0	24	0	67,4	40,6	0,55	0,34	-
06.11.2025	0,578	0	5,419	0	0	5,307	0	0	24	0	67,9	41,9	0,55	0,33	-
07.11.2025	0,65	0	6,448	0	0	6,309	0	0	24	0	69,2	44,7	0,54	0,34	-
08.11.2025	0,755	0	8,296	0	0	8,121	0	0	24	0	68,4	46,2	0,53	0,34	-
09.11.2025	0,768	0	7,816	0	0	7,646	0	0	24	0	69,6	45,6	0,53	0,34	-
10.11.2025	0,695	0	6,782	0	0	6,636	0	0	24	0	69,3	44,3	0,54	0,34	-
11.11.2025	0,719	0	6,705	0	0	6,561	0	0	24	0	69,3	43,2	0,54	0,34	-
12.11.2025	0,783	0	7,296	0	0	7,138	0	0	24	0	69,4	43,3	0,54	0,34	-
13.11.2025	0,742	0	6,942	0	0	6,793	0	0	24	0	68,9	42,9	0,54	0,34	-
14.11.2025	0,706	0	6,403	0	0	6,267	0	0	24	0	68,6	41,7	0,54	0,34	-
15.11.2025	0,935	0	9,444	0	0	9,233	0	0	24	0	70,5	46,4	0,53	0,34	-
16.11.2025	1,145	0	11,892	0	0	11,601	0	0	24	0	74,3	50,8	0,52	0,34	-
17.11.2025	0,973	0	9,987	0	0	9,759	0	0	24	0	71,5	47,7	0,52	0,34	-
18.11.2025	1,026	0	11,499	0	0	11,239	0	0	24	0	71,2	49,4	0,51	0,34	-
19.11.2025	1,036	0	10,459	0	0	10,221	0	0	24	0	71,3	47,2	0,51	0,34	-
20.11.2025	1,237	0	12,938	0	0	12,632	0	0	24	0	72,9	49,6	0,52	0,34	-
Итого:	24,085	0	235,057	0	0	229,925	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,753														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	387,464	3547,859	0	0,17	3468,077	0	0,167	22319	1309
20.11.2025	411,55	3782,913	0	0,17	3698,003	0	0,167	23063	1309

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:46:08