

#282705#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Строительно-Финансовый Центр, ООО
Адрес потребителя Докука 46, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9711
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20117094
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	1,681	0	16,463	0	0	16,013	0	0	24	0	79,1	54	0,53	0,34	-
22.02.2026	1,374	0	12,414	0	0	12,101	0	0	24	0	75,5	48,4	0,54	0,34	-
23.02.2026	1,204	0	11,596	0	0	11,311	0	0	24	0	74,5	49,1	0,53	0,34	-
24.02.2026	1,262	0	13,53	0	0	13,211	0	0	24	0	72,7	49,9	0,52	0,34	-
25.02.2026	1,304	0	13,719	0	0	13,376	0	0	24	0	75,1	51,9	0,52	0,35	-
26.02.2026	1,3	0	14,649	0	0	14,286	0	0	24	0	74,8	53,1	0,51	0,35	-
27.02.2026	0,927	0	9,967	0	0	9,742	0	0	24	0	71,1	48,4	0,53	0,34	-
28.02.2026	0,884	0	9,404	0	0	9,195	0	0	24	0	70,5	47,5	0,53	0,34	-
01.03.2026	1,143	0	12,694	0	0	12,41	0	0	24	0	70,8	48,8	0,52	0,34	-
02.03.2026	1,243	0	13,856	0	0	13,543	0	0	24	0	71,1	49,2	0,51	0,35	-
03.03.2026	1,058	0	10,971	0	0	10,726	0	0	24	0	70,7	47,2	0,52	0,35	-
04.03.2026	1,024	0	12,59	0	0	12,308	0	0	24	0	70,8	50,9	0,52	0,35	-
05.03.2026	1,228	0	15,152	0	0	14,812	0	0	24	0	70,8	51,1	0,52	0,35	-
06.03.2026	0,893	0	12,159	0	0	11,884	0	0	24	0	71,1	53,2	0,53	0,35	-
07.03.2026	0,826	0	10,786	0	0	10,545	0	0	24	0	70,7	52,1	0,53	0,35	-
08.03.2026	0,972	0	10,555	0	0	10,322	0	0	24	0	70,4	47,9	0,53	0,35	-
09.03.2026	0,992	0	10,763	0	0	10,524	0	0	24	0	70,3	47,9	0,53	0,35	-
10.03.2026	0,69	0	8,02	0	0	7,847	0	0	24	0	69,4	48,4	0,53	0,34	-
11.03.2026	0,674	0	7,42	0	0	7,26	0	0	24	0	69,1	47	0,53	0,34	-
12.03.2026	0,84	0	8,745	0	0	8,556	0	0	24	0	69,3	45,9	0,53	0,34	-
13.03.2026	0,528	0	6,8	0	0	6,658	0	0	24	0	68	49,1	0,51	0,33	-
14.03.2026	0,435	0	4,522	0	0	4,43	0	0	24	0	67,1	43,7	0,54	0,34	-
15.03.2026	0,741	0	7,582	0	0	7,42	0	0	24	0	68,9	45,1	0,53	0,34	-
16.03.2026	0,639	0	7,369	0	0	7,209	0	0	24	0	69,5	48,3	0,52	0,34	-
17.03.2026	0,589	0	7,011	0	0	6,86	0	0	24	0	69,2	48,7	0,51	0,34	-
18.03.2026	0,804	0	10,492	0	0	10,258	0	0	24	0	70,5	51,8	0,5	0,34	-
19.03.2026	0,8	0	9,781	0	0	9,562	0	0	24	0	70,7	50,8	0,52	0,34	-
20.03.2026	0,773	0	8,49	0	0	8,303	0	0	24	0	70,1	47,9	0,53	0,34	-
Итого:	26,828	0	297,5	0	0	290,672	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,408														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	640,681	8622,753	0	0,164	8415,607	0	0,161	25354	1414
20.03.2026	667,511	8920,256	0	0,164	8706,277	0	0,161	26026	1414

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:52:35