

#34323#

Отчёт по теплопотреблению за период с 13.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Строительно-Финансовый Центр, ООО
Докука 46, Калининград
9711
ТВ7 (АСЦП)
20117094
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
14.10.2023	0,88	0	8,264	0	0,001	8,089	0	0,001	24	0	68,4	42,4	0,39	0,34	-
15.10.2023	1,843	0	18,011	0	0	17,608	0	0	24	0	70,6	45,6	0,5	0,34	-
16.10.2023	1,879	0	22,376	0	0	21,874	0	0	24	0	70,6	50,2	0,49	0,34	-
17.10.2023	1,653	0	20,316	0	0	19,859	0	0	24	0	70,9	51	0,5	0,35	-
18.10.2023	1,294	0	13,929	0	0	13,625	0	0	24	0	69,9	47,2	0,51	0,34	-
19.10.2023	1,583	0	18,687	0	0	18,269	0	0	24	0	70,7	50	0,5	0,34	-
20.10.2023	1,76	0	25,029	0	0	24,493	0	0	24	0	68,9	51,8	0,5	0,34	-
Итого:	10,892	0	126,612	0	0,001	123,817	0	0,001	168	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,602														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

168

168

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
13.10.2023	41,128	806,283	0	0,156	788,157	0	0,153	4708	1396
20.10.2023	52,019	932,896	0	0,157	911,974	0	0,154	4876	1396

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 9:05:51