

#190113#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Строительно-Финансовый Центр, ООО
Докука 46, Калининград

9711
ТВ7 (АССII)
20117094
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	0,975	0	10,222	0	0	9,98	0	0	24	0	73,1	49,8	0,52	0,35	0,2
22.11.2025	1,151	0	13,239	0	0	12,918	0	0	24	0	73,9	52,6	0,52	0,35	2,2
23.11.2025	1,632	0	16,482	0	0	16,034	0	0	24	0	78,8	54,5	0,52	0,35	1,3
24.11.2025	1,655	0	16,03	0	0	15,588	0	0	24	0	79,4	54	0,51	0,35	-3,3
25.11.2025	1,178	0	11,793	0	0	11,49	0	0	24	0	76,3	51,9	0,52	0,35	-3,9
26.11.2025	1,376	0	13,344	0	0	13	0	0	24	0	76,4	51,2	0,53	0,35	-0,9
27.11.2025	1,151	0	12,031	0	0	11,729	0	0	24	0	75,3	51,9	0,52	0,35	-0,4
28.11.2025	1,088	0	11,198	0	0	10,921	0	0	24	0	74,8	51	0,53	0,35	-1,3
29.11.2025	1,422	0	13,88	0	0	13,533	0	0	24	0	75,2	50,1	0,53	0,35	-0,4
30.11.2025	1,122	0	11,775	0	0	11,48	0	0	24	0	75,3	52	0,53	0,35	-0,3
01.12.2025	1,032	0	10,672	0	0	10,415	0	0	24	0	73,7	50,1	0,53	0,35	-0,5
02.12.2025	1,151	0	12,101	0	0	11,795	0	0	24	0	75,6	52,3	0,52	0,35	-
03.12.2025	1,084	0	11,144	0	0	10,884	0	0	24	0	72,4	48,7	0,53	0,35	-
04.12.2025	1,113	0	11,25	0	0	10,993	0	0	24	0	71,6	47,4	0,53	0,35	-
05.12.2025	1,008	0	9,715	0	0	9,495	0	0	24	0	71,1	45,8	0,53	0,35	-
06.12.2025	0,94	0	8,824	0	0	8,627	0	0	24	0	70,5	44,6	0,53	0,35	-
07.12.2025	0,936	0	9,4	0	0	9,189	0	0	24	0	70,9	46,6	0,53	0,35	-
08.12.2025	0,954	0	9,287	0	0	9,077	0	0	24	0	71	45,9	0,53	0,35	-
09.12.2025	0,772	0	7,085	0	0	6,929	0	0	24	0	70,2	43,6	0,54	0,35	-
10.12.2025	0,739	0	6,783	0	0	6,635	0	0	24	0	69,8	43,2	0,54	0,34	-
11.12.2025	0,853	0	7,658	0	0	7,49	0	0	24	0	69,8	42,6	0,54	0,35	-
12.12.2025	0,637	0	6,16	0	0	6,026	0	0	24	0	69,6	44,4	0,54	0,35	-
13.12.2025	0,763	0	8,058	0	0	7,879	0	0	24	0	70,5	47,4	0,53	0,35	-
14.12.2025	0,711	0	7,365	0	0	7,203	0	0	24	0	69,9	46,4	0,54	0,35	-
15.12.2025	1,022	0	10,633	0	0	10,394	0	0	24	0	70,9	47,4	0,53	0,35	-
16.12.2025	1,108	0	11,724	0	0	11,456	0	0	24	0	71,5	48,4	0,52	0,35	-
17.12.2025	0,883	0	9,594	0	0	9,362	0	0	24	0	73,6	51,2	0,52	0,35	-
18.12.2025	0,896	0	9,863	0	0	9,628	0	0	24	0	73,1	50,9	0,53	0,35	-
19.12.2025	0,895	0	9,719	0	0	9,5	0	0	24	0	71	48,5	0,54	0,34	-
20.12.2025	1,088	0	10,31	0	0	10,078	0	0	24	0	70,9	45,2	0,54	0,34	-
Итого:	31,335	0	317,339	0	0	309,728	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,484														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2025	510,758	7293,155	0	0,164	7124,036	0	0,161	23146	1414
20.12.2025	542,097	7610,493	0	0,164	7433,766	0	0,161	23866	1414

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:47:01