

#135707#

Отчет о суточных параметрах
(23.06.2025 0:00:00 - 23.07.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Литовский Вал ул, д. 89А (Литовский вал 89а)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207818 УК Лансар
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления. измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.06.2025	70,61	66,26	4,35	226,87	221,82	221,82	0,00	5,90	5,20	0,967	24,0	0,0	
24.06.2025	69,92	65,59	4,33	224,60	219,68	219,68	0,00	5,86	5,17	0,956	24,0	0,0	
25.06.2025	55,64	51,63	4,01	52,67	51,92	51,92	0,00	3,31	3,28	0,209	24,0	0,0	*
26.06.2025	32,12	18,83	13,29	0,48	0,48	0,48	0,00	1,63	1,75	0,005	24,0	0,0	*
27.06.2025	25,00	19,52	5,48	0,12	0,12	0,12	0,00	1,87	2,00	0,000	24,0	0,0	*
28.06.2025	25,23	18,79	6,44	0,00	0,00	0,00	---	2,08	2,19	0,000	24,0	0,0	*
29.06.2025	24,46	18,78	5,68	0,00	0,00	0,00	---	2,07	2,19	0,000	24,0	0,0	*
30.06.2025	22,84	19,52	3,32	0,85	0,85	0,85	0,00	2,39	2,52	0,003	23,0	1,0	*
01.07.2025	21,02	22,02	-1,00	0,46	0,46	0,46	0,00	5,58	5,73	0,000	24,0	0,0	*
02.07.2025	20,71	21,38	-0,67	0,52	0,52	0,52	0,00	5,22	5,33	0,000	24,0	0,0	*
03.07.2025	61,47	56,25	5,22	100,48	98,66	98,66	0,00	5,22	5,01	0,516	24,0	0,0	*
04.07.2025	70,38	66,47	3,91	247,16	241,68	241,68	0,00	6,01	5,09	0,949	24,0	0,0	
05.07.2025	70,61	66,81	3,80	246,97	241,46	241,46	0,00	6,03	5,09	0,922	24,0	0,0	
06.07.2025	70,51	66,46	4,05	239,98	234,64	234,64	0,00	5,93	5,11	0,956	24,0	0,0	
07.07.2025	71,02	67,16	3,86	237,81	232,43	232,43	0,00	5,93	5,12	0,902	24,0	0,0	
08.07.2025	70,71	66,65	4,06	227,21	222,14	222,14	0,00	5,87	5,13	0,904	24,0	0,0	
09.07.2025	70,81	66,40	4,41	220,64	215,68	215,68	0,00	5,83	5,14	0,954	24,0	0,0	
10.07.2025	71,08	66,74	4,34	222,52	217,51	217,51	0,00	5,88	5,13	0,949	24,0	0,0	
11.07.2025	70,63	66,40	4,23	222,46	217,49	217,49	0,00	5,88	5,13	0,922	24,0	0,0	
12.07.2025	70,66	66,31	4,35	219,27	214,36	214,36	0,00	5,83	5,12	0,936	24,0	0,0	
13.07.2025	70,56	66,22	4,34	220,94	216,02	216,02	0,00	5,85	5,13	0,943	24,0	0,0	
14.07.2025	70,91	66,67	4,24	224,18	219,14	219,14	0,00	5,87	5,14	0,930	24,0	0,0	
15.07.2025	70,92	66,72	4,20	222,33	217,35	217,35	0,00	5,84	5,14	0,915	24,0	0,0	
16.07.2025	70,89	66,56	4,33	222,22	217,23	217,23	0,00	5,86	5,15	0,943	24,0	0,0	
17.07.2025	70,73	66,83	3,90	242,28	236,83	236,83	0,00	5,77	5,15	0,928	24,0	0,0	
18.07.2025	70,48	67,36	3,12	298,17	291,54	291,54	0,00	5,65	5,19	0,913	24,0	0,0	
19.07.2025	69,90	66,81	3,09	290,28	283,93	283,93	0,00	5,66	5,20	0,884	24,0	0,0	
20.07.2025	71,07	68,04	3,03	296,13	289,42	289,42	0,00	5,68	5,18	0,879	24,0	0,0	
21.07.2025	70,76	67,66	3,10	285,28	278,87	278,87	0,00	5,65	5,18	0,869	24,0	0,0	
22.07.2025	70,23	66,97	3,26	273,79	267,72	267,72	0,00	5,57	5,18	0,876	24,0	0,0	
23.07.2025	70,06	66,80	3,26	264,66	258,83	258,83	0,00	5,53	5,17	0,845	24,0	0,0	
Средние:	59,42	55,31	4,11	---	---	---	0,00	5,07	4,62	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5531,33	5408,78	5408,78	---	---	---	20,975	743,0	1,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.06.2025	342677,95	335026,21	335026,21	4073,469	42355,0	4625,0
23.07.2025	348209,28	340434,99	340434,99	4094,444	43098,0	4626,0
Итого:	5531,33	5408,78	5408,78	20,975	743,0	1,0



Представитель энергоснабжающей организации

