

#144450#

Отчет о суточных параметрах
(23.07.2025 0:00:00 - 23.08.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Литовский Вал ул, д. 89А (Литовский вал 89а)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207818 УК Лансар
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: TC

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.07.2025	70,06	66,80	3,26	264,66	258,83	258,83	0,00	5,53	5,17	0,845	24,0	0,0	
24.07.2025	70,58	67,19	3,39	266,41	260,47	260,47	0,00	5,58	5,16	0,883	24,0	0,0	
25.07.2025	70,74	67,32	3,42	270,91	264,81	264,81	0,00	5,59	5,23	0,906	24,0	0,0	
26.07.2025	70,89	67,64	3,25	276,89	270,64	270,64	0,00	5,64	5,25	0,882	24,0	0,0	
27.07.2025	70,72	67,36	3,36	271,91	265,82	265,82	0,00	5,62	5,23	0,899	24,0	0,0	
28.07.2025	70,83	67,51	3,32	270,95	264,88	264,88	0,00	5,61	5,22	0,881	24,0	0,0	
29.07.2025	70,50	66,86	3,64	261,45	255,64	255,64	0,00	5,52	5,16	0,930	24,0	0,0	
30.07.2025	70,21	66,59	3,62	158,62	155,10	155,10	0,00	5,77	5,14	0,562	24,0	0,0	*
31.07.2025	70,76	68,15	2,61	257,46	251,68	251,68	0,00	5,83	5,18	0,660	24,0	0,0	
01.08.2025	70,94	67,96	2,98	265,81	259,84	259,84	0,00	5,84	5,19	0,777	24,0	0,0	
02.08.2025	70,78	67,97	2,81	267,20	261,21	261,21	0,00	5,88	5,14	0,737	24,0	0,0	
03.08.2025	70,02	64,97	5,05	263,41	257,62	257,62	0,00	5,83	5,12	1,303	24,0	0,0	
04.08.2025	71,66	68,81	2,85	265,66	259,56	259,56	0,00	5,83	5,11	0,747	24,0	0,0	
05.08.2025	70,42	67,33	3,09	256,97	251,26	251,26	0,00	5,81	5,10	0,781	24,0	0,0	
06.08.2025	70,60	67,29	3,31	251,35	245,76	245,76	0,00	5,77	5,13	0,819	24,0	0,0	
07.08.2025	70,87	67,80	3,07	252,02	246,35	246,35	0,00	5,82	5,13	0,759	24,0	0,0	
08.08.2025	70,42	67,21	3,21	244,93	239,48	239,48	0,00	5,79	5,12	0,772	24,0	0,0	
09.08.2025	70,18	66,90	3,28	242,11	236,74	236,74	0,00	5,76	5,15	0,780	24,0	0,0	
10.08.2025	70,39	66,95	3,44	240,30	234,97	234,97	0,00	5,79	5,15	0,810	24,0	0,0	
11.08.2025	70,08	66,84	3,24	239,06	233,77	233,77	0,00	5,84	5,18	0,762	24,0	0,0	
12.08.2025	70,42	67,22	3,20	247,37	241,89	241,89	0,00	5,85	5,16	0,777	24,0	0,0	
13.08.2025	70,68	67,69	2,99	255,95	250,23	250,23	0,00	5,92	5,21	0,750	24,0	0,0	
14.08.2025	70,45	67,41	3,04	247,43	241,92	241,92	0,00	5,87	5,20	0,736	24,0	0,0	
15.08.2025	70,47	67,19	3,28	246,06	240,59	240,59	0,00	5,89	5,22	0,793	24,0	0,0	
16.08.2025	70,72	67,68	3,04	245,23	239,74	239,74	0,00	5,87	5,21	0,732	24,0	0,0	
17.08.2025	70,27	66,95	3,32	245,13	239,69	239,69	0,00	5,90	5,24	0,802	24,0	0,0	
18.08.2025	70,79	67,65	3,14	253,10	247,42	247,42	0,00	5,90	5,19	0,775	24,0	0,0	
19.08.2025	70,01	66,83	3,18	239,87	234,57	234,57	0,00	5,75	5,09	0,754	24,0	0,0	
20.08.2025	70,33	65,85	4,48	234,73	229,53	229,53	0,00	5,67	5,07	1,029	24,0	0,0	
21.08.2025	70,47	66,91	3,56	244,59	239,15	239,15	0,00	5,80	5,13	0,854	24,0	0,0	
22.08.2025	70,71	67,39	3,32	245,70	240,20	240,20	0,00	5,83	5,16	0,802	24,0	0,0	
23.08.2025	70,16	66,42	3,74	239,94	234,65	234,65	0,00	5,79	5,15	0,879	24,0	0,0	
Средние:	70,54	67,21	3,33	---	---	---	0,00	5,77	5,17	---	---	---	
Итого:	---	---	---	8033,18	7854,01	7854,01	---	---	---	26,178	768,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.07.2025	347944,62	340176,16	340176,16	4093,599	43074,0	4626,0
23.08.2025	355977,80	348030,17	348030,17	4119,777	43842,0	4626,0
Итого:	8033,18	7854,01	7854,01	26,178	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

