

#146582#

Отчет о суточных параметрах
(22.08.2025 0:00:00 - 22.09.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Литовский Вал ул, д. 89А (Литовский вал 89а)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207818 УК Лансар
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
22.08.2025	70,71	67,39	3,32	245,70	240,20	240,20	0,00	5,83	5,16	0,802	24,0	0,0	
23.08.2025	70,16	66,42	3,74	239,94	234,65	234,65	0,00	5,79	5,15	0,879	24,0	0,0	
24.08.2025	70,11	66,24	3,87	227,73	222,72	222,72	0,00	5,80	5,14	0,864	23,0	1,0	*
25.08.2025	69,52	65,84	3,68	225,90	221,01	221,01	0,00	5,77	5,15	0,816	23,0	1,0	*
26.08.2025	70,50	66,66	3,84	240,54	235,21	235,21	0,00	5,79	5,15	0,908	24,0	0,0	
27.08.2025	69,77	65,74	4,03	236,20	231,03	231,03	0,00	5,76	5,13	0,932	24,0	0,0	
28.08.2025	69,69	66,03	3,66	241,73	236,45	236,45	0,00	5,80	5,14	0,868	24,0	0,0	
29.08.2025	69,98	66,50	3,48	243,73	238,36	238,36	0,00	5,79	5,15	0,835	24,0	0,0	
30.08.2025	70,31	66,60	3,71	244,29	238,87	238,87	0,00	5,82	5,12	0,891	24,0	0,0	
31.08.2025	70,18	66,48	3,70	242,33	236,99	236,99	0,00	5,79	5,16	0,883	24,0	0,0	
01.09.2025	70,30	66,80	3,50	245,21	239,78	239,78	0,00	5,82	5,14	0,845	24,0	0,0	
02.09.2025	69,92	66,49	3,43	244,41	239,06	239,06	0,00	5,79	5,12	0,822	24,0	0,0	
03.09.2025	70,45	66,47	3,98	255,27	249,59	249,59	0,00	5,87	5,17	0,996	24,0	0,0	
04.09.2025	70,83	67,53	3,30	259,72	253,90	253,90	0,00	5,91	5,17	0,845	24,0	0,0	
05.09.2025	70,70	67,45	3,25	263,06	257,16	257,16	0,00	5,95	5,14	0,841	24,0	0,0	
06.09.2025	70,30	67,18	3,12	258,26	252,56	252,56	0,00	5,94	5,19	0,793	24,0	0,0	
07.09.2025	70,52	67,13	3,39	252,64	247,02	247,02	0,00	5,86	5,11	0,842	24,0	0,0	
08.09.2025	71,00	67,80	3,20	258,28	252,49	252,49	0,00	5,92	5,13	0,812	24,0	0,0	
09.09.2025	70,31	67,13	3,18	254,35	248,72	248,72	0,00	5,87	5,10	0,796	24,0	0,0	
10.09.2025	69,96	66,94	3,02	255,80	250,21	250,21	0,00	5,86	5,09	0,758	24,0	0,0	
11.09.2025	70,23	66,96	3,27	249,90	244,37	244,37	0,00	5,86	5,11	0,801	24,0	0,0	
12.09.2025	70,48	67,27	3,21	248,22	242,69	242,69	0,00	5,85	5,12	0,781	24,0	0,0	
13.09.2025	70,50	67,29	3,21	248,04	242,52	242,52	0,00	5,82	5,14	0,782	24,0	0,0	
14.09.2025	69,67	66,47	3,20	244,17	238,87	238,87	0,00	5,82	5,14	0,768	24,0	0,0	
15.09.2025	70,17	66,66	3,51	250,21	244,67	244,67	0,00	5,88	5,16	0,863	24,0	0,0	
16.09.2025	70,09	66,55	3,54	249,48	243,96	243,96	0,00	5,90	5,18	0,867	24,0	0,0	
17.09.2025	69,98	66,65	3,33	247,15	241,74	241,74	0,00	5,88	5,18	0,809	24,0	0,0	
18.09.2025	70,05	66,54	3,51	247,75	242,34	242,34	0,00	5,87	5,16	0,853	24,0	0,0	
19.09.2025	70,55	67,20	3,35	249,26	243,71	243,71	0,00	5,91	5,18	0,823	24,0	0,0	
20.09.2025	70,26	66,98	3,28	244,47	239,07	239,07	0,00	5,91	5,21	0,787	24,0	0,0	
21.09.2025	70,29	66,86	3,43	245,84	240,41	240,41	0,00	5,92	5,20	0,828	24,0	0,0	
22.09.2025	69,73	66,35	3,38	244,03	238,70	238,70	0,00	5,87	5,19	0,811	24,0	0,0	
Средние:	70,23	66,77	3,46	---	---	---	0,00	5,85	5,15	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7903,61	7729,03	7729,03	---	---	---	26,801	766,0	2,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
21.08.2025	355492,16	347555,32	347555,32	4118,096	43794,0	4626,0
22.09.2025	363395,77	355284,35	355284,35	4144,897	44560,0	4628,0
Итого:	7903,61	7729,03	7729,03	26,801	766,0	2,0



Представитель энергоснабжающей организации

