

#164775#

Отчет о суточных параметрах
(23.10.2025 0:00:00 - 23.11.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Литовский Вал ул, д. 89А (Литовский вал 89а)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207818 УК Лансар
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.10.2025	70,58	51,54	19,04	209,69	205,03	205,03	0,00	6,55	5,76	3,904	24,0	0,0	
24.10.2025	70,15	50,88	19,27	201,12	196,69	196,69	0,00	6,45	5,75	3,790	24,0	0,0	
25.10.2025	70,48	50,46	20,02	195,52	191,19	191,19	0,00	6,41	5,73	3,826	24,0	0,0	
26.10.2025	70,39	49,86	20,53	191,52	187,23	187,23	0,00	6,41	5,74	3,842	24,0	0,0	
27.10.2025	70,32	49,42	20,90	186,90	182,77	182,77	0,00	6,36	5,73	3,819	24,0	0,0	
28.10.2025	70,08	49,51	20,57	188,47	184,34	184,34	0,00	6,38	5,75	3,790	24,0	0,0	
29.10.2025	70,46	49,83	20,63	193,08	188,81	188,81	0,00	6,46	5,79	3,893	24,0	0,0	
30.10.2025	70,36	49,95	20,41	195,17	190,86	190,86	0,00	6,52	5,79	3,896	24,0	0,0	
31.10.2025	68,10	48,31	19,79	177,46	173,74	173,74	0,00	6,13	5,62	3,441	24,0	0,0	*
01.11.2025	70,08	50,62	19,46	203,97	199,49	199,49	0,00	6,48	5,84	3,880	24,0	0,0	
02.11.2025	70,54	51,19	19,35	208,10	203,49	203,49	0,00	6,53	5,81	3,935	24,0	0,0	
03.11.2025	70,53	51,35	19,18	205,99	201,41	201,41	0,00	6,55	5,80	3,862	24,0	0,0	
04.11.2025	70,48	49,84	20,64	198,77	194,36	194,36	0,00	6,50	5,79	4,013	24,0	0,0	
05.11.2025	70,40	50,82	19,58	201,87	197,38	197,38	0,00	6,52	5,77	3,867	24,0	0,0	
06.11.2025	70,59	50,62	19,97	200,87	196,41	196,41	0,00	6,51	5,79	3,921	24,0	0,0	
07.11.2025	70,39	49,87	20,52	193,51	189,23	189,23	0,00	6,48	5,80	3,878	24,0	0,0	
08.11.2025	69,91	48,58	21,33	183,19	179,18	179,18	0,00	6,39	5,82	3,818	24,0	0,0	
09.11.2025	70,11	48,54	21,57	183,51	179,49	179,49	0,00	6,38	5,82	3,867	24,0	0,0	
10.11.2025	70,60	49,62	20,98	191,18	186,93	186,93	0,00	6,45	5,80	3,920	24,0	0,0	
11.11.2025	70,70	49,81	20,89	192,25	187,95	187,95	0,00	6,42	5,78	3,924	24,0	0,0	
12.11.2025	70,60	49,52	21,08	190,45	186,20	186,20	0,00	6,38	5,77	3,926	24,0	0,0	
13.11.2025	70,31	50,13	20,18	196,38	192,03	192,03	0,00	6,47	5,80	3,873	24,0	0,0	
14.11.2025	70,34	50,47	19,87	198,14	193,74	193,74	0,00	6,46	5,79	3,849	24,0	0,0	
15.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
16.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
17.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
18.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
19.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	70,28	50,03	20,25	---	---	---	0,00	6,44	5,78	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4487,11	4387,95	4387,95	---	---	---	88,734	552,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.10.2025	368921,48	360688,44	360688,44	4224,648	45280,0	4628,0
14.11.2025	373408,59	365076,39	365076,39	4313,382	45832,0	4628,0
Итого:	4487,11	4387,95	4387,95	88,734	552,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

