

#179297#

Отчет о суточных параметрах
(23.11.2025 0:00:00 - 23.12.2025 0:00:00)


Объект: Калининградская обл, Калининград г, Литовский Вал ул, д. 89А (Литовский вал 89а)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207818 УК Лансар
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления. измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	VHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	M3	T	T		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
01.12.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
02.12.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
03.12.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
04.12.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
05.12.2025	70,66	48,41	22,25	96,49	94,35	94,35	0,00	6,53	5,93	2,098	12,0	0,0	---
06.12.2025	70,42	49,52	20,90	194,06	189,76	189,76	0,00	6,52	5,91	3,966	24,0	0,0	---
07.12.2025	69,77	47,24	22,53	180,06	176,11	176,11	0,00	6,43	5,89	3,967	24,0	0,0	---
08.12.2025	70,43	48,45	21,98	187,01	182,86	182,86	0,00	6,48	5,87	4,017	24,0	0,0	---
09.12.2025	70,52	49,69	20,83	197,22	192,85	192,85	0,00	6,55	5,89	4,015	24,0	0,0	---
10.12.2025	70,28	49,68	20,60	197,47	193,12	193,12	0,00	6,53	5,86	3,976	24,0	0,0	---
11.12.2025	70,12	49,66	20,46	196,56	192,23	192,23	0,00	6,53	5,86	3,931	24,0	0,0	---
12.12.2025	70,49	49,99	20,50	196,42	192,07	192,07	0,00	6,49	5,84	3,938	24,0	0,0	---
13.12.2025	70,24	48,89	21,35	186,54	182,40	182,40	0,00	6,41	5,78	3,895	24,0	0,0	---
14.12.2025	70,41	49,13	21,28	192,65	188,34	188,34	0,00	6,44	5,81	4,007	24,0	0,0	---
15.12.2025	69,83	47,75	22,08	179,40	175,47	175,47	0,00	6,37	5,85	3,873	24,0	0,0	---
16.12.2025	70,59	47,56	23,03	176,37	172,45	172,45	0,00	6,39	5,84	3,971	24,0	0,0	---
17.12.2025	72,71	48,26	24,45	169,56	165,57	165,57	0,00	6,34	5,86	4,046	24,0	0,0	---
18.12.2025	72,58	48,45	24,13	175,42	171,29	171,29	0,00	6,41	5,91	4,133	24,0	0,0	---
19.12.2025	70,54	48,24	22,30	179,59	175,61	175,61	0,00	6,41	5,89	3,915	24,0	0,0	---
20.12.2025	70,33	48,28	22,05	186,72	182,58	182,58	0,00	6,46	5,88	4,024	24,0	0,0	---
21.12.2025	70,18	48,36	21,82	187,29	183,17	183,17	0,00	6,52	5,89	3,993	24,0	0,0	---
22.12.2025	70,39	48,71	21,68	186,41	182,27	182,27	0,00	6,50	5,88	3,951	24,0	0,0	---
23.12.2025	74,26	49,83	24,43	178,64	174,29	174,29	0,00	6,44	5,88	4,257	24,0	0,0	---
Средние:	70,78	48,74	22,03	---	---	---	0,00	6,46	5,87	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	3443,88	3366,79	3366,79	---	---	---	73,973	444,0	0,0	---

Дата	V1	M1	M2	Qo	VHP	BOC
	M3	T	T	Гкал	ч	ч
04.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,000	0,0	0,0
23.12.2025	3443,88	3366,79	3366,79	73,973	444,0	0,0
Итого:	3443,88	3366,79	3366,79	73,973	444,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

